

THÔNG BÁO

Yêu cầu báo giá

Phụ kiện Sửa chữa, vật tư thay thế đầu ra hệ thống khí y tế tại các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện tại Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp phục vụ cho công tác sửa chữa, vật tư thay thế đầu ra hệ thống khí y tế tại các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát.

Đ/c: Số 103, khu phố Long Hưng, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Trần Thị Cẩm Tú, Trưởng Khoa Dược; Số điện thoại : 0949.291.122

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Duyên, Phó Khoa dược; Số điện thoại:0902.727.473

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng giấy và file điện tử (Excel và PDF)

Gửi qua địa chỉ Mail Khoaduocbvbc@gmail.com

Bảng giấy tại gửi về địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát (Khoa dược) - Số 103, khu phố Long Hưng, phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 29/05/2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 08/06/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày ký, kể từ ngày 08/06/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Cột lưu lượng khí nén Hãng sản xuất: Acare/ Đà Loan Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001, ISO 13485 Bao gồm: Cột lưu lượng: 01 Cái Đầu nối dây (đuôi chuột): 01 Cái Thông số kỹ thuật:	Cái	9	

	<p>Cột lưu lượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sử dụng cho hệ thống khí nén trung tâm. -Tầm chỉnh lưu lượng: 0 – 15 lít/phút. -Cấp chính xác độ phân vạch: 0.5 lít/ phút. -Ống đo cột lưu lượng được làm bằng nhựa -Chỉ thị lưu lượng bởi bi nổi, cột chia vạch lưu lượng kép để quan sát từ nhiều phía. Điều chỉnh bằng núm xoay. 			
2	<p>Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Hút Chân Không</p> <p>Hãng sản xuất: Silberman / Israel Tiêu chuẩn hệ thống khí y tế: NFPA99, HTM 02-01, ISO 7396-1, G-01</p> <p>Sử dụng cho hệ thống hút chân không y tế.</p> <p><u>Cấu hình bao gồm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Bộ điều chỉnh áp lực hút từ 0 đến -980mbar -Dây hút dịch -Gá bảo vệ -Bình Hút Dịch 2 Lít (Bình bằng polycarbonate khó vỡ, có thể tiệt trùng ở 120⁰C) - Đầu nối nhanh 	Bộ	2	
3	<p>Đầu cắm nhanh khí y tế:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sử dụng cho khí y tế (Oxy, khí nén, hút chân không), chuẩn kết nối JIS/DIN/AFNOR <p>Thiết kế chống cắm nhầm các loại khí khác nhau.</p>	Cái	14	

2. Danh mục nội dung hàng hóa yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Danh mục A	Mô tả cụ thể tại [ghi rõ dẫn	Ghi rõ số	Ghi rõ đơn vị

		<i>chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo</i>	<i>lượng/khối lượng cần mua</i>	<i>tính</i>
2	Danh mục B	Mô tả cụ thể tại <i>[ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo</i>	<i>Ghi rõ số lượng/khối lượng cần mua</i>	<i>Ghi rõ đơn vị tính</i>
n	...			

Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát kính mời các Công ty/ Đơn vị/ Nhà cung ứng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị!

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- TTYT Bến Cát;
- Cổng thông tin điện tử TTYT;
- Lưu: VT, KD.

TRẦN TUẤN THANH

