

Mở Cày, ngày 24 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá thay thế thiết bị hệ thống PCCC tại bệnh viện

Kính gửi: Các Quý Công ty/ đơn vị cung cấp

Hiện tại bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh đang có nhu cầu chào giá thay thế thiết bị hệ thống PCCC tại bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục dịch vụ mời báo giá:

Stt	Tên thiết bị	Đvt	Số lượng	Yêu cầu thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)
1	Bình ắc quy 12v, 7.2Ah	Cái	24	- Loại ắc quy chì khô. - Điện áp nạp thường xuyên: 13.5 – 13.8V - Dòng sạc lớn nhất: 2.16A - Bảo hành: ≥ 06 tháng
2	Đầu báo khói	Cái	16	- Tương thích với trung tâm báo cháy của bệnh viện - Loại báo khói quang - Có led hiển thị trạng thái hoạt động - Nguồn cung cấp: 12-30VDC - Dòng báo động 40mA - Độ nhạy theo tiêu chuẩn EN54 - Chất liệu: Nhựa chống cháy. - Kích thước: Đường kính 102mm x Cao 47mm. - Màu: Trắng. - Có tem kiểm định của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

2. Yêu cầu báo giá:

- Báo giá có đầy đủ thông tin, chữ ký của đơn vị báo giá.
- Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt và cài đặt lại hệ thống hoạt động ổn định.

3. Địa điểm nhận báo giá:

- Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh. Địa chỉ: QL 57, ấp Tân Lộc, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại liên hệ 02753.841.115 (trong giờ hành chính).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện thay thế thiết bị hệ thống PCCC tại bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý Công ty. *Đức*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (Đăng website bệnh viện);
- Lưu: VT, HCQT.



GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Tuôi