

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CHI PHÍ THẨM ĐỊNH GIÁ

V/v yêu cầu báo giá chi phí thẩm định giá trang thiết bị thuộc khối lượng phát sinh của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (quy mô 500 giường)

(Kèm theo công văn số: /SYT-TC ngày tháng năm 2026)

ST T	Mô tả	Đơn vị tính	Số Lượng
1	Tủ EX-DB1	Tủ	01
	Cung cấp bao gồm		
	Thanh cái đồng 80A	Lô	1
	Biến dòng 63/5A	Cái	3
	Đồng hồ đo vol 500V	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 4 vị trí	Cái	1
	Đồng hồ ampe 63A	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 7 vị trí	Cái	1
	Cầu chì	Lô	1
	Đèn báo pha	Lô	1
	MCCB 3P 63A 25kA	Cái	1
	MCCB 3P 32A 25kA	Cái	2
	MCCB 3P 32A 15kA	Cái	4
	MCB 1P 16A 6kA	Cái	8
	Timer	Cái	5
Bộ khởi động trực tiếp DR	Cái	5	
2	Tủ EX-DB2	Tủ	1
	Cung cấp bao gồm		
	Thanh cái đồng 150A	Lô	1
	Biến dòng 100/5A	Cái	3
	Đồng hồ đo vol 500V	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 4 vị trí	Cái	1
	Đồng hồ ampe 100A	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 7 vị trí	Cái	1
	Cầu chì	Lô	1
	Đèn báo pha	Lô	1
	MCCB 3P 100A 25kA	Cái	1
	MCCB 3P 63A 25kA	Cái	2
	MCCB 3P 50A 15kA	Cái	4
	MCB 1P 16A 6kA	Cái	8
	Timer	Cái	7
Bộ khởi động trực tiếp DR	Cái	7	

3	Tủ EX-DB3	Tủ	1
	Cung cấp bao gồm		
	Thanh cái đồng 80A	Lô	1
	Biến dòng 63/5A	Cái	3
	Đồng hồ đo vol 500V	Cái	1
	Công tắc chuyên mạch 4 vị trí	Cái	1
	Đồng hồ ampe 63A	Cái	1
	Công tắc chuyên mạch 7 vị trí	Cái	1
	Cầu chì	Lô	1
	Đèn báo pha	Lô	1
	MCCB 3P 63A 25kA	Cái	1
	MCCB 3P 32A 25kA	Cái	2
	MCCB 3P 32A 15kA	Cái	4
	MCB 1P 16A 6kA	Cái	8
	Timer	Cái	5
Bộ khởi động trực tiếp DR	Cái	5	
4	Tủ D-DB-CYC	Tủ	1
	Cung cấp bao gồm		
	Thanh cái đồng 80A	Lô	1
	Thiết bị bảo vệ dòng rò ZCT (ELR 0,1-10A 300mA)	Cái	1
	Biến dòng 150/5A	Cái	3
	Đồng hồ đo vol 500V	Cái	1
	Công tắc chuyên mạch 4 vị trí	Cái	1
	Đồng hồ ampe 150A	Cái	1
	Công tắc chuyên mạch 7 vị trí	Cái	1
	Cầu chì	Lô	1
	Đèn báo pha	Lô	1
	MCCB 3P 80A 25kA	Cái	1
	MCCB 3P 63A 15kA	Cái	4
	MCCB 3P 50A 15kA	Cái	2
	MCCB 2P 32A 15kA	Cái	1
	MCB 3P 32A 6kA	Cái	6
	MCB 2P 32A 6kA	Cái	16
	MCB 2P 20A 6kA	Cái	1
	MCB 2P 16A 6kA	Cái	4
	RCBO 2P 25A 30mA 6kA	Cái	7
5	Tủ D-MDP	Tủ	1
	Cung cấp bao gồm		
Thanh cái đồng 250A	Lô	1	

	Biến dòng 250/5A	Cái	3
	Đồng hồ đo vol 500V	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 4 vị trí	Cái	1
	Đồng hồ ampe 250A	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 7 vị trí	Cái	1
	Cầu chì	Lô	1
	Đèn báo pha	Lô	1
	MCCB 3P 250A 25kA	Cái	1
	MCCB 3P 125A 15kA	Cái	1
	MCCB 3P 63A 15kA	Cái	1
	MCCB 3P 40A 15kA	Cái	4
	MCB 2P 16A 10kA	Cái	1
	Thiết bị điều khiển Control Circuit	Cái	1
	Tiếp điểm phụ CT 4P 250A	Cái	1
6	Tủ D-MED-HDR	Tủ	1
	Cung cấp bao gồm		
	Thanh cái đồng 100A	Lô	1
	Biến dòng 100/5A	Cái	3
	Đồng hồ đo vol 500V	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 4 vị trí	Cái	1
	Đồng hồ ampe 100A	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 7 vị trí	Cái	1
	Cầu chì	Lô	1
	Đèn báo pha	Lô	1
	MCCB 4P 100A 35kA	Cái	1
	MCCB 4P 63A 25kA	Cái	3
	MCB 2P 25A 10kA	Cái	2
7	Tủ D-MED-LN1	Tủ	1
	Cung cấp bao gồm		
	Thanh cái đồng 100A	Lô	1
	Thiết bị bảo vệ dòng rò ZCT (ELR 0,1-10A 300mA)	Cái	1
	Biến dòng 100/5A	Cái	3
	Đồng hồ đo vol 500V	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 4 vị trí	Cái	1
	Đồng hồ ampe 100A	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 7 vị trí	Cái	1
	Cầu chì	Lô	1
	Đèn báo pha	Lô	1
	MCCB 4P 100A 35kA	Cái	1

	MCCB 4P 80A 25kA	Cái	2
	MCB 2P 25A 10kA	Cái	2
8	Tủ D-MED-LN2	Tủ	1
	Cung cấp bao gồm		
	Thanh cái đồng 320A	Lô	1
	Thiết bị bảo vệ dòng rò ZCT (ELR 0,1-10A 300mA)	Cái	1
	Biến dòng 320/5A	Cái	3
	Đồng hồ đo vol 500V	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 4 vị trí	Cái	1
	Đồng hồ ampe 320A	Cái	1
	Công tắc chuyển mạch 7 vị trí	Cái	1
	Cầu chì	Lô	1
	Đèn báo pha	Lô	1
	MCCB 4P 320A 35kA	Cái	1
	MCCB 4P 150A 25kA	Cái	2
	MCB 2P 25A 10kA	Cái	2
9	Tủ EB.XXX (TYPE 1)	Tủ	2
	Cung cấp bao gồm		
	MCB 2P 32A 6kA	Cái	2
	MCB 2P 16A 6kA	Cái	2
	MCB 1P 16A 6kA	Cái	2
	RCBO 2P 20A 30mA 6kA	Cái	4
10	Cassette âm trần 4 hướng thổi 7,1 kW	cái	1
11	Cassette âm trần 4 hướng thổi 10,6 kW	cái	1
12	Bộ chia gas dàn lạnh	cái	1
13	Bộ điều khiển dây cho dàn lạnh	cái	1