

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa có nhu cầu mua sắm gói thầu: Thuê máy phát điện trọn gói 24 tháng tại bệnh viện phổi thanh hóa năm 2026-2028. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa kính mời các đơn vị/nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm và đủ năng lực thực hiện gói thầu cung cấp báo giá cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Thanh Hoá

Địa chỉ: Số 302 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Lê Tiến Dũng, số điện thoại: 0971.811.899

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Gửi bản cứng qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính, Bệnh viện Phổi Thanh Hoá. Địa chỉ: Số 302 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28 tháng 7 năm 2026 đến 17h00 ngày 03 tháng 08 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 03 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Yêu cầu cung cấp báo giá gói thầu: Thuê máy phát điện trọn gói 24 tháng tại bệnh viện phổi thanh hóa năm 2026-2028 theo yêu cầu kỹ thuật: có phụ lục kèm theo.



Báo giá bao gồm các loại thuế, chi phí, lệ phí (nếu có).

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Đăng tải Hệ thống mạng đấu thầu QG;
- Đăng tải website bệnh viện;
- Lưu: HC.

GIÁM ĐỐC *Ruy*



ThS. Đào Thanh Bình





PHỤ LỤC

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT GÓI THẦU: “THUÊ MÁY PHÁT ĐIỆN TRỌN GÓI 24 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN PHỔI THANH HÓA NĂM 2026-2028”

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.
- Tên gói thầu: Thuê máy phát điện trọn gói 24 tháng tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa năm 2026-2028.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến rút gọn.
- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng).

1. Yêu cầu của gói thầu

- Nhà thầu cam kết chất lượng máy phát điện cung cấp phải đáp ứng yêu cầu E-TBMT.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các máy phát điện do Nhà thầu cung cấp theo tiêu chuẩn, hướng dẫn của nhà sản xuất và chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm cử nhân viên có chuyên môn về kỹ thuật điện hỗ trợ vận hành máy phát điện 24/24 giờ tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, 302 Nguyễn Hữu Cánh – phường Quảng Phú – tỉnh Thanh Hóa và đảm bảo an toàn thiết bị, an toàn lao động theo quy định của pháp luật.
- Nhà thầu cam kết đảm bảo khi xảy ra mất điện lưới thì máy phát điện sẽ tự hoạt động cấp điện. Trường hợp sau khi xảy ra mất điện lưới mà máy phát điện không hoạt động thì trong vòng 60 phút Nhà thầu phải bố trí máy phát điện khác có công suất tương đương và chịu toàn bộ các chi phí phát sinh. Trường hợp Nhà thầu không thực hiện cam kết thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do sự cố mất điện gây ra và Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
- Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt toàn bộ máy phát điện, thiết bị điện vào hệ thống điện của Chủ đầu tư theo đúng yêu cầu. Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí liên quan đến vận chuyển, lắp đặt.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và cung cấp máy phát điện phù hợp với điều kiện môi trường của Chủ đầu tư thường xuyên ngập khi xảy ra mưa lớn.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát vị trí lắp đặt, hệ thống điện của Chủ đầu tư trước khi lắp đặt, vận hành máy phát điện nhằm đảm bảo an toàn



- Nhà thầu chuẩn bị sẵn bản sao y hoặc công chứng chứng thực các tài liệu liên quan để đối chiếu trong quá trình thương thảo hợp đồng. (trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản gốc)

2. Yêu cầu về kỹ thuật máy phát điện 400KVA

I. THÔNG TIN CHUNG	
Tên sản phẩm	Máy phát điện 400KVA
Năm sản xuất	Từ năm 2020 trở về sau
Số lượng	01 Tổ máy
Tình trạng	Hoạt động tốt
Công suất định mức	400KVA
Vỏ máy	Vỏ chống ồn đồng bộ
Độ ồn cách xa 7m	75 dB
Nhiên liệu	Diesel ASTM 2 hoặc tương đương
Số lượng Ấc quy	02 và điện áp 24V
Thời gian ổn định tần số và điện áp	Tối đa 10s từ lúc khởi động
Chế độ vận hành	Tự động và bằng tay
Hệ thống làm mát	Làm mát bằng kết nước tuần hoàn kín
II. ĐẦU PHÁT	
Công suất định mức	220KVA
Số pha	3 pha 4 dây
Điện áp định mức	220/380V
Hệ số công suất	0.8
Hệ thống khởi động	Đề nổ 24VDC
III. BỘ ĐIỀU KHIỂN	
Chức năng điều khiển	Màn hình hiển thị LCD
	Stop - Start - Auto/Off - On - Auto
	Có nút dừng khẩn cấp
Chức năng hiển thị	Điện áp xoay chiều/Dòng điện xoay chiều
	Tốc độ động cơ/Hệ số công suất
	Công suất (kW)/Điện áp bình ác quy
	Nhiệt độ nước làm mát

	Thời gian chạy máy/Số lần khởi động
	Tình trạng máy, nội dung lỗi
	Áp suất nhớt bôi trơn
Chức năng bảo vệ, cảnh báo	Quá tốc độ/Dưới tốc độ
	Quá điện áp/Điện áp thấp
	Quá tần số/Tần số thấp
	Điện áp ác quy cao/thấp
	Áp suất nhớt bôi trơn/Lỗi khởi động
	Báo nhiệt độ nước làm mát/Quá tải
	Báo thời gian bảo trì
Chức năng kết nối	Cổng Ethernet
	Có cổng USB
IV. BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN TỰ ĐỘNG (ATS)	
Tên sản phẩm	Tủ điện chuyển nguồn ATS đồng bộ máy phát điện 400KVA
Chế độ vận hành	Tự động và bằng tay - Khi nguồn lưới mất điện, sụt áp, quá áp, mất pha hoặc mất trung tính, tủ ATS tự động ngắt nguồn chính và chuyển sang nguồn dự phòng (máy phát) mà không cần can thiệp thủ công - Khi nguồn lưới ổn định trở lại, tủ ATS tự động chuyển ngược lại nguồn chính - Tự động khởi động/dừng máy phát điện, đảm bảo thời gian chuyển nguồn nhanh (5–10 giây) và chuyển ngược lại (10–30 giây)
Số pha	3 pha
Dòng điện định mức	400A

