




BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM
TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TUẦN 1 - THÁNG 5/2026)

Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2024/BYT)	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorea	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
26-0755	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,9	≤11	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	≤1	≤0,2	<1	<1	Đạt
26-0757	7,2	<1	<5	Không	<0,01	6,15	89,77	<0,04	35,73	295	0,8	<0,03	0,5	0,008	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0759	6,95	<1	<5	Không	<0,01	3,41	39,84	<0,04	36,87	288,8	<0,75	<0,03	0,5	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0761	7,17	<1	<5	Không	<0,01	4,82	103,49	<0,04	43,67	296,4	<0,75	<0,03	0,5	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0765	7,32	<1	<5	Không	<0,01	6,07	56,29	<0,04	43,67	292	<0,75	<0,03	0,5	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0766	7,33	<1	<5	Không	<0,01	5,98	80,78	<0,04	41,41	292	0,82	<0,03	0,5	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0766	7,78	<1	<5	Không	<0,01	0,58	0,85	<0,04	6,64	60,8	<0,75	<0,03	0,5	0	0,08	<1	<1	Đạt
26-0766	7,79	<1	<5	Không	<0,01	0,58	8,34	<0,04	7,37	61,2	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,08	<1	<1	Đạt
26-0767	7,80	<1	<5	Không	<0,01	0,56	8,16	<0,04	7,37	60,4	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,08	<1	<1	Đạt
26-0768	7,77	<1	<5	Không	<0,01	0,56	7,4	<0,04	6,8	60,4	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,075	<1	<1	Đạt
26-0769	7,78	<1	<5	Không	<0,01	0,54	6,68	<0,04	6,8	61,2	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,08	<1	<1	Đạt
26-0771	7,24	<1	<5	Không	<0,01	2,23	37,32	<0,04	23,26	288,6	<0,75	<0,03	0,5	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0772	7,25	<1	<5	Không	<0,01	2,08	45,8	<0,04	22,69	288,8	<0,75	<0,03	0,3	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0773	7,24	<1	<5	Không	<0,01	2,1	48,66	<0,04	22,69	288,4	<0,75	<0,03	0,3	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0775	7,24	<1	<5	Không	<0,01	6,35	101,3	<0,04	38,0	292	<0,75	<0,03	0,5	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0776	7,24	<1	<5	Không	<0,01	6,37	101,1	<0,04	37,44	292,8	<0,75	<0,03	0,4	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0777	7,23	<1	<5	Không	<0,01	6,3	100,87	<0,04	38,57	292,8	<0,75	<0,03	0,3	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0779	7,77	<1	<5	Không	<0,01	0,37	4,88	<0,04	<5	85,8	1,0	<0,03	0,5	0,02	0,05	<1	<1	Đạt
26-0780	7,77	<1	<5	Không	<0,01	0,36	5,84	<0,04	<5	84,8	0,93	<0,03	0,3	0,02	0,04	<1	<1	Đạt
26-0781	7,77	<1	<5	Không	<0,01	0,36	6,5	<0,04	<5	84,8	0,93	<0,03	0,3	0,03	0,04	<1	<1	Đạt
26-0783	7,85	<1	5,17	Không	<0,01	0,33	2,49	<0,04	<5	64,0	<0,75	<0,03	0,5	0	0,06	<1	<1	Đạt
26-0784	7,84	<1	<5	Không	<0,01	0,33	3,11	<0,04	<5	64,8	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
26-0785	7,83	<1	<5	Không	<0,01	0,32	3,48	<0,04	<5	65,2	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,06	<1	<1	Đạt
26-0787	6,67	<1	<5	Không	<0,01	0,53	1,39	<0,04	<5	54,0	<0,75	<0,03	0,5	0,02	0,1	<1	<1	Đạt
26-0788	6,66	<1	<5	Không	<0,01	0,54	1,47	<0,04	<5	54,8	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,09	<1	<1	Đạt
26-0789	6,67	<1	<5	Không	<0,01	0,54	1,51	<0,04	<5	54,8	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,08	<1	<1	Đạt
26-0791	6,5	<1	<5	Không	<0,01	0,47	18,16	<0,04	9,64	139,2	<0,75	<0,03	0,5	0	0,08	<1	<1	Đạt
26-0792	6,49	<1	<5	Không	<0,01	0,48	19,93	<0,04	9,08	138,8	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,08	<1	<1	Đạt
26-0793	6,51	<1	<5	Không	<0,01	0,52	20,9	<0,04	9,08	138,8	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,07	<1	<1	Đạt
26-0794	6,50	<1	<5	Không	<0,01	0,53	21,71	<0,04	9,64	138,8	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,08	<1	<1	Đạt
26-0796	6,27	<1	<5	Không	<0,01	0,61	5,81	<0,04	<5	52,8	<0,75	<0,03	0,5	0	<0,04	<1	<1	Đạt

26-0797	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	6,30	<1	<5	Không	<0,01	0,6	7,11	<0,04	<5	53,2	<0,75	<0,03	0,4	0,008	<0,04	<1	<1	Đạt	
26-0798		6,29	<1	<5	Không	<0,01	0,62	8,27	<0,04	<5	53,2	<0,75	<0,03	0,3	0,01	<0,04	<1	<1	Đạt	
26-0800		7,19	<1	<5	Không	<0,01	0,51	2,05	<0,04	<5	54,4	0,83	<0,03	0,5	0,03	0,1	<1	<1	Đạt	
26-0801	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,55	2,07	<0,04	<5	55,6	0,77	<0,03	0,4	0,03	0,09	<1	<1	Đạt	
26-0802		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,55	2,11	<0,04	<5	56,4	0,8	<0,03	0,4	0,07	0,08	<1	<1	Đạt	
26-0803		7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,53	2,14	<0,04	<5	56,8	0,8	<0,03	0,4	0,05	0,1	<1	<1	Đạt	
26-0804		7,19	<1	<5	Không	<0,01	0,52	2,17	<0,04	<5	56,4	0,83	<0,03	0,4	0,05	0,09	<1	<1	Đạt	
26-0806	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẶC	6,91	<1	9,85	Không	<0,01	0,38	31,66	<0,04	7,37	122,8	<0,75	<0,03	0,5	0,44	0,04	<1	<1	Đạt	
26-0807		7,0	<1	6,71	Không	<0,01	0,41	31,64	<0,04	6,8	123,2	<0,75	<0,03	0,3	0,41	0,04	<1	<1	Đạt	
26-0808		6,95	<1	6,89	Không	<0,01	0,40	31,62	<0,04	6,8	123,6	<0,75	<0,03	0,3	0,43	<0,04	<1	<1	Đạt	
26-0810	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CẨM THUY	6,66	<1	<5	Không	<0,01	0,75	3,68	<0,04	<5	112,4	1,06	<0,03	0,5	0	0,08	<1	<1	Đạt	
26-0811		6,67	<1	<5	Không	<0,01	0,77	3,8	<0,04	<5	113,2	1,06	<0,03	0,3	0,06	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0812		6,68	<1	<5	Không	<0,01	0,78	3,94	<0,04	<5	113,6	1,02	<0,03	0,3	0,05	0,08	<1	<1	Đạt	
26-0814	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC YÊN ĐỊNH	6,66	<1	<5	Không	<0,01	0,53	12,86	<0,04	<5	54,4	<0,75	<0,03	0,5	0	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0815		6,70	<1	<5	Không	<0,01	0,52	12,87	<0,04	<5	55,6	<0,75	<0,03	0,3	0	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0816		6,70	<1	<5	Không	<0,01	0,55	12,88	<0,04	<5	54,8	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,06	<1	<1	Đạt	
26-0818	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	6,61	<1	<5	Không	<0,01	6,07	62,45	<0,04	33,46	292	<0,75	<0,03	0,5	0,008	<0,04	<1	<1	Đạt	
26-0820		6,78	<1	<5	Không	<0,01	6,51	50,8	<0,04	36,87	288,4	<0,75	<0,03	0,5	0,01	<0,04	<1	<1	Đạt	
Tổng số mẫu																				
Số mẫu đạt																				48
Số mẫu không đạt																				0

Thanh Hóa ngày 08 tháng 05 năm 2026

Người tổng hợp


Pham Thi Anh

