

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM
TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 11/2025)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,9	≤11	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	≤1	≤0,2	<1	<1	
25-1723	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,68	1,37	<0,04	8,51	31,60	<0,75	<0,03	0,5	0,10	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1724		7,44	<1	<5	Không	<0,01	0,68	1,38	<0,04	5,67	32,40	<0,75	<0,03	0,3	0,10	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1725		7,46	<1	<5	Không	<0,01	0,68	1,40	<0,04	5,67	32,80	<0,75	<0,03	0,3	0,10	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1726		7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,68	1,41	<0,04	6,24	32,80	<0,75	<0,03	0,3	0,10	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1727		7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,68	1,42	<0,04	6,24	33,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1729	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BỈM SƠN	7,30	<1	<5	Không	<0,01	-	23,17	<0,04	12,48	252,00	<0,75	<0,03	0,5	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1730		7,30	<1	<5	Không	<0,01	-	23,24	<0,04	12,48	252,00	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1731		7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	23,30	<0,04	12,48	252,40	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1733	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,47	<1	<5	Không	<0,01	0,47	13,20	0,04	9,64	48,00	<0,75	<0,03	0,5	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1734		7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,47	13,23	0,04	9,64	48,40	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1735		7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,47	13,26	0,04	9,64	48,80	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1737	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,25	5,61	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,5	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
25-1738		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,25	5,66	<0,04	<5	38,00	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
25-1739		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,25	5,70	<0,04	<5	38,80	<0,75	<0,03	0,3	0	0,04	<1	<1	Đạt
25-1741	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THẠCH THÀNH	7,41	<1	<5	Không	<0,01	0,28	17,00	<0,04	7,94	154,40	<0,75	<0,03	0,5	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
25-1742		7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,28	17,05	<0,04	7,94	154,00	<0,75	<0,03	0,3	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
25-1743		7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,28	17,07	<0,04	7,94	154,80	<0,75	<0,03	0,3	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
25-1745	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,25	4,45	<0,04	9,08	43,60	<0,75	<0,03	0,5	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
25-1747	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,24	4,53	<0,04	9,64	46,00	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
25-1748		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,24	1,53	<0,04	9,64	46,80	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
25-1749		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,24	1,57	<0,04	9,64	46,40	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
25-1751	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,52	19,85	0,04	11,91	120,80	<0,75	<0,03	0,5	0,11	0,04	<1	<1	Đạt
25-1752		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,52	19,82	0,04	11,91	121,20	<0,75	<0,03	0,3	0,11	0,04	<1	<1	Đạt
25-1753		7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,52	19,83	0,04	11,91	121,20	<0,75	<0,03	0,4	0,11	0,04	<1	<1	Đạt
25-1754	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,52	19,83	0,05	11,91	120,80	<0,75	<0,03	0,3	0,11	0,04	<1	<1	Đạt
25-1756		7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,33	14,20	<0,04	<5	32,80	<0,75	<0,03	0,5	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1757		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,33	14,22	<0,04	<5	32,80	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1758	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẮC	7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,33	14,24	<0,04	<5	33,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1760		7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,37	22,76	<0,04	6,24	54,00	<0,75	<0,03	0,5	0,04	0,08	<1	<1	Đạt
25-1761		7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,37	22,78	<0,04	6,24	54,40	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,08	<1	<1	Đạt



25-1762	7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,37	22,72	<0,04	6,24	54,80	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,06	<1	<1	Đạt
25-1764	7,28	<1	5,91	Không	<0,01	0,23	5,05	<0,04	9,08	44,80	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
25-1765	7,27	<1	5,75	Không	<0,01	0,23	5,07	<0,04	8,51	45,60	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
25-1766	7,29	<1	6,08	Không	<0,01	0,23	5,10	<0,04	8,51	43,60	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,07	<1	<1	Đạt
25-1767	7,28	<1	5,87	Không	<0,01	0,23	5,11	<0,04	8,51	44,40	<0,75	<0,03	0,5	0,06	0,07	<1	<1	Đạt
25-1768	7,27	<1	5,76	Không	<0,01	0,23	5,14	<0,04	8,51	45,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																		
Số mẫu đạt																		
Số mẫu không đạt																		
0																		

Thanh Hóa ngày 14 tháng 11 năm 2025

Người tổng hợp



Trinh Ngọc Khánh