

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 3/2026)

Mã mẫu	Chi nhánh			Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clo rua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	E.coli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,9	≤11	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	≤1	≤0,2	>1	>1	
26-0364	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,69	1,59	<0,04	<5	62,40	>0,75	<0,03	0,5	0,08	0,06	<1	<1	Đạt
26-0365		7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,71	1,72	<0,04	<5	63,60	>0,75	<0,03	0,4	0,10	0,06	<1	<1	Đạt
26-0366		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,71	1,84	<0,04	<5	63,60	>0,75	<0,03	0,3	0,10	0,04	<1	<1	Đạt
26-0367		7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,73	1,93	<0,04	<5	63,20	>0,75	<0,03	0,4	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
26-0368		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,73	47,27	<0,04	<5	62,80	>0,75	<0,03	0,3	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
26-0370	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,28	<1	<5	Không	<0,01	-	50,25	<0,04	49,35	240,80	>0,75	<0,03	0,5	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0371		7,29	<1	<5	Không	<0,01	-	50,50	<0,04	49,91	242,40	>0,75	<0,03	0,4	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0372		7,28	<1	<5	Không	<0,01	-	50,57	<0,04	48,78	242,00	>0,75	<0,03	0,3	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0373		7,30	<1	<5	Không	<0,01	-	50,64	<0,04	48,78	241,60	>0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0374		7,29	<1	<5	Không	<0,01	-	50,84	<0,04	49,91	241,60	>0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0376	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,41	<1	<5	Không	<0,01	0,70	3,81	<0,04	<5	45,60	>0,75	<0,03	0,5	0,10	0,04	<1	<1	Đạt
26-0377		7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,71	4,10	<0,04	<5	45,20	>0,75	<0,03	0,4	0,11	0,05	<1	<1	Đạt
26-0378		7,43	<1	<5	Không	<0,01	0,76	4,42	<0,04	<5	44,80	>0,75	<0,03	0,3	0,11	0,06	<1	<1	Đạt
26-0380	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÓNG CỒNG	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,51	3,13	<0,04	<5	42,80	>0,75	<0,03	0,5	0,05	0,05	<1	<1	Đạt
26-0381		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,52	3,44	<0,04	<5	43,20	>0,75	<0,03	0,3	0,05	0,05	<1	<1	Đạt
26-0382		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,52	3,75	<0,04	<5	42,60	>0,75	<0,03	0,3	0,04	0,04	<1	<1	Đạt
26-0384	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THẠCH THÀNH	7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,99	4,05	<0,04	6,80	150,80	>0,75	<0,03	0,5	0	0,18	<1	<1	Đạt
26-0385		7,28	<1	<5	Không	<0,01	1,00	10,28	<0,04	6,80	151,60	>0,75	<0,03	0,3	0	0,16	<1	<1	Đạt
26-0386		7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,98	10,98	<0,04	7,37	152,40	>0,75	<0,03	0,3	0	0,15	<1	<1	Đạt
26-0388	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	6,80	<1	<5	Không	<0,01	0,65	2,45	<0,04	<5	40,40	>0,75	<0,03	0,5	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0390	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,70	1,93	<0,04	7,94	37,20	>0,75	<0,03	0,5	0	0,05	<1	<1	Đạt
26-0391		7,09	<1	<5	Không	<0,01	0,72	1,98	<0,04	7,94	36,40	>0,75	<0,03	0,4	0,01	0,06	<1	<1	Đạt
26-0392		7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,72	2,01	<0,04	7,37	37,20	>0,75	<0,03	0,4	0,03	0,06	<1	<1	Đạt
26-0394	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,58	<1	<5	Không	<0,01	0,68	11,27	<0,04	9,64	129,20	>0,75	<0,03	0,5	0,11	0,08	<1	<1	Đạt
26-0395		7,59	<1	<5	Không	<0,01	0,67	12,32	<0,04	9,08	129,60	>0,75	<0,03	0,3	0,11	0,07	<1	<1	Đạt
26-0396		7,58	<1	<5	Không	<0,01	0,69	13,04	<0,04	8,51	130,40	>0,75	<0,03	0,4	0,11	0,07	<1	<1	Đạt
26-0397		7,58	<1	<5	Không	<0,01	0,70	13,32	<0,04	8,51	129,60	>0,75	<0,03	0,3	0,09	0,08	<1	<1	Đạt
26-0399		7,14	<1	<5	Không	<0,01	0,67	2,62	<0,04	<5	35,20	>0,75	<0,03	0,5	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
26-0400	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,15	<1	<5	Không	<0,01	0,69	2,64	<0,04	<5	35,60	>0,75	<0,03	0,3	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
26-0401		7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,70	2,68	<0,04	<5	36,00	>0,75	<0,03	0,3	0,06	0,05	<1	<1	Đạt

26-0403	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CẨM THUY	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,42	2,85	<0,04	<5	119,60	0,77	<0,03	0,5	0	0,08	<1	<1	Đạt	
26-0404		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,40	2,98	<0,04	<5	119,20	<0,75	<0,03	0,4	00,2	0,08	<1	<1	Đạt	
26-0405		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,38	3,13	<0,04	<5	118,80	0,77	<0,03	0,4	0,03	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0407	TRẠM LK1 CHI NHÁNH BÌM SƠN	7,29	<1	<5	Không	<0,01	-	26,54	<0,04	14,18	280,80	<0,75	<0,03	0,5	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt	
26-0408		7,30	<1	<5	Không	<0,01	-	26,45	<0,04	14,75	282,00	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt	
26-0409		7,29	<1	<5	Không	<0,01	-	26,55	<0,04	14,75	281,00	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,04	<1	<1	Đạt	
26-0410		7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	26,64	<0,04	14,18	281,20	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,04	<1	<1	Đạt	
26-0412	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,03	<1	<5	Không	<0,01	0,65	4,20	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,06	<1	<1	Đạt	
26-0413		7,04	<1	<5	Không	<0,01	0,65	4,29	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,06	<1	<1	Đạt	
26-0414		7,03	<1	<5	Không	<0,01	0,70	4,33	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,05	<1	<1	Đạt	
26-0415		7,05	<1	<5	Không	<0,01	0,69	4,44	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,05	<1	<1	Đạt	
26-0416		7,05	<1	<5	Không	<0,01	0,71	4,48	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,04	<1	<1	Đạt	
Tổng số mẫu																			42	
Số mẫu đạt																			42	
Số mẫu không đạt																			0	

Thanh Hóa ngày 13 tháng 3 năm 2026

Người tổng hợp


Trịnh Ngọc Khánh