# BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

## TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 9/2024)

| Mã mẫu | Chi nhánh | pH | Độ đục | Độ màu | Mùi vị | Hàm lượng Nitrit | Hàm lượng Nitrat | Hàm lượng Sunfat | Hàm lượng Fe | Hàm lượng Clorua | Độ cứng toàn phần | Chỉ số Pecmanganat | Hàm lượng Mn | Hàm lượng Clo dư | Hàm lượng Amoni | Hàm lượng nhôm | Coliform | Ecoli | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)** | | **6,0-8,5** | **≤ 2** | **≤15** | **Không có mùi vị lạ** | **≤0,05** | **≤2** | **≤250** | **≤0,3** | **≤250** | **≤300** | **≤2** | **≤0,1** | **0,2-1** | **0,3** | **0,2** | **<3** | **<1** | |
| 24-1370 | CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ | 7,53 | <1 | 6,05 | Không | <0,01 | 0,53 | 7,58 | <0,04 | 9,08 | 66,00 | 0,77 | <0,03 | 0,6 | 0,07 | 0,07 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1371 | | 7,52 | <1 | 6,56 | Không | <0,01 | 0,50 | 9,38 | <0,04 | 8,51 | 65,20 | 0,80 | <0,03 | 0,4 | 0,07 | 0,07 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1372 | | 7,54 | <1 | 6,61 | Không | <0,01 | 0,46 | 10,81 | <0,04 | 8,51 | 65,60 | 0,83 | <0,03 | 0,3 | 0,07 | 0,07 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1373 | | 7,53 | <1 | 6,60 | Không | <0,01 | 0,42 | 10,98 | <0,04 | 9,08 | 65,60 | 0,77 | <0,03 | 0,3 | 0,07 | 0,07 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1374 | | 7,53 | <1 | 7,14 | Không | <0,01 | 0,43 | 11,06 | <0,04 | 9,08 | 66,00 | 0,80 | <0,03 | 0,4 | 0,07 | 0,07 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1376 | CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BỈM SƠN | 7,32 | <1 | <5 | Không | <0,01 | - | 12,54 | <0,04 | <5 | 247,60 | <0,75 | <0,03 | 0,6 | 0,03 | 0,04 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1377 | | 7,31 | <1 | <5 | Không | <0,01 | - | 11,10 | <0,04 | <5 | 248,00 | <0,75 | <0,03 | 0,5 | 0,02 | 0,04 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1378 | | 7,32 | <1 | <5 | Không | <0,01 | - | 11,15 | <0,04 | <5 | 248,40 | <0,75 | <0,03 | 0,3 | 0,03 | 0,04 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1380 | CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN | 7,32 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,24 | 11,54 | <0,04 | 20,99 | 50,00 | 1,61 | 0,06 | 0,6 | 0,06 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1381 | | 7,31 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,33 | 11,27 | <0,04 | 20,99 | 50,80 | 1,61 | 0,06 | 0,4 | 0,05 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1382 | | 7,32 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,33 | 11,00 | <0,04 | 20,99 | 51,20 | 1,61 | 0,06 | 0,4 | 0,06 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1383 | | 7,33 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,35 | 17,22 | <0,04 | 20,99 | 51,60 | 1,64 | <0,03 | 0,3 | 0,06 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1384 | | 7,32 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,33 | 17,59 | <0,04 | 20,99 | 51,60 | 1,64 | <0,03 | 0,3 | 0,06 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1386 | CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG | 7,37 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,15 | 15,02 | <0,04 | <5 | 42,80 | <0,75 | <0,03 | 0,6 | 0,05 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1387 | | 7,36 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,20 | 15,62 | <0,04 | <5 | 43,20 | <0,75 | <0,03 | 0,4 | 0,05 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1388 | | 7,35 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,29 | 11,91 | <0,04 | <5 | 43,20 | <0,75 | <0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1390 | CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG | 7,40 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,30 | 10,29 | <0,04 | 9,08 | 42,00 | <0,75 | <0,03 | 0,6 | 0,09 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1391 | | 7,41 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,35 | 10,49 | <0,04 | 9,08 | 41,60 | <0,75 | <0,03 | 0,4 | 0,09 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1392 | | 7,40 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,36 | 15,83 | <0,04 | 9,08 | 41,20 | <0,75 | <0,03 | 0,3 | 0,09 | 0,10 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1394 | CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẰNG HÓA | 7,53 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,64 | 14,55 | <0,04 | <5 | 95,60 | <0,75 | <0,03 | 0,6 | 0,05 | 0,05 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1395 | | 7,53 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,64 | 14,43 | <0,04 | <5 | 96,00 | <0,75 | <0,03 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1396 | | 7,52 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,58 | 14,50 | <0,04 | <5 | 96,00 | <0,75 | <0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1411 | | 7,52 | <1 | <5 | Không | <0,01 | 0,24 | 13,82 | <0,04 | <5 | 94,00 | <0,75 | <0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1398 | CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN | 7,12 | <1 | 8,68 | Không | <0,01 | 0,25 | 14,50 | <0,04 | 5,67 | 41,60 | <0,75 | <0,03 | 0,6 | 0,02 | 0,04 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1399 | | 7,13 | <1 | 8,31 | Không | <0,01 | 0,21 | 18,36 | <0,04 | 5,67 | 42,00 | <0,75 | <0,03 | 0,4 | 0,02 | <0,04 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1400 | | 7,12 | <1 | 8,59 | Không | <0,01 | 0,32 | 18,37 | <0,04 | 5,67 | 42,40 | <0,75 | <0,03 | 0,4 | 0,02 | <0,04 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1402 | CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CẨM THỦY | 7,45 | <1 | 5,29 | Không | <0,01 | 0,29 | 18,22 | <0,04 | <5 | 86,80 | 0,80 | <0,03 | 0,6 | 0,05 | 0,07 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1403 | | 7,44 | <1 | 5,52 | Không | <0,01 | 0,28 | 12,89 | <0,04 | <5 | 86,40 | 0,83 | <0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,07 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1404 | | 7,44 | <1 | 5,50 | Không | <0,01 | 0,28 | 13,04 | <0,04 | <5 | 88,00 | 0,80 | <0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,07 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1406 | CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ | 7,10 | <1 | 7,32 | Không | <0,01 | 0,21 | 10,77 | <0,04 | <5 | 40,40 | <0,75 | <0,03 | 0,6 | 0,05 | 0,1 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1407 | | 7,11 | <1 | 7,14 | Không | <0,01 | 0,33 | 10,76 | <0,04 | <5 | 41,60 | <0,75 | <0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1408 | | 7,09 | <1 | 6,97 | Không | <0,01 | 0,33 | 10,77 | <0,04 | <5 | 42,00 | <0,75 | <0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1409 | | 7,10 | <1 | 7,02 | Không | <0,01 | 0,29 | 12,30 | <0,04 | <5 | 42,60 | <0,75 | <0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | <1 | <1 | Đạt |
| 24-1410 | | 7,11 | <1 | 7,17 | Không | <0,01 | 0,27 | 12,61 | <0,04 | <5 | 42,80 | <0,75 | <0,03 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | <1 | <1 | Đạt |
| Tổng số mẫu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |

| | |
|---|---|
| Số mẫu đạt | 34 |
| Số mẫu không đạt | 0 |

*Thanh Hóa ngày 13 tháng 9 năm 2024*

*Người tổng hợp*

Trịnh Ngọc Khánh