

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM
TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 3 - THÁNG 11/2025)**

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chi số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,9	≤11	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	≤1	≤0,2	<1	<1	
25-1770	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,15	<1	<5	Không	<0,01	0,63	3,45	<0,04	5,67	38,80	<0,75	<0,03	0,5	0	0,04	<1	<1	Đạt
25-1771		7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,61	3,52	<0,04	5,67	38,40	<0,75	<0,03	0,4	0	0,04	<1	<1	Đạt
25-1772		7,15	<1	<5	Không	<0,01	0,59	3,57	<0,04	6,24	39,20	<0,75	<0,03	0,3	0	0,04	<1	<1	Đạt
25-1773		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,59	3,62	<0,04	5,67	39,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
25-1774	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,59	3,69	<0,04	5,10	39,60	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
25-1776		7,46	<1	<5	Không	<0,01	-	5,79	<0,04	6,24	222,80	<0,75	<0,03	0,5	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1777		7,47	<1	<5	Không	<0,01	-	5,86	<0,04	6,80	223,60	<0,75	<0,03	0,3	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1778		7,46	<1	<5	Không	<0,01	-	5,90	<0,04	5,67	223,60	<0,75	<0,03	0,3	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1780	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,46	<1	<5	Không	<0,01	0,49	8,53	<0,04	10,21	44,00	<0,75	<0,03	0,5	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
25-1781		7,46	<1	<5	Không	<0,01	0,49	8,58	<0,04	9,64	44,80	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,04	<1	<1	Đạt
25-1782		7,47	<1	<5	Không	<0,01	0,43	8,60	<0,04	9,93	45,20	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,04	<1	<1	Đạt
25-1784		7,66	<1	<5	Không	<0,01	0,25	5,34	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,5	0	0,04	<1	<1	Đạt
25-1785	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CÔNG	7,67	<1	<5	Không	<0,01	0,22	5,39	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
25-1786		7,66	<1	<5	Không	<0,01	0,22	5,39	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
25-1788	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,61	<1	7,76	Không	<0,01	0,62	5,18	<0,04	8,79	37,20	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,04	<1	<1	Đạt
25-1790	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,63	<1	<5	Không	<0,01	0,70	7,73	<0,04	7,37	42,00	<0,75	<0,03	0,5	0,12	0,04	<1	<1	Đạt
25-1791		7,64	<1	<5	Không	<0,01	0,69	7,76	<0,04	6,80	42,80	<0,75	<0,03	0,3	0,11	0,04	<1	<1	Đạt
25-1792		7,64	<1	<5	Không	<0,01	0,68	7,79	<0,04	6,80	43,20	<0,75	<0,03	0,3	0,11	0,04	<1	<1	Đạt
25-1794	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,82	9,77	<0,04	10,78	118,00	<0,75	<0,03	0,5	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1795		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,79	10,03	<0,04	11,06	118,00	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1796		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,80	10,19	<0,04	11,34	119,20	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1797		7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,80	10,33	<0,04	10,78	119,60	<0,75	<0,03	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1799	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,58	<1	<5	Không	<0,01	0,24	3,93	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,5	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1800		7,59	<1	<5	Không	<0,01	0,20	3,96	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,4	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1801		7,59	<1	<5	Không	<0,01	0,21	3,96	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,3	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
25-1803	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,60	<1	<5	Không	<0,01	0,63	6,58	<0,04	8,79	37,20	<0,75	<0,03	0,5	0,10	0,05	<1	<1	Đạt
25-1804		7,61	<1	<5	Không	<0,01	0,58	6,59	<0,04	8,51	38,00	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,06	<1	<1	Đạt
25-1805		7,60	<1	<5	Không	<0,01	0,57	7,60	<0,04	7,94	38,40	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,06	<1	<1	Đạt
25-1806		7,62	<1	<5	Không	<0,01	0,56	7,73	<0,04	8,79	38,80	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,06	<1	<1	Đạt
25-1807	7,61	<1	<5	Không	<0,01	0,56	7,73	<0,04	8,22	40,40	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,06	<1	<1	Đạt	



Tổng số mẫu	30
Số mẫu đạt	30
Số mẫu không đạt	0

Thanh Hóa ngày 21 tháng 11 năm 2025

Người tổng hợp



Trình Ngọc Khanh