

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC TIÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC TIÀNH HÓA (TUẦN 3 - THÁNG 01/2026)



Mã mẫu	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận	
26-0094	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,36	<1	<5	Không có mùi vị lạ	<0,01	0,40	9,43	<0,04	5,10	77,60	<0,75	<0,03	0,5	0,02	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0095		7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,40	3,74	<0,04	5,67	76,80	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0096		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,38	3,75	<0,04	5,67	77,20	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,06	<1	<1	Đạt	
26-0097		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,37	12,60	<0,04	6,24	77,20	<0,75	<0,03	0,3	0,02	0,06	<1	<1	Đạt	
26-0098		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,35	9,77	<0,04	5,10	77,60	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0100		7,16	<1	<5	Không	<0,01	-	10,40	<0,04	28,36	76,80	<0,75	<0,03	0,5	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt	
26-0101		7,17	<1	<5	Không	<0,01	-	56,00	<0,04	28,93	264,80	<0,75	<0,03	0,4	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt	
26-0102		7,17	<1	<5	Không	<0,01	-	40,49	<0,04	27,23	265,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt	
26-0104		7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,53	40,52	<0,04	7,37	265,60	<0,75	<0,03	0,5	0,02	0,04	<1	<1	Đạt	
26-0105		7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,51	14,62	<0,04	7,37	38,40	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,04	<1	<1	Đạt	
26-0106		7,40	<1	<5	Không	<0,01	0,50	14,63	<0,04	7,94	39,20	<0,75	<0,03	0,3	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt	
26-0108		7,29	<1	<5	6,84	Không	<0,01	0,53	14,70	<0,04	<5	34,80	<0,75	<0,03	0,5	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
26-0109		7,30	<1	<5	6,09	Không	<0,01	0,52	6,88	<0,04	<5	34,80	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
26-0110		7,30	<1	<5	6,01	Không	<0,01	0,50	6,89	<0,04	<5	35,60	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
26-0112		7,36	<1	<5	<5	Không	<0,01	0,24	6,95	<0,04	<5	120,80	<0,75	<0,03	0,5	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
26-0113		7,37	<1	<5	<5	Không	<0,01	0,29	3,63	<0,04	<5	121,20	<0,75	<0,03	0,3	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
26-0114	7,37	<1	<5	<5	Không	<0,01	0,28	3,63	<0,04	<5	121,60	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0116	7,22	<1	<5	<5	Không	<0,01	0,55	3,66	<0,04	<5	121,20	<0,75	<0,03	0,5	0,04	0,06	<1	<1	Đạt	
26-0118	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,27	<1	6,69	Không	<0,01	0,87	2,26	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,5	0,04	0,08	<1	<1	Đạt	
26-0119		7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,84	2,27	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0120		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,82	2,29	<0,04	<5	43,20	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0122	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẢNG HOA	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,30	15,46	<0,04	7,94	126,40	<0,75	<0,03	0,5	0,02	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0123		7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,29	16,30	<0,04	7,37	126,80	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,07	<1	<1	Đạt	
26-0124		7,53	<1	<5	Không	<0,01	0,32	15,47	<0,04	8,51	127,20	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,06	<1	<1	Đạt	
26-0125		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,32	15,47	<0,04	7,94	126,80	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,05	<1	<1	Đạt	
26-0127	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SON	7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,32	6,24	<0,04	<5	36,80	<0,75	<0,03	0,5	0,03	0,04	<1	<1	Đạt	
26-0128		7,27	<1	<5	Không	<0,01	0,37	6,31	<0,04	<5	36,40	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,04	<1	<1	Đạt	
26-0129		7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,40	6,19	<0,04	<5	37,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,04	<1	<1	Đạt	
26-0131		7,24	<1	<5	Không	<0,01	0,56	6,32	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,5	0,03	0,06	<1	<1	Đạt	
26-0132		7,23	<1	<5	Không	<0,01	0,61	6,32	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,05	<1	<1	Đạt	

26-0133	CHI NHANH CẤP	7,25	<1	<5	Không	<0,01	0,62	6,32	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,05	<1	<1	Đạt
26-0134	NUOC NAM THANH	7,24	<1	<5	Không	<0,01	0,63	5,41	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,06	<1	<1	Đạt
26-0135	PHO	7,23	<1	<5	Không	<0,01	0,67	5,61	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,06	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu										33									
Số mẫu đạt										33									
Số mẫu không đạt										0									

Thanh Hóa ngày 23 tháng 01 năm 2026

Người tổng hợp



Trinh Ngoc Khanh