


BẢNG TỌNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 3 - THÁNG 5/2026)



Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2024/BYT)	PH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clo rua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Min	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	TDS	Coliorm	Ecoli	Kết luận		
6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,9	≤11	≤250	≤0,3	≤250	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	≤1	≤0,2	<1000	≤1	≤1	Đạt		
26-0875	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	6,57	<1	<5	Không	<0,01	5,28	52,93	<0,04	32,9	<0,04	284,8	0,82	<0,03	0,5	0,03	<0,04	415	<1	<1	Đạt
26-0877	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	6,91	<1	<5	Không	<0,01	4,58	90,09	<0,04	36,3	<0,75	<0,03	0,5	0,19	-	412	<1	<1	Đạt		
26-0879	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	6,81	<1	<5	Không	<0,01	5,85	95,08	<0,04	39,7	<0,75	<0,03	0,5	0,09	-	419	<1	<1	Đạt		
26-0881	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	6,90	1,42	11,2	Không	<0,01	4,58	29,62	<0,04	24,96	<0,75	<0,03	0,5	0,21	<0,04	383	<1	<1	Đạt		
26-0882	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,9	<1	<5	Không	<0,01	0,64	2,44	<0,04	52,4	<0,75	<0,03	0,5	0	0,063	63,4	<1	<1	Đạt		
26-0883	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,64	2,49	<0,04	52,0	<0,75	<0,03	0,4	0	0,06	68,5	<1	<1	Đạt		
26-0884	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,77	<1	<5	Không	<0,01	0,59	2,53	<0,04	52,8	<0,75	<0,03	0	0	0,06	62,5	<1	<1	Đạt		
26-0885	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,6	2,58	<0,04	52,8	<0,75	<0,03	0	0,01	0,05	63,4	<1	<1	Đạt		
26-0886	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,63	2,61	<0,04	51,6	<0,75	<0,03	0	0,01	0,05	62,8	<1	<1	Đạt		
26-0888	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,91	<1	<5	Không	<0,01	0,69	2,64	<0,04	68,4	<0,75	<0,03	0,5	0,01	0,06	68,7	<1	<1	Đạt		
26-0889	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,93	<1	<5	Không	<0,01	0,71	2,67	<0,04	68,8	<0,75	<0,03	0,4	0	0,05	70,7	<1	<1	Đạt		
26-0890	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,89	<1	<5	Không	<0,01	0,72	2,68	<0,04	68,8	<0,75	<0,03	0,4	0	0,05	70,5	<1	<1	Đạt		
26-0891	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,92	<1	<5	Không	<0,01	0,79	2,69	<0,04	69,2	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,06	69,8	<1	<1	Đạt		
26-0892	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,85	<1	<5	Không	<0,01	0,59	2,73	<0,04	69,2	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,05	69,6	<1	<1	Đạt		
26-0894	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,84	<1	<5	Không	<0,01	0,65	11,12	<0,04	62,4	<0,75	<0,03	0,5	0,02	<0,04	54,0	<1	<1	Đạt		
26-0895	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,93	<1	<5	Không	<0,01	0,63	11,14	<0,04	62,4	<0,75	<0,03	0,3	0	<0,04	50,8	<1	<1	Đạt		
26-0896	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,88	<1	<5	Không	<0,01	0,62	12,21	<0,04	<5	<0,75	<0,03	0,3	0	<0,04	51,2	<1	<1	Đạt		
26-0898	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,88	<1	<5	Không	<0,01	0,41	12,79	<0,04	12,48	0,96	<0,03	0,5	0	0,04	95,2	<1	<1	Đạt		
26-0899	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,84	<1	<5	Không	<0,01	0,41	12,8	<0,04	13,05	0,90	<0,03	0,3	0,05	0,04	96,0	<1	<1	Đạt		
26-0900	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,87	<1	<5	Không	<0,01	0,40	12,82	<0,04	11,91	0,86	<0,03	0,3	0,06	<0,04	97,5	<1	<1	Đạt		
26-0902	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,35	<1	<5	Không	<0,01	4,65	56,19	<0,04	29,4	<0,75	<0,03	0,5	0,03	<0,04	381	<1	<1	Đạt		
26-0903	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,31	<1	<5	Không	<0,01	4,40	56,21	<0,04	24,39	<0,75	<0,03	0,3	0,03	<0,04	382	<1	<1	Đạt		
26-0904	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,33	<1	<5	Không	<0,01	4,38	55,11	<0,04	23,82	<0,75	<0,03	0,3	0,03	<0,04	382	<1	<1	Đạt		
26-0906	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,98	<1	<5	Không	<0,01	2,7	2,7	<0,04	40,4	<0,75	<0,03	0,5	0	0,10	53,4	<1	<1	Đạt		
26-0907	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,96	<1	<5	Không	<0,01	2,71	2,71	<0,04	41,6	<0,75	<0,03	0,4	0	0,09	55,0	<1	<1	Đạt		
26-0908	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,92	<1	<5	Không	<0,01	2,74	2,74	<0,04	41,2	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,08	54,9	<1	<1	Đạt		
26-0910	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,76	<1	<5	Không	<0,01	0,53	15,9	<0,04	6,24	0,86	<0,03	0,5	0,11	0,13	119,8	<1	<1	Đạt		
26-0911	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,71	<1	<5	Không	<0,01	0,53	15,89	<0,04	6,24	0,8	<0,03	0,3	0,11	0,12	120,2	<1	<1	Đạt		

26-0912	CHI NHANH CẤP NƯỚC HOÀNG HÒA	7,77	<1	<5	Không	<0,01	0,56	15,92	<0,04	7,37	117,6	0,8	<0,03	0,4	0,10	0,12	118,9	<1	<1	Đạt
26-0913		7,76	<1	<5	Không	<0,01	0,5	15,91	<0,04	6,8	117,2	<0,75	<0,03	0,4	0,1	0,13	119,9	<1	<1	Đạt
26-0915	CHI NHANH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	8,00	<1	<5	Không	<0,01	0,51	9,52	<0,04	<5	41,2	<0,75	<0,03	0,5	0	0,05	50,0	<1	<1	Đạt
26-0916		7,97	<1	<5	Không	<0,01	0,47	9,54	<0,04	<5	42,4	<0,75	<0,03	0,3	0,008	0,04	50,1	<1	<1	Đạt
26-0917		7,98	<1	<5	Không	<0,01	0,41	9,55	<0,04	<5	42,4	<0,75	<0,03	0,3	0	0,05	52,3	<1	<1	Đạt
26-0919	CHI NHANH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,96	<1	<5	Không	<0,01	0,41	2,16	<0,04	<5	45,6	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,1	46,9	<1	<1	Đạt
26-0920		7,93	<1	<5	Không	<0,01	0,42	2,2	<0,04	<5	46,4	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,09	47	<1	<1	Đạt
26-0921		7,95	<1	<5	Không	<0,01	0,43	2,21	<0,04	<5	46,4	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,1	48,5	<1	<1	Đạt
26-0922		7,92	<1	<5	Không	<0,01	0,43	2,22	<0,04	<5	46,8	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,09	48,3	<1	<1	Đạt
26-0923		7,97	<1	<5	Không	<0,01	0,45	2,23	<0,04	<5	46,8	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,09	46,7	<1	<1	Đạt
26-0925		7,39	<1	<5	Không	<0,01	6,59	21,96	<0,04	16,45	265,2	<0,75	<0,03	0,5	0,04	<0,04	410	<1	<1	Đạt
26-0926	CHI NHANH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,30	<1	<5	Không	<0,01	6,54	21,95	<0,04	17,02	265,6	<0,75	<0,03	0,3	0,04	<0,04	412	<1	<1	Đạt
26-0927		7,36	<1	<5	Không	<0,01	6,23	21,92	<0,04	17,58	266,4	<0,75	<0,03	0,3	0,04	<0,04	415	<1	<1	Đạt
26-0929		7,41	<1	<5	Không	<0,01	6,64	76,93	<0,04	32,36	288,4	<0,75	<0,03	0,5	0,13	<0,04	368	<1	<1	Đạt
26-0931		7,30	<1	<5	Không	<0,01	6,80	59,1	<0,04	23,82	288,4	<0,75	<0,03	0,5	0,06	<0,04	336	<1	<1	Đạt
26-0932	CHI NHANH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,95	<1	<5	Không	<0,01	0,43	11,86	<0,04	<5	52,6	<0,75	<0,03	0,5	0,04	0,08	47,8	<1	<1	Đạt
26-0933		7,94	<1	<5	Không	<0,01	0,43	13,0	<0,04	<5	52,0	<0,75	<0,03	0,5	0,04	0,09	48,1	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																				45
Số mẫu đạt																				45
Số mẫu không đạt																				0

Thanh Hóa ngày 22 tháng 05 năm 2026

Người tổng hợp

Anh

Phạm Thị Anh