

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 3 - THÁNG 6/2026)



	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2024/BYT)	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmamganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	TDS	Coliform	Ecoli	Kết luận
26-1109	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,32	<1	<5	Không có mùi vị lạ	<0,01	3,74	30,26	<0,04	17,58	283,6	<0,75	<0,03	0,5	0,04	-	321	<1	<1	Đạt
26-1111		7,31	<1	<5	Không	<0,01	3,44	30,82	<0,04	16,45	284	<0,75	<0,03	0,5	0,04	-	320	<1	<1	Đạt
26-1113		7,31	<1	<5	Không	<0,01	2,79	23,53	<0,04	17,58	284,6	<0,75	<0,03	0,5	0,04	-	320	<1	<1	Đạt
26-1115		7,39	<1	<5	Không	<0,01	2,69	48,26	<0,04	16,45	236,8	<0,75	<0,03	0,5	0,05	-	345	<1	<1	Đạt
26-1117		7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,54	2,59	<0,04	6,64	75,6	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,09	78,5	<1	<1	Đạt
26-1118		7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,51	2,66	<0,04	6,24	75,6	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,09	78	<1	<1	Đạt
26-1119		7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,52	2,8	<0,04	6,24	76	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,08	79,2	<1	<1	Đạt
26-1120		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,53	2,84	<0,04	5,67	76,4	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,09	79,5	<1	<1	Đạt
26-1121		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,53	2,96	<0,04	6,24	76,8	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,09	80,6	<1	<1	Đạt
26-1123		7,72	<1	6,01	Không	<0,01	0,38	3,65	<0,04	<5	42	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,13	51,2	<1	<1	Đạt
26-1124		7,70	<1	<5	Không	<0,01	0,38	3,69	<0,04	<5	42,8	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,12	49,8	<1	<1	Đạt
26-1125		7,69	<1	<5	Không	<0,01	0,41	2,07	<0,04	<5	42,8	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,13	50,8	<1	<1	Đạt
26-1126		7,71	<1	<5	Không	<0,01	0,43	2,16	<0,04	<5	44	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,13	51,2	<1	<1	Đạt
26-1127	7,70	<1	<5	Không	<0,01	0,42	2,2	<0,04	<5	44,8	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,13	50,7	<1	<1	Đạt	
26-1129	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,2	2,14	<0,04	<5	56,4	<0,75	<0,03	0,5	0,08	0,12	53,3	<1	<1	Đạt	
26-1130	7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,25	2,37	<0,04	<5	57,2	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,12	51,9	<1	<1	Đạt	
26-1131	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,25	2,53	<0,04	<5	57,2	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,12	51,0	<1	<1	Đạt	
26-1133	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỘNG CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẠC	7,47	<1	<5	Không	<0,01	0,83	1,31	<0,04	<5	44,4	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,07	55,3	<1	<1	Đạt
26-1134		7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,43	1,3	<0,04	<5	43,6	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,07	51,9	<1	<1	Đạt
26-1135		7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,43	1,27	<0,04	<5	44,6	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,07	56	<1	<1	Đạt
26-1137		7,75	<1	<5	Không	<0,01	0,56	17,98	<0,04	8,51	96,4	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,07	105,9	<1	<1	Đạt
26-1138		7,75	<1	<5	Không	<0,01	0,61	20,21	<0,04	9,08	96,4	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,07	104,1	<1	<1	Đạt
26-1139		7,73	<1	<5	Không	<0,01	0,58	21,08	<0,04	9,08	97,2	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,07	106,2	<1	<1	Đạt
26-1141		7,37	<1	<5	Không	<0,01	3,04	43,3	<0,04	19,98	266,8	<0,75	<0,03	0,5	0,16	<0,04	343	<1	<1	Đạt
26-1142		7,38	<1	<5	Không	<0,01	3,01	43,34	<0,04	18,72	268	<0,75	<0,03	0,3	0,11	<0,04	342	<1	<1	Đạt
26-1143		7,37	<1	<5	Không	<0,01	3,03	43,24	<0,04	18,72	268,4	<0,75	<0,03	0,3	0,11	<0,04	341	<1	<1	Đạt
26-1145		7,67	<1	<5	Không	<0,01	0,41	10,71	<0,04	6,24	122,8	<0,75	<0,03	0,5	0,1	0,12	129,4	<1	<1	Đạt
26-1146		7,67	<1	<5	Không	<0,01	0,43	11,93	<0,04	5,67	123,6	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,12	129,0	<1	<1	Đạt
26-1147		7,66	<1	<5	Không	<0,01	0,46	12,92	<0,04	5,67	124	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,11	130,1	<1	<1	Đạt

26-1148	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÒA	7,68	<1	<5	Không	<0,01	0,45	13,36	<0,04	6,24	124,4	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,12	131,5	<1	<1	Đạt
26-1150	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÒA	7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,44	7,61	<0,04	<5	47,2	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,05	57,0	<1	<1	Đạt
26-1151	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,42	8,23	<0,04	<5	47,6	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,05	57,6	<1	<1	Đạt
26-1152	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,14	8,71	<0,04	<5	46,8	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,04	56,9	<1	<1	Đạt
26-1154	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,59	<1	5,85	Không	<0,01	0,15	12,23	<0,04	10,78	58	1,89	<0,03	0,5	0,08	0,09	87,6	<1	<1	Đạt
26-1155	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,60	<1	6,00	Không	<0,01	0,15	14,06	<0,04	10,21	58,4	1,80	<0,03	0,4	0,08	0,09	88,0	<1	<1	Đạt
26-1156	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,62	<1	6,25	Không	<0,01	0,19	15,4	<0,04	10,21	58,8	1,80	<0,03	0,3	0,09	0,09	88,9	<1	<1	Đạt
26-1158	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CÂM THỦY	7,77	<1	<5	Không	<0,01	0,57	1,61	<0,04	<5	103,2	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,10	110,2	<1	<1	Đạt
26-1159	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CÂM THỦY	7,78	<1	<5	Không	<0,01	0,59	1,82	<0,04	<5	104,4	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,1	111,5	<1	<1	Đạt
26-1160	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CÂM THỦY	7,77	<1	<5	Không	<0,01	0,59	2,1	<0,04	<5	104,4	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,1	111,6	<1	<1	Đạt
26-1162	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,64	<1	<5	Không	<0,01	3,02	37,34	<0,04	19,85	276	<0,75	<0,03	0,5	0,06	<0,04	310	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																				40
Số mẫu đạt																				40
Số mẫu không đạt																				0

Thanh Hóa ngày 19 tháng 06 năm 2026

Người tổng hợp



Phạm Thị Anh