



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 01/2026)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clo rua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		6,0-8,5	≤ 2	≤ 15	Không có mùi vị lạ	≤ 0,9	≤ 11	≤ 250	≤ 0,3	≤ 250	≤ 300	≤ 2	≤ 0,1	0,2-1	≤ 1	≤ 0,2	< 1	< 1	
26-0137	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,33	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,79	1,36	< 0,04	< 5	44,00	< 0,75	< 0,03	0,5	0,18	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0138		7,34	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,79	1,37	< 0,04	< 5	44,80	< 0,75	< 0,03	0,4	0,16	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0139		7,33	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,77	1,37	< 0,04	< 5	44,80	0,77	< 0,03	0,4	0,16	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0140		7,34	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,77	2,58	< 0,04	< 5	45,20	< 0,75	< 0,03	0,3	0,18	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0141		7,35	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,73	2,52	< 0,04	< 5	45,20	< 0,75	< 0,03	0,3	0,18	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0143	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,04	< 1	5,82	Không	< 0,01	-	22,56	< 0,04	14,75	287,20	< 0,75	< 0,03	0,5	0,07	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
26-0144		7,04	< 1	6,69	Không	< 0,01	-	23,13	< 0,04	14,46	287,20	< 0,75	< 0,03	0,4	0,07	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
26-0145		7,03	< 1	7,92	Không	< 0,01	-	23,60	< 0,04	14,18	286,80	< 0,75	< 0,03	0,3	0,07	< 0,04	< 1	< 1	Đạt
26-0147	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,41	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,64	6,40	0,05	13,61	40,40	< 0,75	< 0,03	0,5	0,11	0,07	< 1	< 1	Đạt
26-0148		7,42	< 1	5,08	Không	< 0,01	0,69	8,15	0,05	13,05	40,80	< 0,75	< 0,03	0,4	0,10	0,06	< 1	< 1	Đạt
26-0149		7,42	< 1	5,11	Không	< 0,01	0,68	9,17	0,04	13,05	40,80	< 0,75	< 0,03	0,3	0,10	0,06	< 1	< 1	Đạt
26-0151	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,26	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,52	3,26	< 0,04	< 5	37,20	< 0,75	< 0,03	0,5	0,11	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0152		7,27	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,51	3,50	< 0,04	< 5	37,20	< 0,75	< 0,03	0,4	0,11	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0153		7,26	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,53	3,80	< 0,04	< 5	38,00	< 0,75	< 0,03	0,3	0,10	0,06	< 1	< 1	Đạt
26-0155	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,18	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,72	5,20	< 0,04	< 5	38,40	< 0,75	< 0,03	0,5	0,11	0,04	< 1	< 1	Đạt
26-0156	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SÂM SƠN	7,20	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,71	6,01	< 0,04	< 5	59,20	< 0,75	< 0,03	0,5	0,09	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0157		7,19	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,69	6,50	< 0,04	< 5	44,00	< 0,75	< 0,03	0,5	0,08	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0158		7,18	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,64	6,90	< 0,04	< 5	44,80	< 0,75	< 0,03	0,3	0,08	0,04	< 1	< 1	Đạt
26-0159		7,19	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,64	7,08	< 0,04	< 5	45,20	< 0,75	< 0,03	0,3	0,08	0,04	< 1	< 1	Đạt
26-0161	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,25	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,76	1,51	< 0,04	< 5	43,20	< 0,75	< 0,03	0,5	0,17	0,06	< 1	< 1	Đạt
26-0162		7,26	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,75	4,23	< 0,04	< 5	43,20	< 0,75	< 0,03	0,4	0,15	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0163		7,26	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,74	3,85	< 0,04	< 5	42,80	< 0,75	< 0,03	0,3	0,15	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0165	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,50	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,46	9,77	< 0,04	< 5	123,20	< 0,75	< 0,03	0,5	0,10	0,08	< 1	< 1	Đạt
26-0166		7,52	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,47	11,04	< 0,04	< 5	123,20	< 0,75	< 0,03	0,3	0,10	0,08	< 1	< 1	Đạt
26-0167		7,51	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,49	11,90	< 0,04	< 5	122,80	< 0,75	< 0,03	0,4	0,09	0,07	< 1	< 1	Đạt
26-0168		7,50	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,49	133,60	< 0,04	< 5	126,20	< 0,75	< 0,03	0,4	0,09	0,06	< 1	< 1	Đạt
26-0170	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,26	< 1	6,41	Không	< 0,01	0,75	9,69	< 0,04	< 5	40,80	< 0,75	< 0,03	0,5	0,08	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0171		7,27	< 1	7,06	Không	< 0,01	0,77	10,99	< 0,04	< 5	41,20	< 0,75	< 0,03	0,3	0,08	0,05	< 1	< 1	Đạt
26-0172		7,26	< 1	6,98	Không	< 0,01	0,79	11,67	< 0,04	< 5	41,20	< 0,75	< 0,03	0,3	0,07	0,06	< 1	< 1	Đạt
26-0174		7,21	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,67	8,53	< 0,04	< 5	36,80	< 0,75	< 0,03	0,5	0,12	0,04	< 1	< 1	Đạt

26-0175	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,69	8,54	<0,04	<5	38,00	<0,75	<0,03	0,4	0,12	0,04	<1	<1	Đạt
26-0176		7,23	<1	<5	Không	<0,01	0,69	7,68	<0,04	<5	37,20	<0,75	<0,03	0,4	0,10	0,06	<1	<1	Đạt
26-0177		7,21	<1	<5	Không	<0,01	0,72	7,69	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,5	0,10	0,05	<1	<1	Đạt
26-0178		7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,75	10,64	<0,04	<5	40,40	<0,75	<0,03	0,4	0,10	0,05	<1	<1	Đạt
26-0179	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐỒNG SƠN	7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,79	10,36	<0,04	<5	44,80	<0,75	<0,03	0,5	0,07	0,05	<1	<1	Đạt
26-0180		7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,78	10,77	<0,04	<5	45,60	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
26-0181		7,34	<1	<5	Không	<0,01	0,77	10,86	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,3	0,07	0,04	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			37
Số mẫu đạt																			37
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 30 tháng 01 năm 2026

Người tổng hợp


Trịnh Ngọc Khánh