

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM
TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 02/2026)**

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 02/2026)																			
		pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	E.coli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,9	≤11	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,1	0,2-1	≤1	≤0,2	<1	<1	
26-0283	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,75	11,29	<0,04	<5	55,20	<0,75	<0,03	0,5	0,1	0,06	<1	<1	Đạt
26-0284		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,73	11,23	<0,04	<5	54,80	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
26-0285		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,71	11,18	<0,04	<5	55,80	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,05	<1	<1	Đạt
26-0286		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,71	11,93	<0,04	<5	55,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,05	<1	<1	Đạt
26-0287		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,68	11,73	<0,04	<5	54,80	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,05	<1	<1	Đạt
26-0289	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,25	<1	5,62	Không	<0,01	-	67,24	<0,04	34,03	271,20	<0,75	<0,03	0,5	0,12	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0290		7,26	<1	5,63	Không	<0,01	-	67,12	<0,04	33,46	271,60	<0,75	<0,03	0,4	0,12	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0291		7,25	<1	5,70	Không	<0,01	-	67,04	<0,04	34,60	270,60	<0,75	<0,03	0,4	0,11	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0293	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,49	17,05	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
26-0294		7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,52	15,29	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
26-0295		7,43	<1	<5	Không	<0,01	0,51	14,95	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
26-0297	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,54	13,12	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,5	0,12	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0299	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,36	<1	5,11	Không	<0,01	0,55	12,77	<0,04	5,67	40,00	<0,75	<0,03	0,5	0,15	0,06	<1	<1	Đạt
26-0300		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,56	10,39	<0,04	5,10	40,80	<0,75	<0,03	0,4	0,12	0,04	<1	<1	Đạt
26-0301		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,56	9,37	<0,04	5,67	41,20	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,04	<1	<1	Đạt
26-0303	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,63	4,69	<0,04	<5	39,20	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,04	<1	<1	Đạt
26-0304		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,70	3,53	<0,04	<5	40,40	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,05	<1	<1	Đạt
26-0305		7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,71	3,35	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,3	0,09	0,05	<1	<1	Đạt
26-0306	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG SƠN	7,40	<1	<5	Không	<0,01	0,72	8,02	<0,04	<5	56,00	<0,75	<0,03	0,5	0,10	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0307		7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,70	8,41	<0,04	<5	52,80	<0,75	<0,03	0,3	0,10	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0308		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,71	8,72	<0,04	<5	55,20	<0,75	<0,03	0,4	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0309	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,23	<1	<5	Không	<0,01	0,72	8,97	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0310		7,24	<1	<5	Không	<0,01	0,56	6,53	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0311		7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,60	5,49	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0312		7,23	<1	<5	Không	<0,01	0,61	5,20	<0,04	<5	42,40	<0,75	<0,03	0,3	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			25
Số mẫu đạt																			25
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 27 tháng 02 năm 2026

Người tổng hợp



Trinh Ngọc Khánh