



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 3/2026)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clo rua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		6,0-8,5	≤ 2	≤ 15	Không có mùi vị lạ	≤ 0,9	≤ 11	≤ 250	≤ 0,3	≤ 250	≤ 300	≤ 2	≤ 0,1	0,2-1	≤ 1	≤ 0,2	≤ 1	≤ 1	
26-0481	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,65	3,03	<0,04	15,31	87,60	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,09	<1	<1	Đạt
26-0482		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,64	3,10	<0,04	15,31	87,60	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,09	<1	<1	Đạt
26-0483		7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,64	3,12	<0,04	14,75	87,20	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
26-0484		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,63	3,15	<0,04	14,18	88,00	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
26-0485		7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,62	3,18	<0,04	15,31	88,40	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
26-0487	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,19	<1	<5	Không	<0,01	0,71	3,84	<0,04	<5	38,80	<0,75	<0,03	0,5	0	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0488		7,20	<1	<5	Không	<0,01	0,71	6,74	<0,04	<5	39,20	<0,75	<0,03	0,4	0,01	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0489		7,20	<1	<5	Không	<0,01	0,81	7,12	<0,04	<5	39,20	<0,75	<0,03	0,3	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0491	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,34	13,42	<0,04	<5	118,00	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,11	<1	<1	Đạt
26-0492		7,57	<1	<5	Không	<0,01	0,37	12,07	<0,04	<5	118,40	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
26-0493		7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,41	12,24	<0,04	<5	118,40	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
26-0494		7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,40	12,26	<0,04	<5	118,80	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,10	<1	<1	Đạt
26-0495	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG SƠN	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,65	3,56	<0,04	14,18	86,40	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,08	<1	<1	Đạt
26-0496		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,64	3,58	<0,04	14,75	86,80	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
26-0497		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,56	3,62	<0,04	14,75	87,20	<0,75	<0,03	0,4	0,07	0,09	<1	<1	Đạt
26-0499	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,16	<1	7,60	Không	<0,01	0,54	3,62	<0,04	6,24	43,20	<0,75	<0,03	0,5	0,11	0,09	<1	<1	Đạt
26-0500		7,18	<1	6,25	Không	<0,01	0,89	1,36	<0,04	6,24	43,60	<0,75	<0,03	0,4	0,11	0,09	<1	<1	Đạt
26-0501		7,17	<1	6,46	Không	<0,01	0,89	1,40	<0,04	5,67	42,60	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,08	<1	<1	Đạt
26-0502		7,19	<1	5,40	Không	<0,01	0,53	1,40	<0,04	5,67	44,00	<0,75	<0,03	0,4	0,10	0,08	<1	<1	Đạt
26-0503		7,18	<1	5,41	Không	<0,01	0,89	11,24	<0,04	6,80	45,20	<0,75	<0,03	0,4	0,10	0,10	<1	<1	Đạt
26-0505	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,28	<1	<5	Không	<0,01	0,65	2,21	<0,04	<5	22,40	<0,75	<0,03	0,5	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
26-0506		7,29	<1	<5	Không	<0,01	0,64	3,91	<0,04	<5	23,60	<0,75	<0,03	0,4	0,06	0,09	<1	<1	Đạt
26-0507		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,63	5,60	<0,04	<5	23,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,09	<1	<1	Đạt
26-0509	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	6,86	<1	6,43	Không	<0,01	-	82,08	<0,04	49,35	233,20	1,60	0,03	0,5	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0510		6,88	<1	6,46	Không	<0,01	-	89,37	<0,04	49,35	233,60	1,66	0,06	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0511		6,87	<1	6,34	Không	<0,01	-	53,03	<0,04	48,78	215,20	1,63	0,06	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0512		6,86	<1	6,25	Không	<0,01	-	50,02	<0,04	48,50	231,60	1,60	0,03	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0513		6,89	<1	6,42	Không	<0,01	-	50,64	<0,04	48,21	232,40	1,66	0,04	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0514		6,90	<1	6,56	Không	<0,01	-	50,62	<0,04	48,78	236,00	1,70	0,04	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0515		6,87	<1	6,60	Không	<0,01	-	50,83	<0,04	49,07	232,80	1,70	0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt

26-0516		6,92	<1	6,46	Không	<0,01	-	50,22	<0,04	49,35	230,80	1,66	0,03	0,3	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0517		6,86	<1	6,46	Không	<0,01	-	50,37	<0,04	49,91	234,40	1,70	0,03	0,4	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0518		6,89	<1	6,38	Không	<0,01	-	50,38	<0,04	49,35	233,20	1,60	<0,03	0,3	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0519		6,91	<1	6,65	Không	<0,01	-	50,37	<0,04	48,78	232,80	1,63	<0,03	0,3	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0520		6,87	<1	6,87	Không	<0,01	-	50,29	<0,04	49,35	231,60	1,63	<0,03	0,3	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0521		6,89	<1	6,89	Không	<0,01	-	49,22	<0,04	49,91	232,80	1,66	<0,03	0,4	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0523	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,41	<1	<5	Không	<0,01	0,80	7,33	<0,04	13,61	62,00	<0,75	0,05	0,5	0,07	0,05	<1	<1	Đạt
26-0524		7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,80	9,80	<0,04	14,18	62,00	<0,75	0,05	0,4	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
26-0525		7,43	<1	<5	Không	<0,01	0,76	9,51	<0,04	14,75	62,80	<0,75	0,05	0,4	0,06	0,04	<1	<1	Đạt
26-0527	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,63	11,67	<0,04	6,24	47,20	<0,75	<0,03	0,5	0,03	0,04	<1	<1	Đạt
26-0528		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,63	11,21	<0,04	6,24	47,60	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,04	<1	<1	Đạt
26-0529		7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,62	11,26	<0,04	5,67	48,00	<0,75	<0,03	0,3	0,04	0,05	<1	<1	Đạt
26-0531	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,15	<1	8,64	Không	<0,01	0,55	2,48	<0,04	6,24	43,20	<0,75	<0,03	0,5	0,11	0,05	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			43
Số mẫu đạt																			43
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 27 tháng 3 năm 2026

Người tổng hợp


Trịnh Ngọc Khánh