



BẢNG TỜNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THÀNH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 6/2026)

Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2024/BYT)	PH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Cloxa	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	TDS	Coliform	E.coli	Kết luận
26-1164	6,0-8,5	≤ 2	≤ 15	Không có mùi vị lạ	≤ 0,9	≤ 11	≤ 250	≤ 0,3	≤ 250	≤ 300	≤ 2	≤ 0,1	0,2-1	≤ 1	≤ 0,2	< 1000	< 1	< 1	Đạt
26-1165	7,47	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,54	2,29	< 0,04	< 5	81,2	< 0,75	< 0,03	0,5	0	0,09	73,7	< 1	< 1	Đạt
26-1166	7,49	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,52	2,52	< 0,04	< 5	82,4	< 0,75	< 0,03	0,4	0	0,08	70,6	< 1	< 1	Đạt
26-1167	7,45	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,52	2,56	< 0,04	< 5	82,8	< 0,75	< 0,03	0,4	0,03	0,08	71,2	< 1	< 1	Đạt
26-1168	7,47	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,53	2,72	< 0,04	< 5	82,4	< 0,75	< 0,03	0,4	0,04	0,08	73,0	< 1	< 1	Đạt
26-1170	7,50	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,53	2,84	< 0,04	< 5	83,2	< 0,75	< 0,03	0,4	0,04	0,08	71,9	< 1	< 1	Đạt
26-1171	8,03	< 1	7,52	Không	< 0,01	0,53	1,61	< 0,04	< 5	43,2	< 0,75	< 0,03	0,5	0	0,13	54,4	< 1	< 1	Đạt
26-1172	8,00	< 1	7,09	Không	< 0,01	0,56	1,67	< 0,04	< 5	43,6	< 0,75	< 0,03	0,4	0,02	0,13	54,0	< 1	< 1	Đạt
26-1173	8,03	< 1	7,23	Không	< 0,01	0,58	1,72	< 0,04	< 5	44	< 0,75	< 0,03	0,4	0,02	0,12	55,0	< 1	< 1	Đạt
26-1174	7,97	< 1	6,99	Không	< 0,01	0,6	1,81	< 0,04	< 5	44,4	< 0,75	< 0,03	0,4	0,02	0,13	55,3	< 1	< 1	Đạt
26-1176	8,01	< 1	6,88	Không	< 0,01	0,6	1,95	< 0,04	< 5	44,8	< 0,75	< 0,03	0,4	0,04	0,13	53,9	< 1	< 1	Đạt
26-1177	7,9	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,4	2,08	< 0,04	< 5	40,4	< 0,75	< 0,03	0,5	0,008	0,13	59,2	< 1	< 1	Đạt
26-1178	7,85	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,43	2,24	< 0,04	< 5	41,6	< 0,75	< 0,03	0,3	0,008	0,13	60,0	< 1	< 1	Đạt
26-1180	7,88	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,43	2,41	< 0,04	< 5	41,2	< 0,75	< 0,03	0,3	0,02	0,13	60,2	< 1	< 1	Đạt
26-1181	7,13	< 1	9,89	Không	< 0,01	0,18	8,45	< 0,04	11,91	52,4	1,76	< 0,03	0,5	0,03	0,07	87,2	< 1	< 1	Đạt
26-1182	7,17	< 1	9,46	Không	< 0,01	0,18	9,24	< 0,04	11,91	52,8	1,70	< 0,03	0,4	0,03	0,07	90,2	< 1	< 1	Đạt
26-1184	7,14	< 1	8,92	Không	< 0,01	0,2	9,91	< 0,04	11,34	52,4	1,76	< 0,03	0,3	0,05	0,07	90,1	< 1	< 1	Đạt
26-1185	7,68	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,58	11,54	< 0,04	< 5	122	< 0,75	< 0,03	0,5	0	0,09	126,9	< 1	< 1	Đạt
26-1185	7,7	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,58	12,31	< 0,04	< 5	122,4	< 0,75	< 0,03	0,3	0	0,08	127,1	< 1	< 1	Đạt
26-1186	7,68	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,63	12,88	< 0,04	< 5	122,8	< 0,75	< 0,03	0,3	0	0,09	129,0	< 1	< 1	Đạt
26-1187	7,66	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,63	13,2	< 0,04	< 5	123,2	< 0,75	< 0,03	0,3	0	0,09	130,1	< 1	< 1	Đạt
26-1189	7,86	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,28	13,75	< 0,04	< 5	43,2	< 0,75	< 0,03	0,5	0	0,04	70,8	< 1	< 1	Đạt
26-1190	7,85	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,44	14,23	< 0,04	< 5	43,6	< 0,75	< 0,03	0,3	0	0,04	72,0	< 1	< 1	Đạt
26-1191	7,82	< 1	< 5	Không	< 0,01	0,44	14,52	< 0,04	< 5	42,8	< 0,75	< 0,03	0,3	0,01	0,04	73,1	< 1	< 1	Đạt
26-1193	7,87	< 1	7,08	Không	< 0,01	0,15	1,52	< 0,04	< 5	44	< 0,75	< 0,03	0,5	0	0,13	59,1	< 1	< 1	Đạt
26-1194	7,85	< 1	6,85	Không	< 0,01	0,2	1,66	< 0,04	< 5	44,8	< 0,75	< 0,03	0,4	0	0,12	60,3	< 1	< 1	Đạt
26-1195	7,81	< 1	6,63	Không	< 0,01	0,19	1,73	< 0,04	< 5	44,8	< 0,75	< 0,03	0,3	0	0,13	60,8	< 1	< 1	Đạt
26-1197	7,66	< 1	< 5	Không	< 0,01	3,83	26,2	< 0,04	17,02	267,6	< 0,75	< 0,03	0,5	0	< 0,04	340	< 1	< 1	Đạt
26-1198	7,60	< 1	< 5	Không	< 0,01	3,93	26,89	< 0,04	17,02	268,4	< 0,75	< 0,03	0,3	0	< 0,04	343	< 1	< 1	Đạt
26-1199	7,65	< 1	< 5	Không	< 0,01	3,6	27,57	< 0,04	17,58	268,8	< 0,75	< 0,03	0,3	0	< 0,04	345	< 1	< 1	Đạt

26-1200	CHI NHÁNH	7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,58	4,95	<0,04	<5	81,6	<0,75	<0,03	0,4	0,1	0,1	54,7	<1	<1	Đạt
26-1201	CẤP NƯỚC	7,41	<1	<5	Không	<0,01	0,6	4,97	<0,04	<5	80,8	<0,75	<0,03	0,3	0,1	0,1	56,2	<1	<1	Đạt
26-1202	ĐÔNG SƠN	7,44	<1	<5	Không	<0,01	0,6	5	<0,04	<5	82,4	<0,75	<0,03	0,3	0,1	0,1	58,8	<1	<1	Đạt
26-1203	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẠC	7,21	<1	<5	Không	<0,01	0,6	5,01	<0,04	5,67	95,2	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,12	105,0	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																				33
Số mẫu đạt																				33
Số mẫu không đạt																				0

Thanh Hóa ngày 26 tháng 06 năm 2026

Người tổng hợp



Phạm Thị Anh