CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
M.S.D.N: 2800219549-C.T.C.P
TP.THANH HÓA T.THANH HÓA

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 8/2023)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Coliorm	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		**6,0-8,5**	**≤ 2**	**≤15**	**Không có mùi vị lạ**	**≤0,05**	**≤2**	**≤250**	**≤0,3**	**≤250**	**≤300**	**≤2**	**≤0,1**	**0,2-1**	**0,3**	**<3**	**<1**	
1250	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	7,58	<1	5,56	Không	<0,01	0,55	20,15	<0,04	5,67	58,00	<0,78	<0,04	0,5	0,16	0	0	Đạt
1251		7,58	<1	5,61	Không	<0,01	0,47	34,33	<0,04	6,24	58,00	<0,78	<0,04	0,4	0,16	0	0	Đạt
1252		7,59	<1	5,53	Không	<0,01	0,46	42,31	<0,04	5,67	59,20	<0,78	<0,04	0,4	0,16	0	0	Đạt
1253		7,57	<1	5,65	Không	<0,01	0,47	27,25	<0,04	6,24	58,80	<0,78	<0,04	0,3	0,16	0	0	Đạt
1254		7,58	<1	5,83	Không	<0,01	0,5	26,08	<0,04	6,24	59,00	<0,78	<0,04	0,3	0,16	0	0	Đạt
1256	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BỈM SƠN	7,25	<1	<5	Không	<0,01	-	23,99	<0,04	<5	284,00	<0,78	<0,04	0,5	0,13	0	0	Đạt
1257		7,24	<1	<5	Không	<0,01	-	26,85	<0,04	<5	285,00	<0,78	<0,04	0,4	0,13	0	0	Đạt
1258		7,24	<1	<5	Không	<0,01	-	26,63	<0,04	<5	285,20	<0,78	<0,04	0,4	0,12	0	0	Đạt
1260	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,21	<1	8,16	Không	<0,01	0,27	29,76	0,05	17,58	54,40	1,60	<0,04	0,6	0,13	0	0	Đạt
1261		7,20	<1	8,31	Không	<0,01	0,17	28,75	0,05	17,58	54,20	1,57	<0,04	0,5	0,13	0	0	Đạt
1262		7,21	<1	7,94	Không	<0,01	0,17	7,39	0,04	17,58	54,80	1,60	<0,04	0,4	0,13	0	0	Đạt
1264	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,46	<1	6,39	Không	<0,01	0,22	10,04	<0,04	<5	49,60	<0,78	<0,04	0,5	0,09	0	0	Đạt
1265		7,43	<1	6,33	Không	<0,01	0,22	10,22	<0,04	<5	49,80	<0,78	<0,04	0,4	0,09	0	0	Đạt
1266		7,46	<1	6,33	Không	<0,01	0,25	10,09	<0,04	<5	50,00	<0,78	<0,04	0,4	0,09	0	0	Đạt
1268	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,40	12,38	<0,04	<5	39,60	<0,78	<0,04	0,5	0,12	0	0	Đạt
1269		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,36	12,81	<0,04	<5	39,80	<0,78	<0,04	0,4	0,12	0	0	Đạt
1270		7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,37	13,83	<0,04	<5	40,20	<0,78	<0,04	0,4	0,11	0	0	Đạt
1272	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẰNG HÓA	7,54	<1	7,68	Không	<0,01	0,50	12,18	<0,04	<5	99,60	<0,78	<0,04	0,6	0,03	0	0	Đạt
1273		7,55	<1	8,15	Không	<0,01	0,50	19,01	<0,04	<5	99,80	<0,78	<0,04	0,3	0,03	0	0	Đạt
1274		7,55	<1	8,12	Không	<0,01	0,46	15,98	<0,04	<5	100,20	<0,78	<0,04	0,5	0,03	0	0	Đạt
1276	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,82	<1	5,23	Không	<0,01	0,34	16,98	<0,04	<5	41,20	<0,78	<0,04	0,5	0,06	0	0	Đạt
1277		7,83	<1	5,41	Không	<0,01	0,28	17,17	<0,04	<5	41,60	<0,78	<0,04	0,4	0,06	0	0	Đạt
1278		7,82	<1	5,19	Không	<0,01	0,28	17,53	<0,04	<5	41,40	<0,78	<0,04	0,3	0,06	0	0	Đạt
1280	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM TP	7,69	<1	7,11	Không	<0,01	0,23	17,59	<0,04	<5	37,60	<0,78	<0,04	0,4	0,03	0	0	Đạt
1281		7,70	<1	6,97	Không	<0,01	0,24	17,31	<0,04	<5	39,20	<0,78	<0,04	0,5	0,03	0	0	Đạt
1282		7,72	<1	7,34	Không	<0,01	0,19	20,83	<0,04	<5	40,40	<0,78	<0,04	0,4	0,03	0	0	Đạt
1283		7,71	<1	6,91	Không	<0,01	0,27	20,31	<0,04	<5	41,20	<0,78	<0,04	0,4	0,03	0	0	Đạt
1284		7,71	<1	7,06	Không	<0,01	0,27	21,14	<0,04	<5	42,00	<0,78	<0,04	0,3	0,03	0	0	Đạt
Tổng số mẫu																		28
Số mẫu đạt																		28
Số mẫu không đạt																		0

Thanh Hóa ngày 01 tháng 9 năm 2023

Người tổng hợp

Trịnh Ngọc Khánh