

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 5 - THÁNG 12/2025)



Mã mẫu	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmamganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận	
25-2034	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,06	<1	<5	Không có mùi vị lạ	<0,01	0,55	11,71	<0,04	20,21	59,60	0,77	<0,03	0,5	0,14	0,06	<1	<1	Đạt	
25-2035		7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,55	11,83	<0,04	20,21	58,00	0,80	<0,03	0,4	0,12	0,06	<1	<1	Đạt	
25-2036		7,07	<1	<5	Không	<0,01	0,53	11,81	<0,04	9,64	58,80	0,83	<0,03	0,3	0,12	0,05	<1	<1	Đạt	
25-2037		7,06	<1	<5	Không	<0,01	0,53	11,91	<0,04	9,64	59,20	0,77	<0,03	0,4	0,12	0,05	<1	<1	Đạt	
25-2038	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,07	<1	<5	Không	<0,01	0,52	11,81	<0,04	10,21	58,80	0,83	<0,03	0,4	0,12	0,04	<1	<1	Đạt	
25-2040		7,03	<1	<5	Không	<0,01	0,56	4,94	<0,04	6,80	40,40	<0,75	<0,03	0,5	0	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-2041		7,04	<1	<5	Không	<0,01	0,56	5,80	<0,04	6,80	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0	<0,04	<1	<1	Đạt	
25-2042		7,03	<1	<5	Không	<0,01	0,59	6,08	<0,04	6,24	42,00	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-2043	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG SƠN	7,02	<1	<5	Không	<0,01	0,60	6,34	<0,04	7,37	42,40	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-2044		7,04	<1	<5	Không	<0,01	0,51	6,55	<0,04	6,24	41,60	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
25-2045		7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,62	7,13	<0,04	9,64	58,40	<0,75	<0,03	0,5	0,12	0,06	<1	<1	Đạt	
25-2046		7,09	<1	<5	Không	<0,01	0,63	7,44	<0,04	10,21	57,20	<0,75	<0,03	0,3	0,10	0,05	<1	<1	Đạt	
25-2047	7,08	<1	<5	Không	<0,01	0,64	7,55	<0,04	10,78	57,60	0,77	<0,03	0,3	0,10	0,05	<1	<1	Đạt		
		Tổng số mẫu																		
		Số mẫu đạt																		
		Số mẫu không đạt																		
		13																		
		13																		
		0																		

Thanh Hóa ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người tổng hợp

(Signature)
Trinh Ngọc Khánh