

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 1 - THÁNG 3/2026)

Mã mẫu			Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clo rua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliform	Ecoli	Kết luận
	Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		6,0-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤0,9	≤11	≤50	≤0,3	≤50	≤2	≤0,1	0,2-1	≤1	≤0,2	≤1	≤1	
26-0314	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,32	<1	≤5	Không	<0,01	0,76	2,12	<0,04	7,37	77,60	<0,75	<0,03	0,5	0,09	0,05	<1	<1	Đạt
26-0315		7,33	<1	≤5	Không	<0,01	0,77	2,34	<0,04	7,37	77,20	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,05	<1	<1	Đạt
26-0316		7,32	<1	≤5	Không	<0,01	0,86	2,57	<0,04	6,80	78,40	<0,75	<0,03	0,4	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
26-0317		7,34	<1	≤5	Không	<0,01	0,86	2,71	<0,04	7,94	78,80	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
26-0318		7,33	<1	≤5	Không	<0,01	0,81	2,84	<0,04	7,94	78,40	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,04	<1	<1	Đạt
26-0320	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,28	<1	≤5	Không	<0,01	-	18,37	<0,04	35,73	288,40	<0,75	<0,03	0,5	0	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0321		7,29	<1	≤5	Không	<0,01	-	20,87	<0,04	35,73	287,60	<0,75	<0,03	0,4	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0322		7,29	<1	≤5	Không	<0,01	-	22,17	<0,04	36,30	287,20	<0,75	<0,03	0,4	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0323		7,30	<1	≤5	Không	<0,01	-	23,53	<0,04	36,30	288,80	<0,75	<0,03	0,4	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0324		7,28	1,96	13,41	Không	<0,01	-	23,48	<0,04	35,16	289,20	<0,75	<0,03	0,3	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0325	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHÌ SƠN	7,29	<1	≤5	Không	<0,01	-	23,62	<0,04	35,16	288,40	<0,75	<0,03	0,3	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0327		7,35	<1	≤5	Không	<0,01	0,60	9,42	<0,04	7,94	49,20	<0,75	<0,03	0,5	0	0,05	<1	<1	Đạt
26-0328		7,36	<1	≤5	Không	<0,01	0,62	9,64	<0,04	7,94	48,80	<0,75	<0,03	0,4	0	0,07	<1	<1	Đạt
26-0329	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,36	<1	≤5	Không	<0,01	0,64	9,65	<0,04	8,51	49,20	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,07	<1	<1	Đạt
26-0331		7,30	<1	≤5	Không	<0,01	0,51	4,19	<0,04	8,51	52,40	<0,75	<0,03	0,5	0	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0332		7,31	<1	≤5	Không	<0,01	0,54	4,73	<0,04	8,51	53,20	<0,75	<0,03	0,3	0,01	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0333	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẶC	7,32	<1	≤5	Không	<0,01	0,46	5,39	<0,04	7,94	52,80	<0,75	<0,03	0,3	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0335		7,26	1,13	10,07	Không	<0,01	0,47	18,20	<0,04	7,37	105,80	<0,75	<0,03	0,5	0,06	0,17	<1	<1	Đạt
26-0336		7,27	1,25	12,14	Không	<0,01	0,50	19,64	<0,04	7,37	106,00	<0,75	<0,03	0,3	0,06	0,14	<1	<1	Đạt
26-0337	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,26	1,27	12,96	Không	<0,01	0,50	20,66	<0,04	6,80	106,20	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,15	<1	<1	Đạt
26-0339		7,18	<1	≤5	Không	<0,01	0,68	3,42	<0,04	<5	34,00	<0,75	<0,03	0,5	0	0,04	<1	<1	Đạt
26-0341	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,21	<1	≤5	Không	<0,01	0,67	3,81	<0,04	7,37	32,40	<0,75	<0,03	0,5	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
26-0342		7,22	<1	≤5	Không	<0,01	0,70	3,01	<0,04	6,80	32,40	<0,75	<0,03	0,3	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0343		7,21	<1	≤5	Không	<0,01	0,71	2,47	<0,04	6,80	32,80	<0,75	<0,03	0,3	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0345	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,50	<1	≤5	Không	<0,01	0,35	11,73	<0,04	<5	126,00	<0,75	<0,03	0,5	0,04	0,07	<1	<1	Đạt
26-0346		7,51	<1	≤5	Không	<0,01	0,36	14,03	<0,04	<5	126,80	<0,75	<0,03	0,4	0,04	0,05	<1	<1	Đạt
26-0347		7,50	<1	≤5	Không	<0,01	0,38	14,70	<0,04	<5	127,20	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,05	<1	<1	Đạt
26-0348		7,52	<1	≤5	Không	<0,01	0,38	15,27	<0,04	<5	126,80	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,06	<1	<1	Đạt
26-0350	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,20	<1	≤5	Không	<0,01	0,60	5,85	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,5	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0351		7,22	<1	≤5	Không	<0,01	0,61	6,18	<0,04	<5	45,200	<0,75	<0,03	0,3	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt

26-0352	TRAM LK13 CHI NHÁNH BÌM SƠN	7,21	<1	<5	Không	<0,01	0,62	6,15	<0,04	<5	45,60	<0,75	<0,03	0,3	0,07	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0354		7,29	<1	<5	Không	<0,01	-	15,22	<0,04	147,47	292,00	<0,75	<0,03	0,5	0,02	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0355		7,30	<1	<5	Không	<0,01	-	17,13	<0,04	148,60	292,40	<0,75	<0,03	0,3	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0356		7,31	<1	<5	Không	<0,01	-	19,57	<0,04	148,60	292,80	<0,75	<0,03	0,4	0,04	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0358	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,20	<1	5,88	Không	<0,01	0,69	6,74	<0,04	<5	34,80	<0,75	<0,03	0,5	0	0,04	<1	<1	Đạt
26-0359		7,21	<1	<5	Không	<0,01	0,70	6,80	<0,04	<5	35,20	<0,75	<0,03	0,3	0	0,04	<1	<1	Đạt
26-0360		7,22	<1	<5	Không	<0,01	0,71	6,83	<0,04	<5	40,40	<0,75	<0,03	0,3	0,03	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0361		7,20	<1	<5	Không	<0,01	0,72	6,91	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0,06	<0,04	<1	<1	Đạt
26-0362		7,21	<1	<5	Không	<0,01	0,73	6,92	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			36
Số mẫu đạt																			36
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 06 tháng 3 năm 2026

Người tổng hợp


Trịnh Ngọc Khanh