

THÔNG BÁO

"Về việc xả lũ hồ chứa thủy điện Xuân Minh"

- Kính gửi: - UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa;
 - Sở Nông Nghiệp và môi trường tỉnh Thanh Hóa;
 - Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa;
 - Ban CH PCTT & TKCN tỉnh Thanh Hóa;
 - Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Thanh Hóa
 - Nhà máy Thủy điện Bái Thượng;
 - Chi nhánh thủy lợi Bái Thượng;
 - UBND các xã Thường Xuân, Lam Sơn, Luận Thành.

Căn cứ dự báo thời tiết của trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia.

Căn cứ tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã.

Quyết định 3470/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2024 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Xuân Minh.

Căn cứ theo lưu lượng phát điện nhà máy Thủy điện Cửa Đạt và lưu lượng nước sông Đạt về hồ Thủy điện Xuân Minh dự báo tổng lưu lượng nước về hồ từ 500m³/s - 700m³/s.

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh xin thông báo về việc xả lũ điều tiết hồ chứa Thủy điện Xuân Minh như sau:

1. Mức nước dâng hồ chứa Thủy điện Xuân Minh mùa mưa hiện nay đang là: 27.50m/27.50m.
2. Nhà máy Thủy điện Xuân Minh thực hiện xả lũ để đảm bảo duy trì mức nước hồ ở dưới mức nước dâng bình thường là 27.50m như sau:
 - Thời gian xả lũ dự kiến: Từ 11 giờ 00 phút, ngày 24/8/2026, thời gian kết thúc xả đến khi hết lũ.

- Lưu lượng xả dự kiến (theo lưu lượng nước về hồ) $Q = Q \text{ tổ máy} + Q \text{ xả tràn}$ từ **500 m³/s đến 700 m³/s** và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước dâng bình thường là 27.50m.

- Mực nước hạ lưu chênh lệch từ: **cao trình 19m đến 22m**

- Thực hiện theo Quyết định 3470/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2024 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Xuân Minh. Nhà máy Thủy điện Xuân Minh sẽ thực hiện việc xả lũ theo điều 8 bằng hiệu lệnh sau:

+ 30 phút trước khi xả, kéo 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

+ Trước khi xả nước qua các cửa van đập tràn, hoặc khi tăng lưu lượng xả kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

+ Trường hợp đặc biệt cần phải xả nước khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình: Kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 05 giây.

+ Khi các cửa van xả tràn kết thúc xả nước thì kéo 1 hồi còi dài 30 giây.

+ Ngoài các hiệu lệnh thông báo theo quy định từ điều khoản trên, Công ty Cổ phần thủy điện Xuân Minh còn thông báo việc vận hành cửa van đập tràn qua hệ thống cảnh báo được lắp đặt phía hạ du công trình quy định tại Khoản 14 Điều 18 của Quy trình.

3. Công ty CP Thủy điện Xuân Minh kính đề nghị UBND xã Thường Xuân, UBND các xã Lam Sơn, xã Luận Thành thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ Sông Chu có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, trâu bò, cá, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc. Tuyệt đối nhân dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá, ... tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cấm biển cảnh báo lũ. Đặc biệt các vị trí nêu trong thông báo này v.v khi nước dâng lên hoặc rút xuống theo quy trình vận hành hồ chứa.

4. Công ty CP Thủy điện Xuân Minh sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu các hộ gia đình, các tổ chức cá nhân, xã, phường, huyện không thực hiện biện pháp phòng tránh bảo vệ con người, tài sản theo thông báo này. Các xã vùng hạ lưu cần có kế hoạch chủ động trong việc di dời nhân dân để an toàn nếu thấy cần thiết

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh xin thông báo tới UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ

dân sự tỉnh Thanh Hoá, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, UBND các xã: Thường Xuân, Lam Sơn, Luận Thành vùng hạ du để chủ động phòng tránh lũ đồng thời đảm bảo việc xả lũ của nhà máy thủy điện Xuân Minh đúng kế hoạch không ảnh hưởng tới con người, tài sản của nhân dân.

Kính mong nhận được sự chỉ đạo và hợp tác của các cấp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCTC, KTKT, NM.

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Signature]

Phạm Tiến Luật