

Thiết Ống, 14h15 ngày 22 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Bá Thước 1

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước – Bộ Nông Nghiệp và Môi trường;
- Công ty Vận hành thị trường điện và Hệ thống điện Quốc Gia;
- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa;
- Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa;
- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Bộ;
- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa;
- Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 (Ngọc Lặc) tỉnh Thanh Hóa;
- UBND các xã Thiết Ống, Bá Thước, Điền Lư, Quý Lương.

Căn cứ bản tin dự báo thời tiết của trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia;

Căn cứ vào bản tin số 133/TBXL-TĐTS về việc cập nhật và dự báo xả lũ hồ chứa thủy điện Trung Sơn gửi lúc 11h00 ngày 22 tháng 08 năm 2026 của công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn.

Căn cứ quyết định số: 214/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã;

Căn cứ quyết định số: 2300/QĐ-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bá Thước 1.

Căn cứ quyết định số: 3083/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp công trình thủy điện Bá Thước 1.

Hiện nay trên sông Mã nước đang về hồ thủy điện Bá Thước 1 với lưu lượng 1755 m³/s; Lưu lượng xả về hạ du của thủy điện Trung Sơn và lượng mưa của lưu vực từ Trung Sơn về đến Bá Thước 1, nên dự báo lưu lượng về hồ Bá Thước 1 từ 2200 m³/s đến 3500 m³/s.



Nay Công ty Cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa thông báo vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Bá Thước 1 như sau:

1. Công tác xả nước:

- Thời gian xả nước điều tiết dự kiến: Từ 18 giờ 15 phút ngày 22/08/2026.
- Thời gian kết thúc dự kiến: 21 giờ 00 phút ngày 5/9/2026.
- Lưu lượng xả tràn: 1500 m³/s đến 2800 m³/s (Tùy theo lưu lượng nước đến hồ).
- Lưu lượng qua tổ máy: 700 m³/s.
- Tổng lưu lượng nước về hạ du dự kiến: Từ 2200 m³/s đến 3500 m³/s.

- Hiệu lệnh xả nước: Bằng hiệu lệnh 2 hồi còi, mỗi hồi còi kéo dài 20 giây và cách nhau 10 giây trước. Thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 29/06/2023.

2. Công ty Cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa kính đề nghị và UBND các xã nói trên thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ Sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, trâu bò, cá, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa vật kiến trúc. Tuyệt đối nhân dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá,... những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết.

Công ty Cổ Phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa thông báo UBND các xã vùng hạ du để chủ động phòng tránh, đồng thời đảm bảo việc vận hành xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Bá Thước 1 không ảnh hưởng tới con người, tài sản của nhân dân.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn (để b/c);
- Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1;
- Nhà máy thủy điện Bá Thước 2;
- Lưu HCNS, PXVH Bá Thước 1.

KT GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại liên hệ:

- Ông Hùng – Giám đốc: 0972 301 888
- Ông Tuấn – Phó giám đốc : 0965 234 304
- Ông Khản – Quản đốc PXVH: 0976 916278
- Nhà máy Bá Thước 1: 02376.272.111.