

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN XUÂN MINH

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 07 năm 2025

Số: 22/7 /TB - TĐXM

BẢN TIN DỰ BÁO XẢ LŨ HỒ CHỨA
thủy điện Xuân Minh

Căn cứ dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 21/7/2025 đến ngày 23/7/2025, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa và mưa rất to từ 200-350mm.

Căn cứ quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã.

Quyết định 3470/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2024 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Xuân Minh.

Hiện nay, trên khu vực bị ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, dự kiến lưu lượng nước về hồ Thủy điện Xuân Minh từ nhánh sông Đát với lưu lượng **300 - 500m³/s**.

Căn cứ theo lưu lượng phát điện nhà máy Thủy điện Cửa Đát và lưu lượng nước sông Đát về hồ Thủy điện Xuân Minh dự báo tổng lưu lượng nước về hồ sẽ tăng từ **450 m³/s - 650m³/s**.

Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh xin thông báo về việc xả lũ hồ chứa Thủy điện Xuân Minh như sau:

TT	Thông số	Đơn vị	Thời điểm hiện tại	Dự kiến các thời điểm tiếp theo			
			13h15 ngày 22/7/2025	19 giờ	24 giờ		
1	Z _{hồ}	m	27.50	27.50	27.50		
2	Q _{về}	m ³ /s	550	550	550		
3	Q _{pd}	m ³ /s	200	200	200		
4	Q _{xả lũ}	m ³ /s	350	350	350		

- Thời điểm bắt đầu xả lũ: 13h15, ngày 22/07/2025.

- Lưu lượng đỉnh lũ: m³/s.

Bản tin phát lúc 13h15 ngày 22/07/2025. Bản tin tiếp theo sẽ phát 19h00 ngày 22/07/2025

Gửi đi từ gmail: a9.43xuanminh@gmail.com

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa;
- Ban CHPCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa;
- Nhà máy Thủy điện Bái Thượng;
- Chi nhánh thủy lợi Bái Thượng;
- UBND xã Thường Xuân, Luận Thành.
- Lưu: TCTC, KTKT, NM.

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN XUÂN MINH**TỔNG GIÁM ĐỐC****Phạm Quang Minh**