

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THIỆU TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Thiệu Trung, ngày tháng năm 2026

V/v thỏa thuận đầu nối cáp điện
cho Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu
dân cư thôn Đồng Bằng 2, xã
Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hoá

Kính gửi: Đội quản lý điện lực khu vực Thiệu Hóa.

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 17/8/2025 của UBND xã Thiệu Trung về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Bằng 2, thôn 2, xã Thiệu Trung;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 của Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí khảo sát lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Bằng 2, thôn 2, xã Thiệu Trung.

Hiện nay, UBND xã Thiệu Trung đang tổ chức lập hồ sơ dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đồng Bằng 2, thôn 2, xã Thiệu Trung. Vì vậy Đề có nguồn cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng cho dự án. UBND xã Thiệu Trung đề nghị Đội quản lý điện lực khu vực Thiệu Hóa xem xét chấp thuận vị trí điểm đầu nối cáp điện cho dự án dự án với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến nhu cầu phụ tải phục vụ cho khu dân cư và điện chiếu sáng đường giao thông như sau:

TT	Phụ tải dùng điện	Đơn vị	Số lượng	Công suất tính toán P(kW)	Hệ số đồng thời Kđt	Hệ số cos Φ	Tổng công suất S (kVA)
1	Hộ liền kề	Hộ	38	3	0,8	0,9	197,3
2	Hộ biệt thự	Hộ	18	6	0,8	0,9	96,0
3	Đất văn hóa	kW/m ²	763,84	0,03	0,8	0,9	20,4
4	Đất HTKT	kW/m ²	65,54	0,03	0,8	0,9	1,7
5	Đất cây xanh	kW/m ²	3.281,6	0,00005	1	0,9	0,2
6	Đất giao thông	kW/m ²	24.276	0,001	1	0,9	27,0
7	Dự phòng phát triển	%	10				34,3
Tổng cộng							376,9

- Công suất phụ tải tính toán 500W/người*6 người/hộ liền kề, 12 người/hộ biệt thự. Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng (Phụ tải đô thị loại II-III giai đoạn dài hạn).

- Dự kiến xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 250kVA-22/0,4kV, kiểu trạm Kiot 22kV. Đường dây cáp điện kết cấu đường dây trên không kết hợp cáp ngầm 22kV. Chiều dài tuyến khoảng 12m đường cáp ngầm.

- Điểm đầu nối cáp điện dự kiến: Cột số 01 đường dây 22kV lộ 477E9.48 NR Thiệu Lý 10.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nhu cầu cấp điện phục vụ cho khu dân cư khi đưa vào khai thác sử dụng, Ủy ban nhân dân xã Thiệu Trung đề nghị Đội quản lý điện lực khu vực Thiệu Hóa xem xét, chấp thuận vị trí điểm đầu nối cáp điện cho dự án với các nội dung trên.

Rất mong được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Tùng