

Số: **770** /SCT -TTr
V/v báo cáo kết quả kiểm tra nội dung
báo nêu về đường điện cao thế của hộ dân
ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá

Thanh Hoá, ngày **18** tháng 4 năm 2014

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1860/UBND-CN ngày 14/3/2014 về việc kiểm tra nội dung báo nêu về đường điện cao thế của hộ dân ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá;

Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hoá, Công ty Điện lực Thanh Hoá, UBND phường Ngọc Trạo, Trưởng phố Quang Trung 3 và gia đình ông Hoàng Văn Chiên (số nhà 76/93 Nguyễn Thiếp, phố Quang Trung 3, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá) kiểm tra nội dung Báo Pháp luật Việt Nam ngày 10/3/2014 có bài: **10 năm đi kiện vì phải ngủ dưới đường điện cao thế** của tác giả Văn Hùng.

Qua kiểm tra thực tế và nghiên cứu các văn bản, hồ sơ liên quan đến vụ việc được các bên liên quan cung cấp (*có Biên bản kèm theo*), Sở Công Thương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Khoảng đường dây 22KV từ cột 106 lộ 477-E99 đến TBA 250KVA UBND phường Ngọc Trạo (trong đó có đoạn lưu không qua nhà và đất của ông Hoàng Văn Chiên) được thi công và đưa vào vận hành sai quy định: Không có Hồ sơ thiết kế; Hồ sơ thu hồi đất; Quyết định giao đất; Hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng thi công. Theo Công ty Điện lực Thanh Hoá, khoảng đường dây này vận hành tạm nhưng đến nay đã 9 năm tính từ khi đưa vào vận hành. Nhà và đất của ông Chiên được xây dựng và sử dụng hợp pháp trước khi có công trình điện trên.

2. Nội dung Báo Pháp luật Việt Nam nêu về việc gia đình ông Hoàng Văn Chiên, số nhà 76/93 Nguyễn Thiếp, phố Quang Trung 3, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá nhiều lần đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hoá di chuyển đường điện trên nhưng chưa được giải quyết là đúng thực tế.

Đề xuất, kiến nghị của Sở Công Thương:

Việc Ban Quản lý dự án lưới điện Công ty điện lực I (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền bắc) thi công đường dây 22KV từ cột 106 lộ 477-E99 đến TBA UBND phường Ngọc Trạo qua nhà và đất của ông Hoàng Văn Chiên không đúng các quy định của nhà nước. Gia đình ông Hoàng Văn Chiên đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay chưa được giải quyết gây bức xúc cho gia đình ông Chiên và dư luận. Vì vậy Sở Công Thương đề nghị:

- Công ty Điện lực Thanh Hoá (đơn vị tiếp quản vận hành) khẩn trương lập phương án di dời (báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền bắc phê duyệt nếu vượt quá thẩm quyền) và thực hiện di dời đường điện 22KV nói trên ra khỏi phần lưu không và đất của ông Hoàng Văn Chiên. Thời hạn trong tháng 5/2014.

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản ý kiến với Tổng Công ty Điện lực Miền bắc chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hoá khẩn trương thực hiện việc di dời đường điện 22KV nói trên; đồng thời rà soát lại toàn bộ hệ thống lưới điện trung thế, có phương án xử lý các vị trí có thể gây mất an toàn trong quá trình quản lý vận hành.

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty Điện lực Thanh Hoá;
- Báo Pháp luật Việt Nam (thay văn bản trả lời);
- Lưu: VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Trọng Hân