

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *150* / SCT-QLĐN
V/v đề xuất hướng tuyến đường
điện 500kV đấu nối Nhà máy
nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ
thống điện Quốc gia

Thanh Hoá, ngày *16* tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi tại công văn số 1832/UBND-CN ngày 14/3/2014 v/v tham mưu, đề xuất ý kiến về hướng tuyến đường điện 500kV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia; Sau khi đi kiểm tra thực tế và tổng hợp ý kiến của các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi Trường, Giao thông vận tải, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND huyện Tĩnh Gia, Truyền tải điện Thanh Hóa, Chi nhánh lưới điện cao thế Nam Thanh - Bắc Nghệ (có văn bản kèm theo); Sở Công Thương báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia có công suất 2x600MW, dự kiến vận hành sản xuất năm 2017. Để phát điện lên lưới điện Quốc gia, Đơn vị Tư vấn thiết kế đưa ra 02 phương án hướng tuyến:

Phương án 1: Xuất phát từ cột cổng SPP 500kV TTĐL Nghi Sơn đến điểm G11, tuyến có chiều dài 15,5 km, đi gần với đường dây 220kV và phía trước hồ chứa nước Đồng Chùa, tuyến cắt ngang Quy hoạch Khu công nghiệp luyện kim số 4, 5 và Quy hoạch mỏ sét Trường Lâm ... trên địa bàn thuộc các xã Hải Thượng, Mai Lâm và Trường Lâm huyện Tĩnh Gia.

Phương án 2: Xuất phát từ cột cổng SPP 500kV TTĐL Nghi Sơn đến điểm G11, tuyến có chiều dài 16,4 km, đi gần với đường dây 220kV và phía sau hồ chứa nước Đồng Chùa, tuyến tránh Quy hoạch Khu công nghiệp luyện kim số 4, 5, và Quy hoạch mỏ sét Trường Lâm, tuyến đi cắt ngang qua Quy hoạch Khu dân cư xã Trường Lâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 25/12/2013; tuyến đi trên địa bàn thuộc các xã Hải Thượng, Mai Lâm và Trường Lâm huyện Tĩnh Gia.

Sau khi phân tích làm rõ, các ngành, địa phương thống nhất đề xuất phương án 2, do tuyến đường dây tránh qua các quy hoạch hiện có, phù hợp với Quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn và giảm thiểu ảnh hưởng đến đền bù, giải phóng mặt bằng nhà ở, đất đai của nhân dân; còn phương án 1, tuyến đường dây cắt ngang qua các quy hoạch hiện có, hành lang an toàn tuyến điện ảnh hưởng đến nhà ở của nhân dân nên quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng rất lớn và phá vỡ Quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn.

Vì vậy, Sở Công Thương đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh:

1. Đồng ý thống nhất hướng tuyến đường điện 500kV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia, từ cột cổng SPP 500kV TTĐL Nghi Sơn đến điểm G11, tuyến có chiều dài 16,4 km, được thể hiện trên bản vẽ 314007C-ĐD-MBT-01 do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 lập.

2. Cho phép chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Khu dân cư Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia và giao cho Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các ngành liên quan, lập Quy hoạch điều chỉnh và báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐN.



Hoàng Văn Hùng