

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC
KHU VỰC BA BÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 345/KVBB-KHKT

Chợ Rã, ngày 04 tháng 12 năm 2025

V/v tuyên truyền, phổ biến các điểm
nguy cơ mất an toàn do không đảm bảo
khoảng cách pha - đất đường dây 35kV

Kính gửi: UBND các xã Chợ Rã, Ba Bè, Thượng Minh, Phúc Lộc

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về
việc Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an
toàn trong lĩnh vực điện lực.

Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát định kỳ hành lang an toàn lưới điện cao áp
trên địa bàn các xã Chợ Rã, Ba Bè, Thượng Minh, Phúc Lộc, do Đội QLĐLKV
Ba Bè quản lý, hiện trạng do lưới điện vận hành lâu ngày và ảnh hưởng của mưa
bão làm thay đổi địa chất dẫn tới một số vị trí đường dây 35kV có nguy cơ mất an
toàn do không đảm bảo khoảng cách pha - đất như sau: *(Có danh sách chi tiết các
điểm không đảm bảo khoảng cách pha - đất kèm theo).*

1. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành đường dây, tránh sự cố do
chủ quan xảy ra Đội QLĐLKV Ba Bè báo cáo và kính đề nghị UBND các xã
phối hợp gửi văn bản này đến các tổ chức chính trị, đoàn thể, trường học, các
Thôn, Bản,... trên địa bàn được biết để tuyên truyền tới người dân, các cháu học
sinh trong trường học không đến gần các khu vực trên.

2. Đề nghị người dân không tự ý tháo, gỡ các kết cấu thiết bị công trình
điện, biển cảnh báo nguy hiểm đã được treo, cắm tại vị trí cột điện; Tại các ao,
hồ, sông, suối, các điểm có khoảng cách pha - đất thấp có đường dây điện đi
qua; Không trèo lên cột điện, không mang vác, lắp đặt vật dụng, bốc xếp hàng
hóa trong và ngoài hành lang đường dây điện, để tránh vi phạm khoảng cách an
toàn gây phóng điện dẫn đến tai nạn.

3. Tuyên truyền đến từng thôn, hộ gia đình và các cháu học sinh không
thực hiện các hoạt động vui chơi, thả diều và các hoạt động khác... gần khu vực
đường điện đi qua; Không thực hiện câu cá tại các ao, hồ dưới gầm đường dây
điện dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn, bị phóng điện gây nguy hiểm đến
tính mạng con người.

Vậy Đội QLĐLKV Ba Bê báo cáo và kính đề nghị UBND các xã Chợ Rã, Ba Bê, Thượng Minh, Phúc Lộc quan tâm phối hợp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy) đề t/h;
- PCTN (đề b/c);
- Lưu: VT, KHKTAT.

**KT. ĐỘI TRƯỞNG
ĐỘI PHÓ**



Đoàn Ngọc Minh

6	Thôn Khuổi Tàu xã Phúc Lộc	35	Cột 32-47-31-28 sang cột 32-47-31-29	Đường dây 35kV sau CD 371-7/1 Khuổi Tàu	5 mét	x	Một pha trong cùng tạt sườn
7	Thôn Khuổi Shun xã Chợ Rã	35	Cột 32-127-5-23 sang cột 32-127-5-24	Đường dây 35kV sau CD 371-7/1 Khuổi Shun	5,3 mét	x	1 pha có bờ ruộng nhô ra dẫn đến Tạt sườn
8	Thôn Bản Trù xã Thượng Minh	35	Cột 23-60 sang cột 23-61	Đường dây 35kV sau CD 371-7/23	5 mét	x	Đồi rừng