

TẬP ĐOÀN
BUU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN

Số: 2756 /VNPT-TNN-KTĐT
V/v Thông báo phát triển nguồn điện mặt
trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đầu
nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện
áp hạ áp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Xã Na Rì.

Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ;

Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 243/2026/NĐ-CP về Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đầu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp hạ áp;

Căn cứ Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030;

Viễn thông Thái Nguyên thông báo lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đầu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp hạ áp tại các vị trí độc lập nêu dưới đây:

I. Thông tin chung

1. Thông tin về tổ chức:

a) Tên: VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN - TẬP ĐOÀN BUU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

b) Mã số doanh nghiệp: 4600140648

c) Địa chỉ: Số 10, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

d) Số điện thoại liên hệ: 0918.809.665

đ) Email: nmduc.tnn@vnpt.vn

e) Mã số khách hàng sử dụng điện: theo từng vị trí tại khoản 2 dưới đây.

2. Danh sách vị trí lắp đặt

STT	Mã CSHT	Mã KH EVN	Tên trạm/điểm điện	Địa chỉ - tọa độ	Số tấm	PV (kWp)	Inverter (kW)
1	CSHT_BKN_00020	PA26NR8020111	YEN-LAC-NRI_BKN (Trụ sở)	Trạm YEN-LAC-NRI_BKN, Xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên; Tọa độ: 22.235890, 106.182590	20	11.900	10 - 3P / Solis

3. Thông tin mô tả và quy mô từng vị trí

3.1. Vị trí 1: YEN-LAC-NRI_BKN (Trụ sở) - CSHT_BKN_00020

a) Mã khách hàng sử dụng điện: PA26NR8020111.

b) Vị trí: Trạm YEN-LAC-NRI_BKN, Xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên; tọa độ 22.235890, 106.182590.

c) Kết cấu: Mái hiện hữu; hệ khung/rail lắp áp mái theo bản vẽ thiết kế. Việc lắp đặt không thay đổi công năng sử dụng công trình.

d) Diện tích bố trí: theo bản vẽ/khảo sát hiện trường; diện tích hình chiếu tối thiểu của 20 tấm quang điện (chưa tính lối đi, khoảng hở) khoảng 51.7 m².

đ) Công suất tấm quang điện: 11.900 kWp (20 tấm x 595 Wp/tấm; JA Solar JAM72S40-595/MR).

e) Công suất định mức inverter: 10 kW, 03 pha, hãng Solis; model/cấu hình: S5-GR3P10K.

g) Hệ thống lưu trữ điện: không lắp đặt (0 kWh).

4. Tổng hợp quy mô trên địa bàn trong Thông báo này

- Tổng cộng trên địa bàn Xã Na Rì: 20 tấm quang điện, 11.900 kWp; tổng công suất định mức inverter 10 kW tại 01 vị trí lắp đặt; tương ứng 01 mã khách hàng EVN.

5. Phương án xử lý sản lượng điện dư (đánh dấu X vào phương án chọn):

☐	Đồng ý bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt công tơ điện có đo xa và kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của đơn vị điện lực, bảo đảm thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật.
☒	Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đối với việc kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định.

6. Thời gian dự kiến lắp đặt và hoàn thành: dự kiến bắt đầu từ ngày 23/08/2026; hoàn thành/đưa vào sử dụng dự kiến ngày 30/08/2026.

II. Cam kết

Viễn thông Thái Nguyên cam kết thực hiện xây dựng, lắp đặt, vận hành nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ như sau:

- Bảo đảm an toàn công trình, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường trước và trong quá trình lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

- Sử dụng, lắp đặt các thiết bị phục vụ phát điện bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định pháp luật; không sử dụng tấm quang điện, thiết bị chuyển đổi điện một chiều thành điện xoay chiều đã qua sử dụng;

- Thực hiện đúng tiến độ đã thông báo tại điểm 6 Mục I nêu trên;

- Bảo đảm an toàn xây dựng, an toàn môi trường, phòng cháy và chữa cháy trong quá trình vận hành;

- Không vi phạm các quy định trong quá trình phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

III. Kính đề nghị

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật.

Tài liệu kèm theo: (1) Bản vẽ thiết kế: YEN-LAC-NRI_BKN.pdf; (2) catalogue tấm quang điện JA Solar JAM72S40-595/MR; (3) catalogue inverter Solis theo model có trong hồ sơ; (4) CO/CQ, chứng nhận chất lượng/bảo hành và hồ sơ kỹ thuật vật tư, thiết bị liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- Điện lực Na Rì (b/c);
- TTHT (t/h);
- TTVT& VNPT CDN (p/h);
- Lưu P.KTĐT (Đức).

Số eOffice: 587189 VBKS

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Tiến Dũng