

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ

Mua bán thiết bị hệ thống cảnh báo sự cố Clo nhà máy nước Cốc San, nhà máy nước Lào Cai

Kính gửi: Các doanh nghiệp mua bán thiết bị trong và ngoài tỉnh.

Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai tổ chức chào giá Mua bán thiết bị hệ thống cảnh báo sự cố Clo nhà máy nước Cốc San, nhà máy nước Lào Cai

Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, mua bán có khả năng cung cấp các loại vật tư trên tham gia chào giá như sau:

1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:

STT	Tên thiết bị và đặc tính kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị	Xuất xứ (Hãng sản xuất)
I	Hệ thống đập Clo nhà máy nước Cốc San: Bao gồm 02 phòng định lượng Clo Phòng định lượng Clo khử trùng và phòng định lượng Clo hoá sơ bộ	1	hệ	
1	Vỏ tủ điện	1	cái	Việt Nam
2	Aptomat MCB 3P-16A	1	cái	Schneider
3	Aptomat MCB 2P-6A	1	cái	Schneider
4	Contactơ 3P-9A	1	cái	Schneider
5	Rơ le nhiệt	1	cái	Schneider
6	Cầu chì 2A	3	cái	China
7	Đèn báo	3	cái	Giga
8	Nút ấn có đèn	2	cái	Giga
9	Chuyển mạch 3 vị trí	1	cái	Giga
10	Rơ le trung gian	3	cái	Schneider
11	Van điện từ D32	2	Cái	China
11	Thiết bị báo Clo rò rỉ kèm 1 kênh sensor (Hệ thống Clo hoá sơ bộ, Clo khử trùng)	2	bộ	De Nora Mỹ
11.1	- Bộ nhận tín hiệu và truyền báo động Ngõ ra: 4 - 20 mA/ MODBUS RS-485 Kênh kết nối với sensor: 1 kênh Công suất tiêu thụ: 6 W Bước nhảy đo theo thời gian: ½, 1, 2,			

	4, 8, or 16 phút Điện áp: 120 hoặc 240Vac/1pha/50-60Hz Ngõ báo động: 5A/230Vac hoặc 5A/30Vdc Màn hình LCD đồ hoạ cung cấp chỉ báo rõ ràng về nồng độ khí và trạng thái hệ thống Vỏ bảo vệ NEMA 4X, IP65 Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 độC – 60 độC, độ ẩm lên đến 95%			
11.2	- Sensor đo Clo rò rỉ Kiểu: điện hoá Nhiệt độ làm việc: -30 độC – 60 độC, độ ẩm lên đến 95% Tính chính xác: $\pm 5\text{-}10\%$ giá trị Tín hiệu ngõ ra: 4 – 20mA Vỏ bảo vệ NEMA 4X, IP65 Dãy đo: 0 - 10 ppm			
12	Vật tư lắp ráp tủ điện: Dây điện, đầu cốt kết nối tủ điều khiển bơm đập sự cố Clo đã có	1	bộ	Việt Nam
II	Hệ thống đập Clo nhà máy nước Lào Cai: Bao gồm 01 phòng định lượng Clo	1	hệ	
1	Vỏ tủ điện	1	cái	Việt Nam
2	Aptomat MCB 3P-16A	1	cái	Schneider
3	Aptomat MCB 2P-6A	1	cái	Schneider
4	Contacto 3P-9A	1	cái	Schneider
5	Rơ le nhiệt	1	cái	Schneider
6	Cầu chì 2A	3	cái	China
7	Đèn báo	3	cái	Giga
8	Nút ấn có đèn	2	cái	Giga
9	Chuyển mạch 3 vị trí	1	cái	Giga
10	Rơ le trung gian	1	cái	Schneider
11	Thiết bị báo Clo rò rỉ kèm 1 kênh sensor (Hệ thống Clo hoá sơ bộ, Clo khử trùng)	1	bộ	De Nora Mỹ
11.1	- Bộ nhận tín hiệu và truyền báo động Ngõ ra: 4 - 20 mA/ MODBUS RS-485 Kênh kết nối với sensor: 1 kênh Công suất tiêu thụ: 6 W Bước nhảy đo theo thời gian: ½, 1, 2, 4, 8, or 16 phút Điện áp: 120 hoặc 240Vac/1pha/50-60Hz			

	Ngõ bảo động: 5A/230Vac hoặc 5A/30Vdc Màn hình LCD đồ hoạ cung cấp chỉ báo rõ ràng về nồng độ khí và trạng thái hệ thống Vỏ bảo vệ NEMA 4X, IP65 Nhiệt độ môi trường làm việc: -10 độC – 60 độC, độ ẩm lên đến 95%			
11.2	- Sensor đo Clo rò rỉ Kiểu: điện hoá Nhiệt độ làm việc: -30 độC – 60 độC, độ ẩm lên đến 95% Tính chính xác: $\pm 5-10\%$ giá trị Tín hiệu ngõ ra: 4 – 20mA Vỏ bảo vệ NEMA 4X, IP65 Dây đo: 0 - 10 ppm			
12	Vật tư lắp ráp tủ điện: Dây điện, đầu cốt kết nối tủ điều khiển bơm đập sự cố Clo đã có	1	bộ	Việt Nam

2. Nội dung bản chào giá bao gồm các nội dung sau:

- Yêu cầu: Các đơn vị tham gia phải đủ điều kiện năng lực, cung cấp bản vẽ sơ đồ đấu nối, báo giá vật tư thiết bị và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cũng như tính minh bạch của sản phẩm khi cung cấp.
- Đơn giá, Quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.
- Chế độ bảo hành.
- Thời gian giao hàng.
- Xuất xứ hàng hoá.
- Đơn vị cung cấp phải hoàn thiện lắp đặt, nghiệm thu bàn giao vận hành sử dụng tại nhà máy nước Cốc San, nhà máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian nộp hồ sơ chào giá từ ngày 23/10/2026 đến hết ngày 30/10/2026 tại phòng Kỹ thuật vật tư, Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai địa chỉ số 037, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại liên hệ 02143.830.261. Thông báo này được đăng trên Website của công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai; Capnuoclaocai.vn;

Nơi nhận

- Như trên;
- Thông báo trên Website công ty
- Lưu VT; KTVT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Mật