

Số: /SCT- KH
V/v tham gia ý kiến về đồ án
điều chỉnh quy hoạch chung
xây dựng xã Khánh Yên
Thượng, huyện Văn Bàn.

Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn

Phúc đáp nội dung văn bản số 731/UBND-TH ngày 14/5/2024 của UBND huyện Văn Bàn về việc đề nghị tham gia góp ý vào đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn đến năm 2035. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương có ý kiến đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực Công Thương như sau:

1. Lĩnh vực Năng lượng (thủy điện, lưới điện) theo quy hoạch tỉnh Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023:

1.1. Thuyết minh Quy hoạch:

- Tại Mục 2.7.4. Cấp điện và chiếu sáng:

“Trạm biến áp: Khu quy hoạch hiện có 11 trạm biến áp phân phối trung/hạ thế. Trong đó gồm 08 trạm cấp điện sinh hoạt, 02 cấp điện khu công nghiệp (thuộc quản lý khách hàng); Các trạm biến áp công cộng kiểu treo, xây dựng từ lâu, công suất nhỏ ($\leq 100\text{kVA}$) cần phải cải tạo, thay mới; các trạm mới được đầu tư xây dựng vẫn đảm bảo cấp điện giữ lại tiếp tục cấp điện sinh hoạt”.

Việc đánh giá hiện trạng cấp điện còn sơ sài, chưa nêu rõ 11 trạm biến áp ở cấp điện áp 35/0,4kV (mà nêu trung/hạ áp), chưa nêu rõ công suất từng trạm biến áp. Đề nghị đơn vị lập quy hoạch liên hệ với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Bàn hoặc Điện lực huyện Văn Bàn lấy số liệu về thực trạng cung cấp điện khu vực lập Quy hoạch để phục vụ việc tính toán phương án cấp điện.

- Tại Mục 6.5. Quy hoạch cấp điện (trang 40):

+ Căn cứ thiết kế: Bổ sung Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

+ Phụ tải điện: Do đánh giá hiện trạng sơ sài, chưa rõ ràng từng Trạm biến áp để nâng cấp, cải tạo hoặc giữ lại, do đó đề nghị đơn vị tư vấn lập quy hoạch căn cứ vào phần đánh giá hiện trạng để bổ sung, hoàn thiện quy hoạch nêu trên đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định lâu dài.

+ Lưới điện: Đề nghị chỉnh sửa phần lưới điện cao thế 110kV (xây dựng mới tuyến đường dây 110kV thủy điện Yên Hà - Trạm biến áp 110kV Văn Bàn

để phục vụ truyền tải đầu nối dự án thủy điện Yên Hà lên lưới điện quốc gia); lưới điện 35kV (xây dựng mới đường dây 35kV thủy điện Ngòi Nhù 1A - Trạm biến áp 110kV Văn Bàn để phục vụ truyền tải đầu nối thủy điện Ngòi Nhù 1A lên lưới điện quốc gia).

1.2. Bản đồ quy hoạch:

Đề nghị bổ sung bảng tọa độ phạm vi, ranh giới khu vực điều chỉnh Quy hoạch theo quy định (hệ tọa độ VN 2000).

1.3. Kiến nghị:

Đề nghị cơ quan chủ trì lập Quy hoạch chỉnh sửa, bổ sung các nội dung tại Mục 1, Mục 2 nêu trên. Đồng thời cập nhật, bổ sung: **(i)** hiện trạng các công trình thủy điện, gồm: Thủy điện Suối Chăn 1 công suất 30MW đã hoàn thành, phát điện; thủy điện Suối Chăn 2 công suất 16MW đã hoàn thành phát điện, đang thực hiện điều chỉnh mở rộng công suất lên 24MW; **(ii)** hiện trạng các tuyến đường dây 110kV, gồm: Đường dây 110kV Tăng Loong – Trạm biến áp 110kV Văn Bàn, tuyến đường dây 110kV đầu nối nhà máy thủy điện Suối Chăn 1 lên lưới điện quốc gia (*điểm đầu tại TBA 110kV thủy điện Suối Chăn 1 – điểm cuối cột số 14 thuộc đường dây 110kV Tăng Loong – Văn Bàn*) đã được UBND tỉnh thỏa thuận tại Văn bản số 2949/UBND-KT ngày 02/7/2019; **(iii)** Quy hoạch các tuyến đường điện 220kV, 110kV đi qua khu vực Quy hoạch, gồm: Đường dây 220kV Than Uyên đến Trạm biến áp 500kV Lào Cai đã được UBND tỉnh thỏa thuận tại Văn bản số 3744/UBND-KT ngày 14/8/2020 và điều chỉnh, bổ sung tại Văn bản số 4069/UBND-KT ngày 25/8/2021; Đường dây 110kV Khe Lếch – Trạm biến áp 110kV Văn Bàn (*điểm đầu tại vị trí cột 61 của đường dây 110kV Nậm Tha – Khe Lếch; điểm cuối Trạm biến áp 110kV Văn Bàn*) đã được UBND tỉnh thỏa thuận tại Văn bản số 5265/UBND-KT ngày 08/11/2022; đường dây 110kV đầu nối nhà máy thủy điện Yên Hà lên lưới điện quốc gia (*điểm đầu Trạm biến áp 110kV thủy điện Yên Hà, điểm cuối Trạm biến áp 110KV Văn Bàn*), Sở Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (lần 3), hiện tại Nhà đầu tư đang chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến các ngành (*hướng tuyến chưa được UBND tỉnh Lào Cai thỏa thuận*) và bổ sung quỹ đất cho các công trình thủy điện, lưới điện đi qua khu vực Quy hoạch để đảm bảo khoảng cách an toàn đập, hồ chứa, khoảng cách an toàn bảo vệ hành lang lưới điện cao áp theo quy định.

2. Lĩnh vực khoáng sản (thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản (trừ khoáng sản làm VLXD) theo *Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023* thì xã Khánh Yên Thượng không có quy hoạch/phương án khoáng sản.

3. Lĩnh vực Công nghiệp (cụm Công nghiệp): theo quy hoạch tỉnh Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn đã đề cập 02 cụm công nghiệp (CCN Khánh Yên Thượng và CCN Bản Phùng) theo nội dung quy hoạch.

4. Lĩnh vực Thương mại: theo quy hoạch tỉnh Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023: Quy hoạch “Đất dịch vụ thương mại” với diện tích 4,21 ha và tập trung chủ yếu dọc trên Đường tỉnh 162, khu vực nút giao Đường tỉnh 162 và Quốc lộ 279 (đi nút giao IC 16) là phù hợp với thực thể phát triển kinh tế - xã hội và hiện trạng trên địa bàn xã Khánh Yên Thượng hiện chưa có công trình hạ tầng thương mại (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng bán lẻ xăng dầu).

Trên đây là ý kiến của sở Công Thương, đề nghị UBND huyện Văn Bàn tổng hợp, báo cáo theo quy định ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CN, NL, TM, KT, KHHải

GIÁM ĐỐC

Hoàng Chí Hiền