

Số: /QĐ-UBND

Lào Cai, ngày tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện
Nậm Tha 3, xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 151/GP-BTNMT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000206 ngày 07 tháng 6 năm 2010, thay đổi lần thứ nhất ngày 24 tháng 11 năm 2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 09 tháng 5 năm 2013, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 1373048686 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 02 tháng 7 năm 2018, chứng nhận thay đổi lần thứ năm ngày 17 tháng 01 năm 2019, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 27 tháng 5 năm 2021;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Tha tại Tờ trình số 139/TTr-NT3 ngày 12 tháng 12 năm 2025 đề nghị thẩm định điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Tha 3 trên địa bàn xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Báo cáo thẩm định số 113/BC-SCT ngày 09 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Tha 3, xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai, với các thông số chính như sau:

1. Tên công trình: Thủy điện Nậm Tha 3.

2. Địa điểm xây dựng: Trên suối Nậm Tha (phụ lưu cấp I suối Ngòi Nhù - hệ thống sông Hồng) thuộc địa phận xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai.

3. Cấp thiết kế công trình được phê duyệt: Công trình thủy điện Nậm Tha 3 thuộc cấp II theo QCVN 04-05:2012/BNNT quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế.

4. Phân loại công trình thủy điện: Công trình thủy điện Nậm Tha 3 là công trình thủy điện lớn theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

5. Thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình

- Diện tích lưu vực (F_{lv})	: 77,5 km ² .
- Cao trình mực nước lũ kiểm tra (MNLKT)	: 1.128,25 m.
- Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra ($P=0,2\%$)	: 990 m ³ /s.
- Năng lực xả của đập tràn tự do với mực nước lũ kiểm tra	: 990 m ³ /s.
- Cao trình mực nước lũ thiết kế (MNLTK)	: 1.127,24 m.
- Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế ($P=1,5\%$)	: 720 m ³ /s.
- Năng lực xả của đập tràn tự do với mực nước lũ thiết kế	: 720 m ³ /s.
- Cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT)	: 1.123 m.
- Cao trình mực nước chết (MNC)	: 1.105 m.
- Dung tích toàn bộ của hồ chứa (W_{tb})	: 2,792 triệu m ³ .
- Dung tích hữu ích của hồ chứa (W_{hi})	: 2,187 triệu m ³ .
- Công suất lắp máy (N_{lm})	: 18 MW.

6. Nhiệm vụ quy trình: Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Tha 3 nhằm đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ công trình theo thứ tự ưu tiên sau.

- Trong mùa lũ.

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Nậm Tha 3, chủ động đề phòng mọi bất trắc với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; không được để mực nước hồ thủy điện Nậm Tha 3 vượt mực nước lũ kiểm tra ở cao trình 1.128,25 m.

+ Đảm bảo hiệu quả cấp nước và dòng chảy tối thiểu trên suối Nậm Tha.

+ Đảm bảo hiệu quả phát điện, cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Trong mùa kiệt.

+ Đảm bảo an toàn công trình.

+ Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du và dòng chảy tối thiểu trên suối Nậm Tha.

+ Đảm bảo hiệu quả phát điện.

- Đảm bảo an toàn và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du.

(có Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện công trình thủy điện Nậm Tha 3 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Tha và Sở Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về tính hợp pháp, chính xác của các thông tin, số liệu, tính toán, đề xuất, thẩm định, tham mưu tại văn bản và hồ sơ thẩm định nêu trên.

2. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Tha có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Tha 3 được phê duyệt và các quy định khác có liên quan; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những nội dung không phù hợp, báo cáo Sở Công Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hạn chế tối đa ảnh hưởng vùng hạ du sau đập.

3. Giao Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Chiềng Ken và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát và phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Nậm Tha triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Tha 3 xã Chiềng Ken, tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Ken; Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Tha và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- TT phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Hạnh Phúc