

Số: /QĐ-UBND

Lào Cai, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sùng Vui
thuộc xã Ngũ Chỉ Sơn và xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực
và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 5038/QĐ-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Bộ
Công Thương phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (gia hạn lần 1) số 25/GP-
BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Văn bản số 525/BCT-ĐL ngày 21 tháng 01 năm 2025 của Bộ
Công Thương về việc điều chỉnh các thông số tại dự án thủy điện Nậm Hô, Sùng
Vui và Trung Hô, tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 55/TTr-SCT
ngày 28 tháng 6 năm 2025,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sùng Vui thuộc
xã Ngũ Chỉ Sơn và xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, với các nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Thủy điện Sùng Vui.
- Địa điểm xây dựng: Trên suối Phìn Hồ (tên khác là suối Quang Kim),
thuộc lưu vực sông Hồng thuộc xã Ngũ Chỉ Sơn và xã Bát Xát.

3. Cấp công trình theo thiết kế được phê duyệt: Cấp III theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 285:2002 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế.

4. Phân loại công trình thủy điện: Công trình thủy điện lớn theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

5. Thông số kỹ thuật chính của công trình

- Diện tích lưu vực	: 39,9 km ² .
- Cao trình mực nước lũ kiểm tra (MNLKT)	: +808,5 m.
- Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra (P=0,2%)	: 1.410,0 m ³ /s.
- Năng lực xả của đập với mực nước lũ kiểm tra	: 1.410,0 m ³ /s.
- Cao trình mực nước lũ thiết kế (MNLTK)	: +806,99 m.
- Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (P=1,0%)	: 928,0 m ³ /s.
- Năng lực xả của đập với mực nước lũ thiết kế	: 928,0 m ³ /s.
- Cao trình mực nước dâng bình thường (MNDBT)	: +802,0 m.
- Cao trình mực nước chết (MNC)	: +799,0 m.
- Dung tích toàn bộ của hồ chứa W _{tb}	: 177,0 nghìn m ³ .
- Dung tích hữu ích của hồ chứa W _{hi}	: 61,0 nghìn m ³ .
- Dung tích chết của hồ chứa W _{ch}	: 116,0 nghìn m ³ .
- Công suất lắp máy	: 18,0 MW.

6. Nhiệm vụ quy trình: Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sùng Vui nhằm đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ công trình theo thứ tự ưu tiên sau:

- Trong mùa lũ:

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Sùng Vui, chủ động đề phòng mọi bất trắc với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; không được để mực nước hồ thủy điện Sùng Vui vượt mực nước lũ kiểm tra ở cao trình +808,5 m.

+ Đảm bảo hiệu quả cấp nước và dòng chảy tối thiểu trên suối Phìn Hồ.

+ Đảm bảo hiệu quả phát điện, cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Trong mùa kiệt:

+ Đảm bảo an toàn công trình.

+ Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du và dòng chảy tối thiểu trên suối Phìn Hồ.

+ Đảm bảo hiệu quả phát điện.

+ Đảm bảo an toàn và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Giao Ủy ban nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn, Ủy ban nhân dân xã Bát Xát tổ chức thông tin và công bố công khai Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sùng Vui trên công thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn, Ủy ban nhân dân xã Bát Xát; Giao Công ty Cổ phần thủy điện Leader Nam Tiến tổ chức thông tin và công bố công khai Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sùng Vui trên trang thông tin điện tử, trụ sở chính của Công ty Cổ phần thủy điện Leader Nam Tiến để các tổ chức và cá nhân trên địa bàn chủ động phối hợp phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra và chủ động kế hoạch lấy nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất phù hợp với chế độ vận hành hồ chứa thủy điện Sùng Vui nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước trên suối Phìn Hồ.
3. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sùng Vui thuộc xã Ngũ Chỉ Sơn và xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt và ban hành tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 hết hiệu lực kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt Quy trình này.
4. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn, Ủy ban nhân dân xã Bát Xát và các cơ quan liên quan có trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Leader Nam Tiến trong quá trình triển khai thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sùng Vui theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bát Xát; Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Leader Nam Tiến và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc;
- CVP, PCVP(Bích);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT_(Nho).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Hạnh Phúc