TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
LƯỚI ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số: 7784 /NPMU-ĐB
V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Trương Thị Ngọc Trang đề nghị đi dời ĐZ điện 110kV theo công văn chuyển đơn số 2977/UBND ngày 02/11/022 của UBND TP Hội An.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Bà Trương Thị Ngọc Trang
Trú tại số 112 Trần Phú, phường Minh An, thành phố Hội An.

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (NPMU) nhận được văn bản số 2977/UBND ngày 02/11/2022 của UBND thành phố Hội An về việc kiểm tra và trả lời đơn kiến nghị của bà Trương Thị Ngọc Trang với nội dung đề nghị di dời trụ và đường dây điện 110kV Duy Xuyên - Hội An ra khỏi thửa đất số 1059, tờ bản đồ số 10, thôn Bầu Ốc Thượng xã Cẩm Hà. Sau khi kiểm tra và đối chiếu các quy định, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung kính trả lời như sau:

I/ Thửa đất của bà nằm giữa khoảng cột 62 – 63, vị trí trụ điện 62 không nằm trên đất của gia đình. Vị trí trụ nằm trên đất ông Nguyễn Hành và Ngụy Mỹ đã được Ban Quản lý dự án - Quỹ đất thành phố Hội An bồi thường theo quy định và bàn giao mặt bằng để triển khai đúc móng và dựng cột. Thửa đất 1059, tờ bản đồ số 10 nằm trong hành lang an toàn lưới điện với mục đích sử dụng đất là đất trồng cây hằng năm khác nên quy định về BT-GPMB của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 42/2021 ngày 21/12/2022 tại Điều 28 thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất nên không triển khai đo vẽ địa chính để hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng. Đồng thời, việc thi công móng trụ điện và hướng tuyến đường dây đã được triển khai đúng theo thống nhất hướng tuyến và quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 5322/UBND-KTN ngày 19/11/2015 và thống nhất hướng tuyến của UBND thành phố Hội An tại văn bản số 2735/UBND ngày 13/8/2015 nên việc đề nghị di dời trụ điện và đường dây ra khỏi thửa đất của gia đình là không thực hiện được.

II/ Về an toàn điện để gia đình yên tâm canh tác, trồng trọt, Ban kính trả lời như sau:

Theo thiết kế tại khoảng cột 62 - 63 khoảng cách theo phương thẳng đứng từ dây dẫn điện trên không thấp nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất tại điểm đi qua thửa đất của hộ gia đình là 16,6m và Cường độ điện trường cách mặt đất 1m tại khoảng cột trên là E_{max}=0,36kV/m, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện là < 1kV/m *(theo kết quả tính toán của đơn vị Tư vấn là Công ty Tư vấn Điện miền Trung đính kèm).*

Do đó, thửa đất nông nghiệp của hộ gia đình trong hành lang an toàn điện tại khoảng cột trên với kết quả tính toán cường độ điện trường của đơn vị Tư vấn, Ban thông báo tuyến đường dây 110kV tại khoảng cột từ VT62 - VT63 đi qua thửa đất của

gia đình là đảm bảo an toàn cho con người khi trồng trọt, canh tác và chăn nuôi gia súc, không gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, vật nuôi cũng như sức khỏe của con người và gia đình được trồng cây cao dưới 13,6 mét trong hành lang an toàn.

Sau khi thửa đất của bà được chính quyền địa phương cho chuyển đổi cấp phép xây dựng thì được xây nhà trong hành lang tuyến với chiều cao tối đa của nhà ở, công trình là 12,6m *(Mười hai phẩy sáu mét)*, mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy. Nếu gia đình có nhu cầu xây dựng nhà trong giai đoạn đang xây dựng dự án thì liên hệ với Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung *(Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng)*. Còn sau khi dự án được đóng điện đưa vào vận hành thì liên hệ với Công ty Điện lực Quảng Nam *(Địa chỉ: số 05 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ)* để được hướng dẫn cụ thể và thỏa thuận các biện pháp an toàn theo quy định tại Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương về quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Ngoài ra, theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện và nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 14/2014/NĐ-CP quy định: Đối với đất trong hành lang an toàn lưới điện thuộc diện không thu hồi đất và đất vẫn thuộc quyền sử dụng của gia đình.

Ban thông báo các nội dung trên cho gia đình biết để an tâm sinh sống và thống nhất ủng hộ để kéo dây đóng điện phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội thành phố Hội An.

Trân trọng cảm ơn./.

Đính kèm:

- Văn bản số 5322/UBND-KTN ngày 19/11/2015.
- Văn bản số 2735/UBND 13/8/2015.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hội An (báo cáo);
- UBND xã Cẩm Hà (phối hợp);
- Ban QLDA&QĐTP Hội An;
- Lưu TH, ĐB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Trần Quân