

Số: 06 /KL-TTr

Hải Phòng, ngày 31 tháng 7 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý và đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTr ngày 09/5/2024 của Chánh Thanh tra Sở Y tế về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý và đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng (sau đây viết tắt là Trung tâm) từ ngày 13/5/2024 đến ngày 12/6/2024.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTr ngày 26/6/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,

Chánh Thanh tra Sở Y tế thành phố Hải Phòng kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố được thành lập theo Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND thành phố. Trung tâm được hợp nhất từ các Trung tâm: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe; Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 670/QĐ-SYT ngày 11/6/2021 của Sở Y tế Hải Phòng. Trong đó quy định: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm về quản lý nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố được quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.



Tổng số cán bộ, viên chức hiện có tại Trung tâm là 145 người. Trong đó: Biên chế: 130 người; Lao động hợp đồng chuyên môn: 04 người; Hỗ trợ phục vụ: 11 người. Cơ cấu tổ chức: Ban giám đốc: 02 người và 11 khoa, 04 phòng.

Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học trực tiếp thực hiện công tác quản lý chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt. Nhân lực khoa có 6 viên chức, trong đó có 4 người trình độ thạc sỹ, 1 người trình độ đại học, 1 người trình độ cao đẳng.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm cơ bản đáp ứng công tác quản lý chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt.

Năm 2011, Phòng thí nghiệm của Trung tâm được công nhận đạt chuẩn ISO 17025, mã VILAS 513.

Trung tâm thực hiện được 30 thông số về chất lượng nước sạch gồm: Coliform, E.Coli, Arsenic, Clo dư, Độ đục, Màu sắc, Mùi vị, pH, Chỉ số Pecmanganat, Nitrat, Nitrit, Chloride (Cl⁻), Độ cứng, Tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*), Trục khuẩn mũ xanh (*Ps. aeruginosa*), Amoni, Cadmi, Chì, Đồng, Kẽm, Chrom, Fluor, Mangan, Nhôm, Natri, Nickel, Sắt, Sunphat, Tổng chất rắn hòa tan, Thủy ngân. Trong đó có 9 thông số chất lượng nước sạch đạt ISO: Coliform, E.Coli, Nitrit, Chloride (Cl⁻), Sắt, Mn, Đồng, Kẽm, Màu sắc.

Thời gian qua, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí cho việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng nước sạch; Thực hiện và phối hợp với các Trung tâm Y tế huyện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước; Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch theo quy định.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

- Hàng năm, Trung tâm lập kế hoạch kiểm tra, dự toán kinh phí, báo cáo công tác giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố.

- Trung tâm đã tham mưu Sở Y tế phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch, triển khai xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng - QCDP 02:2023/TPHP (ban hành kèm theo Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Đề xuất Sở Y tế việc bổ sung và triển khai thủ tục hành chính về Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tham mưu Sở Y tế Công văn số 934/SYT-TTKSBT ngày 29/3/2024 về việc xin ý kiến Bộ Y tế về thủ tục hành chính Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Tham mưu Sở Y tế ban hành các văn bản về công tác quản lý, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt:

+ Công văn số 330/SYT-TTKSBT ngày 13/2/2023 về việc tăng cường ngoại kiểm chất lượng nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

+ Công văn số 3508/SYT-TTKSBT ngày 6/11/2023 về việc xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn.

+ Công văn số 4141/SYT-TTKSBT ngày 21/12/2023 về việc tăng cường ngoại kiểm chất lượng nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

1.2. Việc công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm

Năm 2022, 2023 Trung tâm chưa thực hiện công khai kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế.

Năm 2024, Trung tâm đã công khai kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

2. Công tác kiểm tra

2.1. Đối với các nhà máy nước có công suất trên 1000m³

Năm 2022, căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố; Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch 58/KH-UBND và Quyết định số 171/QĐ-SYT ngày 11/02/2022 của Sở Y tế về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Trung tâm đã kết hợp lấy mẫu phục vụ xây dựng Quy chuẩn địa phương đồng thời là mẫu ngoại kiểm đối với 12 nhà máy nước có công suất thiết kế trên 1000m³/ngày đêm trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý.

Năm 2023 Trung tâm có Kế hoạch số 1423b/KH-TTKBT ngày 23/11/2022 về việc kiểm tra 12 nhà máy nước có công suất thiết kế trên 1000m³/ngày đêm trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý nhưng không được cấp kinh phí nên không triển khai thực hiện. Tuy nhiên, Trung tâm đã thực hiện thử test nhanh Clo dư, kiểm tra định kỳ 1 đến 2 lần/năm hồ sơ việc thực hiện nội kiểm chất lượng nước, có lấy mẫu xét nghiệm theo hợp đồng “Phân tích chất lượng nước” với 12 nhà máy trên và thực hiện chế độ báo cáo ngoại kiểm dựa trên kết quả của phiếu phân tích do doanh nghiệp tự trả tiền xét nghiệm theo hợp đồng.

*** Tồn tại:**

Trung tâm chưa thực hiện đầy đủ chế độ ngoại kiểm chất lượng nước sạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 và điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư 41/2018/TT-BYT.

Trung tâm báo cáo năm 2023, Trung tâm không được cấp kinh phí nên không thực hiện chế độ ngoại kiểm theo quy định.

2.2. Đối với các nhà máy nước có công suất dưới 1000m³

2.2.1. Năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố; Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch 58/KH-UBND và Quyết định số 171/QĐ-SYT ngày 11/02/2022 của Sở Y tế về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Trong tháng 11 - 12/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Khoa học TSL tiến hành lấy mẫu tại 110 đơn vị cung cấp nước sạch hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Tổng số mẫu lấy: 110 mẫu nước nguyên liệu (số mẫu đạt: 02 mẫu); 110 mẫu nước sạch (số mẫu đạt: 108 mẫu).

2.2.2. Năm 2023

Trung tâm đã chủ trì triển khai 05 cuộc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt; trong đó có 03 cuộc có kế hoạch, quyết định, 02 cuộc đột xuất không có kế hoạch, quyết định. Kết quả: Số cơ sở được kiểm tra 41 cơ sở, số mẫu lấy: 80 mẫu, số mẫu đạt: 26 mẫu (tỉ lệ: 32,5%). Kiểm tra hồ sơ, tài liệu của các cuộc kiểm tra cho thấy:

* Đối với 03 cuộc kiểm tra theo kế hoạch:

- Tại Kế hoạch số 927/KH-TTKSBT ngày 14/7/2023, Quyết định số 975/QĐ-TTKSBT ngày 21/7/2023 về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các nhà máy nước khu vực nông thôn năm 2023, Trung tâm đã kiểm tra ngẫu nhiên các đơn vị cấp nước tập trung trên địa bàn huyện An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, thời gian thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9. Thông số kiểm nghiệm: 12 thông số (bao gồm 07 thông số A và 05 thông số B) theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế. Các mẫu nước được phân tích tại labo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (ISO 17025, VILAS 513).

Kết quả:

Đợt 1: Kiểm tra 23 nhà máy, lấy 34 mẫu. Số mẫu không đạt: 16 mẫu (47,1%). (Báo cáo số 1741/BC-TTKSBT ngày 14/11/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố).

Đợt 2: Kiểm tra 02 nhà máy tại Vĩnh Bảo, lấy 05 mẫu. Số mẫu không đạt: 05 mẫu (100%). (Thông báo số 1165/TB-TTKSBT ngày 15/8/2024 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố).

Đợt 3: Kiểm tra 04 nhà máy tại An Lão, lấy 04 mẫu. Số mẫu không đạt: 03 mẫu (75%). (Báo cáo số 1420/BC-TTKSBT).

Tồn tại:

+ Không lấy đủ số lượng mẫu xét nghiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 6 QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (đối với mỗi đơn vị cấp nước cần lấy ít nhất 3 mẫu).

Trung tâm báo cáo do không được cấp kinh phí nên không lấy đủ số mẫu theo quy định.

+ Một số cơ sở không được lấy đủ số lượng 02 đơn vị (phần) mẫu đối với mỗi mẫu xét nghiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2017/TT-BKHCN: *“Mỗi mẫu được chia làm hai đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu để mang thử nghiệm, một đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra”*.

+ Biên bản lấy mẫu của Trung tâm chưa đúng theo Mẫu số 04.BBLM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

+ Không lập Biên bản làm việc, Biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở chưa thực hiện đầy đủ chế độ nội kiểm, các cơ sở có mẫu xét nghiệm không đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, Điều 113 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Tại Kế hoạch số 1623/KH-TTKSBT ngày 25/10/2023, Quyết định số 1624/QĐ-TTKSBT ngày 25/10/2023 về việc kiểm tra đột xuất chất lượng nước sạch tại một số nhà máy nước. Trung tâm lấy mẫu thực hiện phân tích toàn bộ 42 thông số theo quy định tại QCVN 02:2023/TPHP. Kết quả như sau: Kiểm tra 6 nhà máy, lấy 18 mẫu. Số mẫu không đạt: 16/18 mẫu (tỉ lệ 88,88%).

Tồn tại: Biên bản lấy mẫu của Trung tâm chưa đúng theo Mẫu số 04.BBLM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Trung tâm không

thông báo kết quả chất lượng mẫu không đạt đến cơ sở và các cơ quan chức năng liên quan, chưa có biện pháp xử lý đối với các cơ sở có mẫu không đạt theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 41/2018/TT-BYT.

- Tại Kế hoạch số 2127/KH-TTKSBT ngày 29/12/2023, Quyết định số 2128/QĐ-TTKSBT ngày 29/12/2023 về việc kiểm tra chất lượng nước sạch của nhà máy nước Kiên Bái, lấy mẫu thực hiện phân tích toàn bộ 42 thông số theo quy định tại QCDP 02:2023/TPHP và chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm Y tế huyện thực hiện lấy mẫu ngoại kiểm các nhà máy nước < 1000m³/ngày đêm có chất lượng kém theo Kế hoạch số 320/KH-UBND. Kết quả: kiểm tra 29 nhà máy, lấy 75 mẫu. Số mẫu không đạt: 38 mẫu (tỉ lệ 50,66%). Trung tâm lấy 03 mẫu của 1 đơn vị nhà máy nước Kiên Bái.

Tồn tại:

- Biên bản “Báo cáo ngoại kiểm chất lượng nước sạch” theo Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT) ghi chép chưa đầy đủ nội dung về “Việc thực hiện nội kiểm của đơn vị cấp nước: Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước, Tần suất thực hiện chế độ nội kiểm, Thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo chất lượng nước”.

- Kết quả xét nghiệm mẫu không đạt tuy nhiên Trung tâm không có thông báo kết quả tới cơ sở, chưa có biện pháp xử lý theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 41/2018/TT-BYT.

* Đối với 02 cuộc kiểm tra đột xuất (nhà máy nước tại Kiến Thụy, Tiên Lãng)

Về cơ bản Trung tâm đã chủ động chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế quận, huyện thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm đối với các đơn vị bị phản ánh, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và gửi thông báo kết quả kiểm nghiệm đến cơ sở và các cấp liên quan.

Tồn tại:

- Không có Quyết định kiểm tra.

- Số lượng đơn vị (phần) mẫu xét nghiệm lấy không đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2017/TT-BKHCN.

- Biên bản lấy mẫu của Trung tâm chưa đúng theo Mẫu số 04.BBLM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

2.3. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, khi có nội dung phản ánh của người dân về chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn, về cơ bản

Trung tâm đã chủ động phối hợp với Trung tâm y tế quận, huyện thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm đối với các đơn vị bị phản ánh, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và gửi thông báo kết quả kiểm nghiệm đến cơ sở và các cấp liên quan.

Năm 2022, 2023, Trung tâm tham gia cùng Đoàn kiểm tra của Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế thu thập thông tin các cơ sở cung cấp nước và kiểm tra việc thực hiện đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Thông tư 41/2018/TT-BYT, lấy mẫu đánh giá chất lượng nước tại 05 đơn vị/năm, bao gồm: 02 đơn vị cung cấp nước trên 1000m³/ngày đêm, 03 đơn vị cung cấp nước dưới 1000m³/ngày đêm trên địa bàn thành phố.

3. Công tác truyền thông, tập huấn

Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng - QCDP 02:2023/TPHP, Trung tâm đã tổ chức “Hội nghị hướng dẫn Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng” với thành phần tham dự gồm các cơ quan ban ngành liên quan, toàn bộ các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố; “Tập huấn hướng dẫn công tác kiểm tra đánh giá chất lượng nước sạch và vệ sinh môi trường, quản lý chất thải năm 2023” cho đối tượng là các cán bộ tại Trung tâm y tế các quận, huyện.

III. KẾT LUẬN

1. Về việc thực hiện quản lý nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt của Trung tâm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã triển khai các hoạt động trong công tác quản lý và đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

- Bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định.
- Hàng năm, Trung tâm có Kế hoạch kiểm tra, dự trù kinh phí và Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch định kỳ theo quy định.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chuẩn địa phương về nước sạch dùng cho sinh hoạt, Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
- Tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tập huấn hướng dẫn công tác kiểm tra đánh giá chất lượng nước sạch và vệ sinh môi trường, quản lý chất thải năm 2023.

***Tồn tại:**

Năm 2022, 2023 Trung tâm chưa thực hiện công khai kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch trên trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại

điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế.

Trách nhiệm thuộc về: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực của Trung tâm, Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học.

2. Về công tác kiểm tra

Trung tâm có Kế hoạch công tác ngoại kiểm hàng năm. Từng đợt có Kế hoạch, Quyết định, Biên bản Báo cáo ngoại kiểm, Thông báo kết quả đến cơ sở và các cơ quan liên quan, Báo cáo kết quả kiểm tra của Trung tâm gửi Sở Y tế, UBND quận, huyện, các cơ quan liên quan.

Một số cuộc kiểm tra đột xuất không có quyết định kiểm tra.

Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận, huyện, Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền.

***Tồn tại:**

- Trung tâm chưa thực hiện đầy đủ chế độ ngoại kiểm chất lượng nước sạch đối với 12 nhà máy có công suất phục vụ trên 1000m³/ ngày đêm theo phân cấp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 và điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư 41/2018/TT-BYT.

- Biên bản “Báo cáo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch” của một số cơ sở ghi chép chưa đầy đủ thông tin theo Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT).

- Việc lấy mẫu xét nghiệm phục vụ ngoại kiểm: Biên bản lấy mẫu chưa đúng mẫu quy định, chưa thống nhất về số lượng mẫu, số đơn vị (phần) mẫu.

- Trung tâm không ban hành Quyết định kiểm tra một số cuộc kiểm tra đột xuất.

- Một số cuộc kiểm tra, Trung tâm chưa có thông báo kết quả chất lượng mẫu tới cơ sở và các cơ quan liên quan, chưa có biện pháp xử lý đối với các cơ sở có vi phạm.

Trách nhiệm thuộc về: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách, Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Không.

V. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Không.

VI. KIẾN NGHỊ KHÁC

1. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố

- Trung tâm thực hiện đầy đủ chế độ ngoại kiểm chất lượng nước sạch đối với 12 nhà máy có công suất phục vụ trên 1000m³ theo phân cấp quản lý.

- Trung tâm phải ban hành Quyết định kiểm tra khi tiến hành kiểm tra.
- Các đoàn kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định của pháp luật trong công tác kiểm tra, lấy mẫu: mẫu biên bản, số lượng mẫu cần lấy, thông báo kết quả, đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý đối với các trường hợp mẫu không đạt.
- Thông báo kết quả chất lượng mẫu không đạt đến cơ sở và các cơ quan chức năng liên quan theo quy định.
- Bố trí kinh phí để thực hiện quản lý nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt theo đúng quy định.

2. Đối với Sở Y tế

- Đề nghị Sở Y tế ban hành quy trình, phân công đơn vị Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý và đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

Nơi nhận:

- Trung tâm KSBTTP;
- BGĐ SYT;
- SYT: Phòng NVY;
- VP (để đăng tải Cổng thông tin);
- Lưu: Đoàn TTrà.

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thị Trà