

Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**Về việc thay dây cáp tải, ty cáp 10mm, cáp governor, buffer giảm chấn của
thang máy số 01, 02 nhà 5 tầng nhà E của Bệnh viện**

Kính gửi: Các nhà thầu có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu.

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời quý Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào thay dây cáp tải, ty cáp 10mm, cáp governor, buffer giảm chấn của thang máy số 01, 02 nhà 5 tầng nhà E của Bệnh viện như sau:

- Bên dự chào giá đồng ý: bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc loại bất kỳ đơn vị chào giá nào, hủy bỏ chào giá và loại bỏ các đơn dự chào giá vào thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do mà bên mời chào giá phải hành động như vậy. Sản phẩm đề nghị chào giá và tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
	Thay dây cáp tải, ty cáp 10mm, cáp governor, buffer giảm chấn của thang máy số 01, 02 nhà 5 tầng nhà E của Bệnh viện gồm:		01	Gói			
1	Cáp tải 10mm	8x19S-SFC(GSF)	728	Mét	Đường kính cáp: 10 mm Cấu trúc: $(8 \times 19 \text{S}) - \text{SFC}(\text{GSF})$ Lõi cáp: Lõi sợi bố tằm dầu tổng	China	

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
					hợp (SFC/GSF) Cấp độ bền (Lực kéo đứt): Thường dao động từ 1370 N/mm² đến 1770 N/mm² Lực kéo an toàn: Khoảng 48.1 KN [1, 2, 3, 4], Cấp tải chuyên dụng cho thang máy theo tiêu chuẩn động cơ đang sử dụng, loại cáp thép lõi sợi tự tâm dầu liên tục. Mỗi thang gồm 7 sợi riêng biệt mỗi sợi dài 52m		
2	Ty cáp 10mm	HRF-10	28	Cái	Chất liệu: Thép hợp kim cường độ cao (High-tensile Steel). Kiểu khóa: Khóa nêm (Wedge Type) – Tiêu chuẩn an toàn nhất hiện nay. Loại lò xo: Lò xo nén chịu lực nặng. Phụ kiện đi kèm: Ty ren, lò xo, nêm giữ cáp, long đèn, đai ốc và chốt chẻ. Đặc tính vật lý: Khả năng chịu lực kéo đứt lớn hơn 80% so với tải trọng đứt của sợi cáp	China	

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
					tương ứng. Tốc độ định mức: 0.25 – 4.0 m/s Chịu lực tác động từ cấp: 1000 – 5000N. Nhiệt độ làm việc: âm 10 °C – 50 °C.		
3	Cáp governor 8mm	8x19S-SFC(GSF)	100	Mét	Quy cách sợi: 8x19S SFC(GSF)gồm 8 tao, mỗi tao có 19 sợi, bên trong có lõi bố tấm dầu sợi, bên trong lõi là sợi thép độc lập. Lực kéo tối thiểu 48,1 KN – 69,2 KN. Chuẩn bôi trơn: A – 1. Đường kính cáp: 8mm Cáp được quấn theo kiểu RHRL. Lực kéo đứt: 1770N/mm². Cáp thắng cơ mỗi thang 1 sợi cáp dài 50m đường kính 8mm, tác dụng chuyển lực thắng từ Gov xuống tay giằng thắng cơ giúp má gang thắng cơ bám chặt vào rai giúp carbin	China	

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
					dừng an toàn trong trường hợp thang máy chạy quá tốc độ tối đa một ngưỡng nhất định		
4	Buffer Thủy lực	18L-070	04	Cái	Buffer thủy lực 18L-070 NBSL là thiết bị giảm chấn quan trọng trong hệ thống an toàn thang máy. Chất liệu thép không rỉ, Kích thước 90*90-4*D14 Thiết bị này sử dụng áp lực dầu để hấp thụ động năng và giảm tốc độ đột ngột của cabin hay đối trọng khi vượt quá hành trình, bảo vệ tối đa cho hành khách và thiết bị. Được lắp đặt trong hố pit, có tác dụng giảm chấn cho Carbin và đối trọng khi carbin hoặc đối trọng trượt quá hành trình xuống hố pit và đảm bảo carbin và đối trọng không thể va chạm vào đỉnh hố thang	China	
5	Nhân công	NC	10	Công	Lắp đặt, thay thế thiết bị hoàn	Việt	

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
					thiện cho 2 thang máy nhà E của Bệnh viện; Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa sản phẩm tại Bệnh viện.	Nam	

Báo giá chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và đã bao gồm thuế, phí vận chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Đề nghị quý Đơn vị gửi báo giá đến chúng tôi bằng cách trực tiếp trước ngày 17/7/2026 theo địa chỉ sau:

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.

- Địa chỉ: số 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6 Chiềng Lè, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123 799 456.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng của quý Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HST.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tảo