

Số: 041/TB-BV

Vĩnh Trạch, ngày 12 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v yêu cầu báo giá Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công nghệ màng lọc MBR dạng hợp khối, công suất 100 m³/ngày đêm

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công nghệ màng lọc MBR dạng hợp khối, công suất 100 m³/ngày đêm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Trần Ái Linh.
 - Chức vụ: Nhân viên khoa Dược - Dinh dưỡng - Môi trường - Kiểm soát nhiễm khuẩn.
 - Số điện thoại: 0376304296; Email: tranailinh16@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.
 - Địa chỉ: Số 559, Quốc lộ 91B, khóm Vĩnh An, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.
 - Nhận qua Email: tranailinh16@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ ngày 13 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 20 tháng 01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Phạm vi công việc của Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công nghệ màng lọc MBR dạng hợp khối, công suất 100 m³/ngày đêm tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần (*phụ lục kèm theo*).

2.1. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần. Địa chỉ: Số 559, Quốc lộ 91B, khóm Vĩnh An, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.

2.2. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I/2026.

2.3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 01 lần sau khi ký nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

2.4. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Trên đây là Thông báo về việc yêu cầu báo giá Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công nghệ màng lọc MBR dạng hợp khối, công suất 100 m³/ngày đêm tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần. Rất mong nhận được sự hợp tác và hồ sơ chào giá đầy đủ thông tin của quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KD-DD-MT-KSNK.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hùng

Phụ lục
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 04 /TB-BV ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện
chuyên khoa Tâm thần)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của công ty,...] báo giá cho Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công nghệ màng lọc MBR dạng hợp khối, công suất 100 m³/ngày đêm tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Danh mục công việc	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
1	- Kiểm tra bảng điều khiển, tủ điện của hệ thống: • Kiểm tra các thông số vận hành, dòng điện, điện áp, nhiệt độ, đèn báo, CP, MCCP, khởi động từ, PLC,... • Kiểm tra các thiết bị bảo vệ như: cầu dao, role, aptomat,... • Kiểm tra hệ thống dây dẫn, đầu nối, đảm bảo an toàn và hoạt động ổn định. • Vệ sinh bảng điều khiển, tủ điện, loại bỏ bụi bẩn và ẩm mốc. • Vệ sinh quạt làm mát, tản nhiệt, châm nhớt, kiểm tra cường độ dòng điện moto, van an toàn.	3	Lần		
2	- Bảo dưỡng cho hệ thống đường ống: • Kiểm tra tình trạng đường ống, các mối nối, van, khóa, đường ống dẫn khí. • Xử lý các vết nứt, rò rỉ, hư hỏng trên đường ống. • Kiểm tra áp suất trong đường ống, đảm bảo hoạt động hiệu quả. • Vệ sinh đường ống, loại bỏ cặn bẩn, bùn, rong rêu,...	3	Lần		
3	- Bảo trì cho các thiết bị bơm nước thải: • Kiểm tra hoạt động của các bơm, lưu lượng nước, độ cao cột nước. • Kiểm tra tình trạng động cơ, bạc đạn, cánh bơm, tra dầu hộp số. • Vệ sinh bơm, loại bỏ cặn bẩn, rỉ sét. • Đảm bảo bơm hoạt động bình thường, tự động.	3	Lần		
4	- Kiểm tra bơm định lượng hóa chất: • Kiểm tra hoạt động của bơm, lưu lượng hóa chất, độ chính xác. • Kiểm tra tình trạng động cơ, bạc đạn, cánh bơm, tra dầu hộp số. • Vệ sinh bơm, loại bỏ cặn bẩn, rỉ sét.	3	Lần		

TT	Danh mục công việc	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá (Đồng)	Thành tiền (Đồng)
	• Kiểm tra và điều chỉnh lượng hóa chất định lượng, đảm bảo phù hợp với nhu cầu xử lý. • Đảm bảo bơm hoạt động bình thường, tự động.				
5	- Bảo dưỡng cho máy thổi khí: • Kiểm tra hoạt động của máy thổi khí, lưu lượng khí, áp suất, đồng hồ áp lực. • Kiểm tra tình trạng động cơ, bạc đạn, cánh quạt, dầu nhớt bôi trơn, dây đai, ống hãm thanh đầu vào và đầu ra. • Vệ sinh máy thổi khí, loại bỏ bụi bẩn, rỉ sét... • Đảm bảo máy hoạt động bình thường, tự động.	3	Lần		
6	- Bảo dưỡng cho máy khuấy: • Kiểm tra hoạt động của máy khuấy, lưu lượng, áp suất. • Kiểm tra tình trạng động cơ, bạc đạn, cánh quạt, dầu nhớt bôi trơn,... • Vệ sinh các chi tiết các bộ phận của máy khuấy, kiểm tra bu lông, đai ốc, kiểm tra cánh khuấy. • Đảm bảo máy hoạt động bình thường, tự động.	3	Lần		
7	- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị: • Thiết bị đầu dò báo mực nước hồ thu, bể lắng cát, bể hiếu khí, cảm biến oxi, van rửa ngược, van bùn đảm bảo hệ thống vận hành tự động. • Kiểm tra hoạt động của máy lọc khí, vệ sinh máy, tra dầu nhớt động cơ. • Đảm bảo các thiết bị hoạt động bình thường, tự động.	3	Lần		
8	- Vệ sinh thiết bị màng lọc cụm MBR: • Ngâm rửa màng lọc bằng hóa chất chuyên dụng. • Vệ sinh, xịt rửa màng lọc bằng với nước áp lực cao tránh hiện tượng tắc màng, rách màng ảnh hưởng tới chất lượng nước đầu ra đảm bảo màng lọc hoạt động ổn định.	3	Lần		
9	- Vệ sinh hệ thống nước thải định kỳ: • Vệ sinh, vớt rác, hồ thu, bể lắng cát, súc rửa, xả đáy bồn hóa chất. • Vệ sinh các ngăn bồn, bể (bể lắng, bể sinh học, bể khử trùng,...). • Súc rửa, khử trùng các thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn.	3	Lần		
10	- Bổ sung vi sinh: • Sử dụng vi sinh xử lý nước thải Bệnh viện, chuyên dụng cho hệ thống hợp khối công nghệ màng MBR. • Bổ sung vi sinh phù hợp nhằm đạt hiệu quả xử lý.	3	Lần		



*** Ghi chú:**

- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT.
- Tần suất thực hiện: 03 lần/năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian thi công cho mỗi đợt bảo trì là: 02 ngày/đợt.
- Hỗ trợ kiểm tra, khắc phục khi hệ thống gặp sự cố vận hành không ổn định.

*** Báo giá này có hiệu lực trong vòng:** Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2026.

*** Chúng tôi cam kết:**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, giá trúng thầu và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của Công ty

Ký tên, đóng dấu (nếu có)



