

Quảng Yên, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Số: 203/TB-BVQY

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Lắp đặt ổ khí oxy và đường ống dẫn khí Y tế tại khoa Nội tim mạch – Nội tiết phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Hoàng Bảo Sơn – Tổ Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên. SĐT: 0368811656. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Địa chỉ: Cửa Tràng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) hoặc có thể gửi qua địa chỉ email: Hoangbaosonvn@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 02 năm 2026 đến ngày 26 tháng 02 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: *chi tiết theo phụ lục đính kèm*

- Thư chào giá

- Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa các TTBYT có tính chất tương tự (nếu có);

- Catalog hoặc tài liệu mô tả cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật của linh kiện, phụ kiện vật tư thay thế (nếu có);

2. Địa điểm cung cấp: Tổ Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên.

3. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ thanh toán.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH (đăng tải Trang TTĐT);
- Lưu: VT, TTVMS - 02.

Hà

GIÁM ĐỐC



Zanh
Đinh Thị Lan Oanh

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo số: 203/TB-BVQY ngày 09/02/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên)

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	LẮP ĐẶT Ồ KHÍ OXY VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ			
1	Ồ khí Oxy y tế loại đơn. Hệ DIN 13260-2/ ISO 32 Ồ khí có thể lắp nổi, âm tường hoặc trên BHU	Cái	16	
2	Cung cấp và lắp đặt đường ống dẫn khí y tế. Tiêu chuẩn : ISO13348 Chất liệu: Là loại đồng chuyên dùng trong y tế, ống đạt tiêu chuẩn BS EN13348 hoặc tương đương			
	Ống đồng D15x0.7mm	m	30	
	Ống đồng D12x0.8mm	m	40	
3	Phụ kiện lắp đặt ống Vật liệu bằng đồng chuyên dùng cho y tế, phù hợp tiêu chuẩn BS EN1254			
3.1	Cút góc 90 độ bằng đồng			
	Cút góc D15	cái	12	
	Cút góc D12	cái	42	
3.2	Nối thẳng bằng đồng			
	Nối thẳng D15	cái	10	
	Nối thẳng D12	cái	16	
3.3	T nối bằng đồng			
	T nối D15x15x15	cái	10	
	T nối D12x12x12	cái	16	
3.4	Thu nối bằng đồng			
	Nối thẳng D15xD12	cái	10	
	Nối thẳng D12xD10	cái	10	
4	Vật tư phụ khác			
	- Que hàn	Kg	1	
	- Gas hàn	Bình	1	
	- Oxygen	Bình	1	
	- Nitrogen	Bình	1	
	Đai đỡ ống (Bao gồm cả đai đỡ, thanh ren và nở sắt, đai xiết ống)	bộ	15	
5	Gen bảo vệ ống 40x60mm	m	50	
6	Van cách ly Loại van: Loại van cầu 90 độ, Chất liệu bằng đồng mạ niken với gioăng trong là teflon		1	

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	LẮP ĐẶT Ồ KHÍ OXY VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ			
	+ Khóa và vật tư phụ được làm sạch đảm bảo độ sạch dùng trong y tế theo, thiết kế phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN8022-1 hoặc ISO7396-1 và đạt chất lượng ISO13485 Van cách ly 1/2" kết nối ống D15ISO7396-1 và đạt chất lượng ISO13485 Van cách ly 1/2" kết nối ống D15			
	Tổng cộng: 06 danh mục			