SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
KHU VỰC QUẢNG YÊN

Số: 1435/TB-BVQY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Yên, ngày 25 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Lắp đặt đường khí y tế tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Hoàng Bảo Sơn – Tổ Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên. SĐT: 0368811656. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Địa chỉ: Khu phố Tiền An 1, phường Quảng Yên, thành phố Quảng Ninh) hoặc có thể gửi qua địa chỉ email: *Hoangbaosonvn@gmail.com*

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: *chi tiết theo phụ lục đính kèm*

- Thư chào giá
- Hợp đồng, hóa đơn tương tự (nếu có);
- Catalog hoặc tài liệu mô tả cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật của linh kiện, phụ kiện vật tư thay thế (nếu có);

2. Địa điểm cung cấp: Tổ Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

3. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ thanh toán.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KHNV (đăng tải Trang TTĐT);
- Lưu: VT, TTVMS - 02.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG YÊN

Đinh Thị Lan Oanh

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo số 1[illegible]/TTTB-BVQY ngày 25/09/2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	**Cung cấp và lắp đặt ổ khí oxy y tế** - Thiết bị mới mới 100% sản xuất từ năm 2025 - Tiêu chẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 , CE - Thuộc các nước phát triển G7 * Tính năng kỹ thuật: Phần đế : - Phần đế ổ khí được làm bằng đồng thau , gia công chính xác bằng CNC với ống đồng đường kính 12mm, dài 125mm tiêu chuẩn BS EN 13348 Đệm gioăng được lăp đặt trong vòng giữ lá đồng, cho phép bảo trì bảo dưỡng mà không phải cắt khí, có chốt định vị riêng biệt cho từng loại khí. Lắp ráp phải có khả năng chịu được áp suất đầu vào lên tới 20 bar. Van kiểm tra: - Thân van , van 1 chiều làm bằng đồng được gia công chính xác, lò xo được làm bằng thép không gỉ, gioăng chữ O đảm bảo hệ thống kín khi không có đầu cắm lấy khí vào. Bộ phận mặt ngoài: - Thân được chế tạo bằng nhựa ABS màu trắng chống cháy , lò xo , chốt , chốt chống xoay và vít cố định được chế tạo bằng thép không gỉ . - Mỗi thân được kết nối 1 lỗ đặc hiệu cho từng loại khí để lắp đặt khớp với phần đế . - Có tên và mã hóa màu riêng biệt cho từng loại khí , đầu ra chuẩn DIN đồng bộ với ổ khí đang dùng của bệnh viện G13	cái	05	
2	**Cung cấp và lắp đặt ổ khí hút y tế** - Thiết bị mới mới 100% sản xuất từ năm 2025 - Tiêu chẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 , CE - Thuộc các nước phát triển G7 * Tính năng kỹ thuật: Phần đế : - Phần đế ổ khí được làm bằng đồng thau , gia công chính xác bằng CNC với ống đồng đường kính 12mm, dài 125mm tiêu chuẩn BS EN 13348	cái	05	

	Đệm gioăng được lắp đặt trong vòng giữ lá đồng, cho phép bảo trì bảo dưỡng mà không phải cắt khí, có chốt định vị riêng biệt cho từng loại khí. Lắp ráp phải có khả năng chịu được áp suất đầu vào lên tới 20 bar. Van kiểm tra: - Thân van , van 1 chiều làm bằng đồng được gia công chính xác, lò xo được làm bằng thép không gỉ, gioăng chữ O đảm bảo hệ thống kín khi không có đầu cắm lấy khí vào. Bộ phận mặt ngoài: - Thân được chế tạo bằng nhựa ABS màu trắng chống cháy , lò xo , chốt , chốt chống xoay và vít cố định được chế tạo bằng thép không gỉ . - Mỗi thân được kết nối 1 lỗ đặc hiệu cho từng loại khí để lắp đặt khớp với phần đế . - Có tên và mã hóa màu riêng biệt cho từng loại khí , đầu ra chuẩn DIN đồng bộ với ổ khí đang dùng của bệnh viện G13			
3	**Cung cấp và lắp đặt ống đồng y tế** Ống đồng D12x0,6 mm Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13348 Ống đồng chuyên dụng dùng cho y tế đã được tẩy dầu mỡ	mét	20	
4	**Cung cấp và lắp đặt ống đồng y tế** Ống đồng D15x0,7 mm Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13348 Ống đồng chuyên dụng dùng cho y tế đã được tẩy dầu mỡ	mét	20	
	Cung cấp và lắp đặt phụ kiện ống đồng Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001, phù hợp tiêu chuẩn BS EN 1354 Phụ kiện đồng chuyên dụng dùng cho y tế đã được tẩy dầu mỡ			
5	**Cút đồng D12**	cái	10	
6	**Cút đồng D15**	cái	10	
7	**Tê đồng D12**	cái	5	
8	**Tê đồng D15**	cái	5	
Tổng khoản: 08				