

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TX QUẢNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 418/CV-TTYT
Về việc thông báo nhu cầu bảo dưỡng,
thay thế vật tư của hệ thống báo cháy tại
Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hóa/dịch vụ

Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên đang có nhu cầu bảo dưỡng, thay thế vật tư của hệ thống báo cháy tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, kinh nghiệm chào giá dịch vụ để thực hiện nội dung công việc như trên. (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Mrs: Hoàng Thị Thủy - Phòng Tổ chức hành chính (Điện thoại: 0328.229.888)
- Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (Địa chỉ: Thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) hoặc có thể gửi qua địa chỉ Email: dauthau.ttytquangyen@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30' ngày 04 tháng 9 năm 2025 đến trước 08h30' ngày 08 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày báo giá

Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên xin trân trọng thông báo. /*Th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, (bộ phận soạn thảo).

GIÁM ĐỐC



Đinh Thị Lan Oanh

PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo số: 418/CV-TTYYT ngày 03/9/2025 của TTYYT thị xã Quảng Yên)



TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng
A	Phân bảo dưỡng thiết bị PCCC		
I	Bảo dưỡng Trung tâm báo cháy tại phòng bảo vệ		
1	Tháo, vệ sinh, lau chùi, bảo dưỡng bo mạch chính tủ trung tâm báo cháy	Bộ	1
2	Kiểm tra sửa chữa, khắc phục lỗi báo cháy giả	Lỗi	3
3	Đo kiểm tra các đường tín hiệu vào/ra của tủ trung tâm, đánh dấu và siết lại các đầu dây tín hiệu Kiểm tra đầu dây các ZONE, chuông, đèn, dây nguồn đầu trong bo mạch của tủ	Khu vực	20
4	Kiểm tra bộ nguồn chính và nguồn dự phòng, đo các thông số điện áp Kiểm tra bo mạch chuyển đổi nguồn điện của tủ trung tâm báo cháy	Bộ	1
B	Phần sửa chữa và thay thế thiết bị báo cháy - đèn chỉ dẫn thoát nạn tại nhà dinh dưỡng (do đột nước của bể Yagi)		
I	Sửa chữa và thay thế thiết bị báo cháy và đèn chỉ dẫn thoát nạn tại nhà dinh dưỡng		
1	Thay thế đầu báo cháy khói quang SOC-24VN, Hochiki/USA (Bao gồm kiểm định PCCC)	Cái	3
2	Thay thế đầu báo cháy nhiệt gia tăng DSC-EA, Hochiki/Japan, (Bao gồm kiểm định PCCC)	Cái	18
3	Thay thế chuông báo cháy FBB-150I, Hochiki/Japan (Bao gồm kiểm định PCCC)	Cái	3
4	Thay thế nút ấn báo cháy PPE-2JE, Hochiki/Japan (Bao gồm kiểm định PCCC)	Cái	3
5	Thay thế đèn báo cháy TL-14D, Hochiki/Japan (Bao gồm kiểm định PCCC)	Cái	3
6	Thay thế đèn báo cháy chỉ vị trí trước cửa phòng Việt Nam	Cái	7
7	Thay thế đèn chiếu sáng sự cố KT2200EL Kentom - Việt Nam (bao gồm kiểm định PCCC)	Cái	11

8	Thay thế đèn chỉ dẫn thoát nạn 1 mặt không chỉ hướng KT610 Kentom - Việt Nam (bao gồm kiểm định PCCC)	Bộ	9
9	Kéo dài dây dẫn loại 2x1,0mm ² Trần Phú/Việt Nam	Mét	481
10	Lắp đặt ống ghen bảo vệ dân dẫn loại PVC chống cháy SP D16 Sino/Việt Nam	Mét	481
11	Vật tư phụ kèm phụ kiện cho toàn bộ công việc thay thế	Gói	1
12	Tháo dỡ tấm trần inox tại khu bếp phục vụ công việc lắp đặt và lắp hoàn trả mặt bằng	Gói	1
II	Thay thế thiết bị chữa cháy		
1	Thay thế van góc chữa cháy	Cái	10
2	Thay thế cuộn vòi chữa cháy DN50, dài L=20m, áp lực làm việc P=16Bar, Việt Nam	Cuộn	14