

Số: /TTYT-YCBG

Nam Sách, ngày tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà sản xuất, cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Nam Sách có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có căn cứ tham khảo làm cơ sở tổ chức lựa chọn Dịch vụ quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải và Mua sắm hóa chất xử lý môi trường dùng cho vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của Trung tâm Y tế Nam Sách với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Y tế Nam Sách

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Ngô Văn Tùng
- Chức vụ: Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Điện thoại liên hệ: 0904113881
- Địa chỉ email: Ksnknshd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Bản giấy (đóng dấu):
 - + Gửi về DS. Ngô Văn Tùng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế Nam Sách.
 - + Địa chỉ: Số 345 Trần Phú, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng;
 - + Số điện thoại: 0904113881.
- File mềm: gửi vào email: Ksnknshd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 13/5/2026 đến trước 17giờ ngày 22/5/2026.
- **Lưu ý:** Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được đơn vị xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22/5/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Dịch vụ quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải	<p>1. Kiểm tra Vận hành định kỳ 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 250m³ ngày đêm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử cán bộ có chuyên môn kiểm tra định kỳ 01 lần/ tháng, tình hình vận hành hệ thống: + Kiểm tra vận hành. Kiểm tra hiện trạng hệ thống, thiết bị, vi sinh, quy trình vận hành của kỹ thuật vận hành của đơn vị. + Lấy mẫu kiểm tra chất lượng mẫu đầu ra các chỉ tiêu quan trọng: COD, AMONI, PHOSPHAT, SUNFUA...01 lần/ 3 tháng + Kiểm tra vệ sinh thiết bị: Bơm chìm nước thải, mixer, máy thổi khí, bơm định lượng, bơm lọc, tủ điện hệ thống... + Hiệu chỉnh hệ thống về mức tiêu chuẩn, sao cho hệ thống hoạt động hiệu quả nhất. - Lập báo cáo, phương án tư vấn cho đơn vị về chất lượng mẫu nước, vận hành hệ thống. - Phát hiện, sửa chữa khắc phục kịp thời cùng đơn vị các sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định - Định kỳ bảo dưỡng hệ thống 03 tháng/ lần bao gồm: Kiểm tra thay thế vật tư hao mòn như dầu máy, dây cozoa. Căn chỉnh lại thiết bị, bulong... - Đề xuất sửa chữa, thay thế thiết bị, thay thế vật tư... (nếu cần). <p>2. Ghi chép và lập báo cáo Vận hành hàng tháng</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lập báo cáo (nội bộ) đơn vị hàng tháng. + Nghiệm thu công việc sau khi kết thúc từng tháng thực hiện <p>3. Thời gian và địa điểm</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian: định kỳ 01 tháng/ lần kiểm tra. + Thời gian bảo dưỡng định kỳ 03 tháng /lần 	Tổng thời gian thực hiện 01 năm (12 tháng)	Gói dịch vụ

2. Danh mục hóa chất xử lý nước thải:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Hóa chất khử trùng (Javen)	- Công thức hóa học: NaOCl - Nồng độ: 7% - 10% - Quy cách: Đóng can/phi	60 lít/tháng (720 lít/năm)	Lít
2	Cơ chất vàng (Mật mía)	- Công thức hóa học - là hợp chất bao gồm: C ₆ H ₁₂ O ₆ , C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ , (C ₆ H ₇ O ₂ (OH) ₃) _n ,... - Hàm lượng dinh dưỡng Protein, Gluxit,... theo tỉ lệ % thích hợp - Quy cách: Đóng can	8 kg/tháng (96 kg/năm)	Kg
3	Cơ chất trắng (Cồn công nghiệp)	- Công thức: CH ₃ OH hoặc C ₂ H ₅ OH - Nồng độ: ≥ 90% - Quy cách: Đóng can/phi	300 lít/tháng (3.600 lít/năm)	Lít

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ:

- Trung tâm Y tế Nam Sách.
- Địa chỉ: Số 345 Trần Phú, xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng.

4. Yêu cầu về báo giá:

Đơn giá nêu trong Báo giá của Công ty là mức giá đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí dịch vụ...

Trung tâm Y tế Nam Sách kính đề nghị nhà sản xuất; cung cấp hàng hoá; dịch vụ tại Việt Nam tại quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KSNK.

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thanh