

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có căn cứ tham khảo làm cơ sở tổ chức lựa chọn dịch vụ: Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của Trung tâm Y tế huyện Nam Sách với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Ngô Văn Tùng
 - Chức vụ: Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 - Điện thoại liên hệ: 0904113881
 - Địa chỉ email: Ksnknshd@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá
 - Bản giấy (đóng dấu): Gửi về DS. Ngô Văn Tùng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế huyện Nam Sách
 - Địa chỉ: Số 345, đường Trần Phú, khu La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0904113881
 - File mềm: gửi vào email: Ksnknshd@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 07h ngày 23/4/2025 đến trước 17h ngày 05/5/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05/5/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Dịch vụ quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Dịch vụ quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải	1. Kiểm tra Vận hành định kỳ 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 250m ³ ngày đêm	Tổng thời gian thực hiện 01 năm (12 tháng)	Gói dịch vụ

		- Cử cán bộ có chuyên môn kiểm tra định kỳ 01 lần/ tháng, tình hình vận hành hệ thống: + Kiểm tra vận hành. Kiểm tra hiện trạng hệ thống, thiết bị, vệ sinh, quy trình vận hành của kỹ thuật vận hành của đơn vị. + Lấy mẫu kiểm tra chất lượng mẫu đầu ra các chỉ tiêu quan trọng: COD, AMONI, PHOSPHAT, SUNFUA...01 lần/ 3 tháng + Kiểm tra vệ sinh thiết bị: Bơm chìm nước thải, mixer, máy thổi khí, bơm định lượng, bơm lọc, tủ điện hệ thống... + Hiệu chỉnh hệ thống về mức tiêu chuẩn, sao cho hệ thống hoạt động hiệu quả nhất. - Lên báo cáo, phương án tư vấn cho đơn vị về chất lượng mẫu nước, vận hành hệ thống. - Phát hiện, sửa chữa khắc phục kịp thời cùng đơn vị các sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định - Định kỳ bảo dưỡng hệ thống 03 tháng/ lần bao gồm: Kiểm tra thay thế vật tư hao mòn như dầu máy, dây cozoa. Căn chỉnh lại thiết bị, bulong... 2. Ghi chép và lập báo cáo Vận hành hàng tháng + Lập báo cáo (nội bộ) đơn vị hàng tháng. + Nghiệm thu công việc sau khi kết thúc từng tháng thực hiện 3. Thời gian và địa điểm + Thời gian: định kỳ 01 tháng/ lần kiểm tra. + Thời gian bảo dưỡng định kỳ 03 tháng/ lần		
--	--	---	--	--


2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, Số 345 Trần Phú, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

3. Đơn giá nêu trong Báo giá của Công ty là mức giá đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí dịch vụ...trừ (chi phí hư hại nặng liên quan đến thiết bị tủ điện, vật tư thay thế, thiết bị thay thế).

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương kính đề nghị Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Trần Thị Thanh

