

Số : 116/BVĐKKVBQ-TCHC
V/v mời báo giá hệ thống khí sạch áp lực
dương, tủ đựng dụng cụ

Bắc Quang, ngày 02 tháng 10 năm 2025

**Kính gửi: Các đơn vị, công ty, cửa hàng kinh doanh
cung cấp vật tư hàng hóa**

Hiện nay Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang đang thực hiện triển khai bệnh án điện tử.

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng hệ thống khí sạch áp lực dương, tủ đựng dụng cụ để sử dụng cho Phòng mổ tại Bệnh viện (có phụ lục kèm theo) kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp phần mềm trên báo giá về bệnh viện ĐKKV Bắc Quang. Để bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm.

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Báo giá (theo mẫu kèm công văn)
- Giấy phép đăng ký kinh doanh, số điện thoại, email của đại diện đơn vị cung cấp hàng.

Kính đề nghị công ty/doanh nghiệp/cửa hàng gửi đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang theo địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Thời gian đến trước 16h ngày 06/10/2025.

Hình thức nhận báo giá:

Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Hoàng Thị Hồng - Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, , thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: Số điện thoại: 0845086009./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Ban giám đốc BV;
- Đăng Website BV;
- Lưu: VT, HCQT.



Phạm Mạnh Công



(Kèm theo công văn số: 116/BVĐKKV BQTG/ĐC, ngày 02 tháng 10 năm 2025)

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang

Chúng tôi: Tên công ty,

Địa chỉ:

Mail:

Điện thoại:

Công ty gửi đến quý bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Hệ thống xử lý khí sạch - FCU	Model: TS/FCU-36.0" Thông số cấu hình: Công suất lạnh: 36.000 btu Môi chất lạnh: R407 hoặc tương đương Nguồn điện: 380V/3pha/50Hz Dàn nóng giải nhiệt: CDU Phương pháp giải nhiệt: Giải nhiệt gió, Công suất lạnh: 36,000 BTU Vật liệu tản nhiệt: dàn lá nhôm Điện áp sử dụng: 380 V/3 pha / 50 Hz ± 10% Môi chất lạnh: R407 hoặc tương đương	Bộ	1	
2	Bộ lọc khí sạch BFU	Model: TS/BoxHPH13-1.0" Sử dụng bộ lọc Hepa H13 (hiệu suất lọc: ≥ 99,95%) Kích thước màng lọc: ≥ 1220x610x75mm HepaBox bằng thép sơn tĩnh điện Kích thước: ≥ 1350x750x250mm Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện, mặt che tấm lọc bằng tôn soi lỗ Thiết kế dạng chảy tầng, áp lực không khí được chia đều phía trên bề mặt của màng lọc Bảo ôn box hepa bằng tấm bảo ôn chống cháy dày ≥ 20mm, kẹp lọc tiêu chuẩn phù hợp với chiều dày màng lọc Có vị trí đo DOP, đo độ rò rỉ màng lọc, cảm biến chênh áp cảnh báo thay lọc	Bộ	2	
	Hệ thống điện	Sử dụng cho toàn bộ khu mổ. Bao gồm: "+ Đèn chiếu sáng LED cho 4 phòng mổ	Tủ	1	

		Kt: 1200x300x10mm Số lượng: 8 cái/ phòng "+ Đèn diệt khuẩn UV lắp cho 4 phòng mổ Kt: Dài 1200mm Số lượng: 4 bộ/ phòng "+ Tủ điện cấp nguồn: 1 tủ Công suất: 30 kW Yêu cầu kỹ thuật: Cấp nguồn cho hệ thống FCU, ổ cắm, chiếu sáng, đèn mổ và toàn bộ thiết bị trong phòng mổ... Có đèn báo pha, bộ chống lệch pha đảo pha và mất pha Có đồng hồ hiển thị điện áp đầu vào, nút ấn dừng trong trường hợp khẩn cấp Dây điện, cáp cấp nguồn cho tủ và thiết bị, đảm bảo đủ công suất thiết kế" Vật tư phụ: Đầu cos, băng keo, cầu đầu....			
	Hệ thống ống gió	Vật liệu ống gió: Tôn mạ kẽm dày 0,58mm - 0.75mm Ống gió kết nối kiểu nẹp C, côn, cút... Van VCD chỉnh tay, chân rẽ kết nối đường ống mềm Bảo ôn ống gió bằng xốp PE 1 mặt bạc, có keo dày 20mm Ống mềm D250mm/ D300mm, lõi bạc có tăng cứng, bảo ôn bên ngoài bằng bông thủy tinh Cửa gió hồi: Loại 2 khung, nan bầu dục, bằng nhôm sơn tĩnh điện, có thể mở cửa thay lọc thô G4 Kèm màng lọc thô G4: Màng lọc sợi thủy tinh, khung nhôm định hình, kích thước phù hợp với cửa gió hồi Vật tư phụ: Băng keo, vít nở, ty ren treo...	HT	1	
	Tủ đựng dụng cụ	Vật liệu: inox 304 dày 1mm Kích thước: 1000x2000x500mm Tủ có 4 đợt, có thể thay đổi được chiều cao Cánh tủ có ô kính quan sát, có khóa cửa	Tủ	1	

